P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.96	11.47	65.91	0.61	15.76	11.24	1.02	96202.37
1	4.44	50.67	51.81	0.35	16.21	11.49	1.03	94147.97
2	4.15	15.21	51.88	0.55	16.32	11.23	1.04	96041.40
3	9.23	2.98	60.38	1.23	14.48	11.43	1.04	95733.13
4	13.50	12.02	60.20	1.53	14.64	11.43	1.04	96200.24
5	6.44	13.63	65.60	0.49	15.60	11.02	1.03	98942.58
6	4.95	3.58	57.90	0.57	15.24	11.30	1.07	95503.33
7	5.91	10.15	60.95	0.74	14.80	11.53	1.09	94711.42
8	5.06	3.11	60.97	0.76	14.17	11.62	1.12	93667.70
9	4.47	8.41	59.90	0.41	15.00	11.16	1.11	98040.68
10	6.50	9.29	77.91	0.84	14.58	11.23	1.08	98051.81
11	10.97	2.22	79.56	1.60	13.81	11.58	1.09	94635.54
12	9.00	16.91	53.32	1.94	13.01	11.88	1.12	90657.75
13	5.02	4.91	49.47	1.11	13.65	11.55	1.14	93760.65
14	3.93	2.63	65.13	0.64	14.33	12.01	1.14	88812.10
15	2.88	8.49	51.93	0.54	14.32	11.55	1.13	93747.59
16	4.52	7.87	54.85	0.98	14.20	11.72	1.11	93113.20
17	4.53	1.92	64.12	0.39	15.04	11.59	1.09	94209.98
18	3.57	2.34	56.77	0.33	14.83	11.55	1.08	94323.98
19	4.18	4.47	58.69	1.04	13.38	11.79	1.08	93154.58
20	4.22	2.52	59.20	0.76	14.14	11.84	1.10	90118.47
21	4.06	1.92	61.43	0.21	15.40	11.61	1.10	92384.10
22	3.24	1.79	66.90	0.12	15.81	11.34	1.11	95796.19
23	4.12	2.31	53.75	0.27	15.57	11.48	1.12	94851.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.62	8.37	60.36	0.75	14.76	11.51	1.09	94450.35
最 大 值	13.50	50.67	79.56	1.94	16.32	12.01	1.18	98942.58
發生時間	4	1	11	12	2	14		5
最 小 值	2.88	1.79	49.47	0.12	13.01	11.02	1.00	88812.10
發生時間	15	22	13	22	12	5		14
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.01 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.55	6.59	67.03	1.22	13.15	11.92	1.11	80133.44
1	3.77	22.96	70.42	1.24	13.41	11.85	1.11	80308.46
2	2.30	14.05	67.23	0.70	14.79	11.62	1.13	81848.66
3	2.87	14.50	65.96	1.40	13.70	11.69	1.13	81058.78
4	4.43	6.85	74.51	2.00	13.53	11.81	1.12	82869.63
5	4.95	1.56	80.55	1.55	13.80	11.72	1.12	82362.73
6	3.48	18.45	80.23	1.20	13.83	11.88	1.12	81510.52
7	2.24	2.40	63.57	0.93	13.41	11.68	1.14	82556.80
8	2.02	23.23	63.57	0.78	14.09	11.66	1.29	81707.32
9	1.51	26.09	76.19	0.61	14.27	11.56	1.13	81843.83
10	1.43	60.51	64.21	3.40	13.35	11.81	1.14	80523.88
11	2.40	14.75	64.52	1.38	12.89	11.82	1.17	81131.06
12	2.86	16.85	64.01	1.52	13.04	11.80	1.18	79412.07
13	1.96	2.47	63.77	0.80	13.92	11.84	1.18	79489.61
14	1.47	8.53	66.25	0.94	13.26	11.91	1.17	79522.03
15	1.58	15.93	70.42	0.87	13.62	11.72	1.17	81060.11
16	3.61	21.61	70.42	1.90	12.79	11.88	1.16	81910.04
17	2.27	1.34	71.32	0.86	13.81	11.96	1.16	79538.16
18	1.43	4.05	66.81	1.00	13.07	11.92	1.12	80332.35
19	1.43	0.90	79.43	0.68	14.07	11.87	1.11	80753.59
20	1.37	13.55	78.62	0.90	13.46	12.16	1.11	77982.46
21	1.26	3.47	86.39	0.60	14.29	12.04	1.12	78442.39
22	1.12	10.24	63.36	0.49	15.18	11.61	1.13	81428.19
23	1.11	7.93	59.23	0.62	14.30	11.55	1.12	81975.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.35	13.28	69.92	1.15	13.71	11.80	1.14	80820.91
最 大 值	4.95	60.51	86.39	3.40	15.18	12.16	1.63	82869.63
發生時間	5	10	21	10	22	20		4
最 小 值	1.11	0.90	59.23	0.49	12.79	11.55	1.10	77982.46
發生時間	23	19	23	22	16	23		20
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.03	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.12 %	-0.09 %		-0.12	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	44.79	55.16	84.60	6.39	15.49	10.64	1.28	89061.08
1	43.86	23.20	85.30	5.68	17.45	10.65	1.27	89145.58
2	16.40	4.32	94.22	4.77	17.14	10.81	1.27	90166.36
3	30.73	19.45	87.64	5.04	17.24	10.59	1.27	87779.94
4	32.97	4.73	115.75	5.55	16.35	11.02	1.28	82983.40
5	32.27	9.09	96.37	6.13	17.95	9.74	1.28	91533.51
6	32.58	3.70	103.12	5.42	15.68	10.74	1.27	83459.96
7	30.74	5.22	97.08	4.67	16.67	10.69	1.29	84179.82
8	29.43	4.52	94.06	4.72	16.80	10.66	1.31	87829.38
9	27.93	18.32	84.56	5.04	15.85	10.71	1.31	87861.58
10	31.17	13.76	79.14	4.91	16.32	10.66	1.29	92151.85
11	25.31	7.34	73.67	5.39	14.59	11.06	1.29	79594.52
12	39.16	12.83	80.80	5.98	15.63	10.98	1.29	81698.64
13	31.34	9.94	78.34	5.88	15.12	11.25	1.30	85063.85
14	28.16	14.34	81.18	5.97	14.79	11.42	1.29	86551.94
15	31.10	11.92	77.48	5.47	15.05	11.10	1.29	85246.98
16	26.80	5.41	84.82	5.20	15.88	11.06	1.30	83289.14
17	23.83	9.28	80.66	5.02	15.51	11.17	1.29	85968.14
18	20.87	9.05	93.61	5.03	15.77	11.34	1.28	84438.79
19	26.53	7.76	95.87	5.19	15.90	11.45	1.29	85109.63
20	26.12	17.13	95.63	5.21	15.43	11.75	1.29	83381.94
21	23.82	18.13	88.48	5.06	14.94	11.50	1.29	85479.42
22	22.76	5.40	95.10	4.97	16.04	11.44	1.29	85844.54
23	18.66	4.38	100.28	4.70	16.43	11.34	1.29	85400.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	29.06	12.27	89.49	5.31	16.00	10.99	1.29	85967.54
最 大 值	44.79	55.16	115.75	6.39	17.95	11.75	1.33	92151.85
發生時間	0	0	4	0	5	20		10
最 小 值	16.40	3.70	73.67	4.67	14.59	9.74	1.26	79594.52
發生時間	2	6	11	7	11	5		11
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.04 %	-0.02 %		0.06	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.33 %	-0.24 %	-0.03 %	-0.05 %		0.30	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %