P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.05	4.33	69.43	1.31	13.79	13.60	1.36	72808.76
1	6.73	3.03	72.20	0.92	14.67	13.46	1.34	73915.90
2	5.20	16.11	55.07	0.97	14.49	13.19	1.42	76585.70
3	5.53	11.44	57.33	0.90	14.64	13.16	1.40	76526.04
4	6.58	19.58	47.17	0.97	14.80	12.97	1.34	77625.17
5	11.40	21.01	57.71	1.74	13.78	13.25	1.35	76810.55
6	4.73	14.81	66.81	0.65	14.94	12.80	1.37	79525.23
7	4.42	1.91	77.11	0.36	15.65	13.08	1.38	77728.32
8	3.89	50.46	47.43	0.63	15.51	12.78	1.41	79932.75
9	7.22	26.76	46.97	1.72	13.39	13.18	1.41	77091.31
10	26.70	23.20	52.58	2.98	12.43	13.60	1.45	73994.97
11	31.23	29.49	53.67	4.28	11.29	13.81	1.45	72578.87
12	12.41	24.79	49.76	2.25	12.67	13.37	1.46	75933.98
13	32.22	52.19	57.28	3.30	12.63	13.45	1.43	75364.77
14	14.51	24.98	66.13	2.21	13.16	13.87	1.41	70680.81
15	9.35	6.99	60.05	1.79	13.50	13.42	1.42	75076.38
16	13.79	5.18	66.34	1.53	13.87	13.34	1.41	75654.85
17	12.61	4.71	63.38	0.98	14.66	13.21	1.41	75320.08
18	10.49	3.54	66.76	1.24	14.22	13.33	1.38	74005.68
19	9.31	14.09	54.21	1.19	14.18	12.91	1.40	77543.03
20	10.37	10.27	51.75	1.32	14.45	13.32	1.43	74880.49
21	10.09	21.74	59.22	1.33	14.31	13.27	1.41	75750.41
22	7.04	4.79	63.61	0.90	14.89	13.54	1.37	72314.25
23	8.17	13.66	60.82	1.10	14.53	13.16	1.42	76282.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.29	17.04	59.28	1.52	14.02	13.29	1.40	75580.44
最 大 值	32.22	52.19	77.11	4.28	15.65	13.87	1.61	79932.75
發生時間	13	13	7	11	7	14		8
最 小 值	3.89	1.91	46.97	0.36	11.29	12.78	1.28	70680.81
發生時間	8	7	9	7	11	8		14
零點偏移	-0.04 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.11	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.01 %	-0.04 %	-0.12 %	-0.01 %		-0.05	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.07	4.08	99.53	0.33	16.83	10.88	1.37	62054.22
1	6.51	1.94	130.70	0.07	17.72	10.53	1.38	65886.64
2	7.61	3.96	105.53	0.09	18.33	10.57	1.36	66645.31
3	9.12	3.45	96.95	0.32	17.46	10.90	1.35	63110.96
4	5.54	4.23	102.36	0.58	15.88	11.62	1.34	59297.28
5	7.03	2.02	111.13	0.16	17.63	10.83	1.35	64780.30
6	28.45	6.87	94.82	1.57	14.93	10.86	1.35	63903.62
7	39.50	9.36	103.37	2.26	14.10	11.46	1.39	59132.28
8	13.25	3.65	103.98	0.35	15.90	11.55	1.40	57090.11
9	19.80	15.16	86.52	1.37	15.47	10.37	1.44	66670.92
10	24.39	32.66	97.88	2.99	13.20	11.43	1.43	63227.90
11	12.53	40.72	87.69	1.55	14.21	11.03	1.44	63011.14
12	29.07	6.78	94.07	1.91	14.73	11.00	1.43	64863.84
13	14.08	13.95	97.47	1.05	15.24	11.19	1.46	62050.97
14	9.56	4.50	110.86	0.56	15.95	10.92	1.47	60697.53
15	8.86	8.02	93.01	0.43	16.33	10.50	1.45	62893.72
16	6.67	3.53	89.33	0.24	16.80	10.53	1.48	63776.45
17	10.95	4.19	89.61	0.59	16.19	10.49	1.47	63518.67
18	10.61	2.05	99.95	0.46	17.16	10.51	1.46	63600.43
19	6.76	2.77	93.23	0.15	17.85	10.28	1.42	64818.30
20	6.86	2.75	121.18	0.17	17.26	11.11	1.42	59562.61
21	9.47	7.10	84.07	0.45	17.44	10.30	1.45	64874.03
22	11.16	4.56	88.15	1.15	15.86	10.58	1.43	62379.35
23	8.59	2.88	97.39	0.66	16.86	10.67	1.40	62149.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.27	7.97	99.12	0.81	16.22	10.84	1.41	62916.50
最 大 值	39.50	40.72	130.70	2.99	18.33	11.62	1.50	66670.92
發生時間	7	11	1	10	2	4		9
最 小 值	5.54	1.94	84.07	0.07	13.20	10.28	1.34	57090.11
發生時間	4	1	21	1	10	19		8
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.12 %	0.18 %	0.08 %	0.21 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	19.00	4.19	75.06	2.22	15.48	10.93	1.44	75532.32
1	11.16	2.88	72.73	1.33	16.09	10.70	1.44	77542.13
2	7.62	1.68	80.91	1.08	17.79	11.04	1.44	75998.54
3	5.07	3.32	65.35	0.92	17.24	10.40	1.43	82684.69
4	7.54	4.71	60.59	1.39	15.22	10.89	1.41	76388.42
5	3.36	4.00	78.87	1.50	14.67	11.86	1.45	69775.38
6	2.94	2.68	67.99	1.11	15.45	11.01	1.48	79085.80
7	11.60	12.20	72.11	1.93	14.33	11.13	1.44	77993.88
8	8.67	2.28	79.16	1.42	16.66	11.02	1.45	78363.38
9	11.12	3.44	66.10	1.46	15.72	10.25	1.45	82527.91
10	22.47	14.39	62.22	2.81	13.40	10.77	1.48	78364.15
11	18.60	22.01	66.77	2.77	14.13	10.92	1.47	73217.76
12	10.11	26.67	56.15	1.56	15.87	9.86	1.48	78163.79
13	11.36	18.99	54.94	1.38	16.99	10.01	1.47	76583.49
14	23.35	42.34	72.59	3.27	14.80	10.38	1.46	76630.67
15	20.35	19.79	73.52	1.97	15.68	10.24	1.44	78468.57
16	20.51	53.64	76.11	2.89	15.18	10.74	1.44	78331.55
17	17.99	5.96	71.86	1.97	15.46	10.51	1.44	82497.05
18	10.04	3.21	78.03	1.50	16.29	11.16	1.45	76669.68
19	4.45	2.38	68.33	1.07	16.93	10.45	1.44	82077.56
20	7.17	3.07	61.82	1.32	16.40	10.31	1.44	82240.98
21	7.31	2.67	70.20	1.27	16.49	10.62	1.44	80569.47
22	8.90	14.58	63.29	1.53	15.98	10.23	1.44	79616.15
23	7.62	8.60	57.13	1.46	15.35	10.37	1.44	77694.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.60	11.65	68.83	1.71	15.73	10.66	1.45	78209.07
最 大 值	23.35	53.64	80.91	3.27	17.79	11.86	1.49	82684.69
發生時間	14	16	2	14	2	5		3
最 小 值	2.94	1.68	54.94	0.92	13.40	9.86	1.41	69775.38
發生時間	6	2	13	3	10	12		5
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.14 %	-0.08 %	-0.21 %		-0.05	0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %