P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.24	5.56	93.33	1.45	15.80	12.48	1.37	60257.04
1	13.84	4.34	124.48	1.16	17.28	12.60	1.42	58676.01
2	20.28	3.11	104.01	1.40	17.90	11.05	1.34	69429.18
3	19.38	3.73	88.40	1.18	16.94	11.02	1.33	70198.50
4	22.14	3.60	93.47	1.54	16.00	11.82	1.33	65313.51
5	16.31	3.15	118.26	1.55	15.31	12.60	1.33	60644.55
6	19.18	4.15	87.61	1.47	16.16	11.10	1.31	69846.49
7	21.42	2.26	94.34	1.59	16.04	10.95	1.33	70149.91
8	16.71	1.78	93.17	1.14	17.00	10.95	1.33	70608.37
9	15.56	1.80	86.73	1.32	15.81	11.56	1.34	66272.77
10	16.62	4.39	78.05	1.18	16.41	11.59	1.36	66132.16
11	15.47	4.84	76.40	1.28	16.35	11.38	1.38	68385.76
12	15.49	8.38	72.94	1.22	17.23	11.36	1.36	67824.79
13	18.35	10.23	68.50	1.23	17.34	10.85	1.37	70766.06
14	18.83	3.87	96.24	1.37	16.55	11.12	1.37	68625.19
15	26.06	3.76	98.42	1.80	15.97	11.25	1.36	68400.17
16	19.42	5.90	89.37	1.28	16.44	11.15	1.37	69245.11
17	18.59	8.90	94.64	1.44	15.67	11.58	1.37	67443.85
18	15.67	7.08	95.10	1.83	15.41	12.45	1.41	61631.33
19	28.42	52.62	76.06	2.14	15.86	11.75	1.33	67106.25
20	20.31	8.28	74.61	1.84	15.47	11.81	1.32	67843.46
21	19.80	3.33	93.16	1.78	15.56	11.68	1.33	68049.57
22	16.87	10.74	76.38	1.91	14.77	12.35	1.33	63383.10
23	16.29	13.35	77.55	1.78	15.26	12.27	1.33	63029.78
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.68	7.46	89.63	1.50	16.19	11.61	1.35	66635.95
最 大 值	28.42	52.62	124.48	2.14	17.90	12.60	1.51	70766.06
發生時間	19	19	1	19	2	1		13
最 小 值	13.84	1.78	68.50	1.14	14.77	10.85	1.30	58676.01
發生時間	1	8	13	8	22	13		1
零點偏移	-0.03 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.02 %	-0.07 %	0.21 %	0.04 %		0.14	-0.00	0.38 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	21.25	13.23	58.02	0.83	17.30	11.27	1.47	58953.60
1	24.14	6.18	42.77	1.27	17.78	10.42	1.46	65023.78
2	15.38	23.99	67.00	0.95	16.07	11.27	1.46	63246.45
3	12.33	50.40	61.96	0.78	16.21	11.13	1.44	61137.17
4	17.81	2.43	70.56	0.13	18.17	9.93	1.44	60397.86
5	20.61	4.35	57.97	0.56	18.12	10.25	1.44	63030.92
6	19.55	3.09	58.64	0.54	17.91	10.12	1.41	61913.24
7	19.60	3.49	58.71	0.15	19.81	9.60	1.43	63165.50
8	20.97	13.48	60.21	0.45	19.26	10.26	1.46	60309.12
9	16.11	10.20	63.95	0.07	17.74	10.94	1.45	54919.56
10	17.97	3.33	73.75	0.06	17.79	10.80	1.46	56916.09
11	23.63	10.43	58.62	0.45	18.36	10.06	1.47	61195.05
12	21.22	6.47	65.33	0.31	17.97	10.24	1.48	60931.18
13	18.96	3.65	62.79	0.26	18.26	10.39	1.50	62229.18
14	17.56	26.12	65.05	0.25	18.21	10.34	1.50	64293.81
15	19.11	13.01	53.92	0.55	17.58	10.65	1.47	62347.53
16	17.95	4.87	47.86	0.59	17.37	10.60	1.48	62256.20
17	20.89	3.53	61.19	0.60	17.03	10.92	1.46	59401.97
18	29.39	2.08	69.26	0.27	18.62	10.70	1.46	61096.98
19	20.27	21.42	53.98	0.56	18.24	10.13	1.44	62546.29
20	25.76	6.83	53.21	0.79	17.25	10.28	1.44	61030.54
21	15.78	6.69	64.78	0.18	17.44	11.17	1.44	55563.75
22	17.57	7.89	60.75	0.38	18.25	10.64	1.43	57944.87
23	17.79	5.10	48.59	0.41	17.84	10.07	1.43	61853.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.65	10.51	59.95	0.47	17.86	10.51	1.45	60904.35
最 大 值	29.39	50.40	73.75	1.27	19.81	11.27	1.51	65023.78
發生時間	18	3	10	1	7	0		1
最 小 值	12.33	2.08	42.77	0.06	16.07	9.60	1.41	54919.56
發生時間	3	18	1	10	2	7		9
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.06 %	-0.10 %	0.18 %	0.02 %		0.24	-0.03	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.21	3.14	73.07	2.58	16.51	11.31	1.41	79262.88
1	16.27	2.92	59.80	2.60	17.99	10.60	1.39	78920.53
2	20.37	8.84	51.81	3.16	15.71	10.38	1.38	79037.87
3	29.66	9.31	64.15	3.46	15.80	10.29	1.38	82475.53
4	22.00	3.88	60.02	3.50	14.80	11.00	1.38	76195.09
5	24.25	3.68	60.62	3.10	16.06	10.63	1.38	76838.51
6	26.47	3.97	62.26	3.50	16.12	10.38	1.37	79605.04
7	27.19	7.69	66.13	3.29	15.96	10.83	1.35	77630.33
8	21.12	4.50	61.60	3.08	17.18	10.55	1.32	79480.46
9	18.59	4.68	64.80	2.72	15.88	10.82	1.30	77826.60
10	18.05	5.25	60.68	3.14	14.78	11.29	1.30	75917.21
11	17.72	9.74	60.21	3.61	14.51	10.91	1.31	75191.52
12	16.93	3.63	65.70	3.17	15.26	11.11	1.31	72543.59
13	16.75	4.25	60.44	3.27	14.66	11.05	1.33	74070.14
14	16.34	4.47	64.83	3.12	15.07	11.27	1.33	73352.59
15	19.36	9.38	64.02	4.09	14.19	11.48	1.31	70540.67
16	13.89	2.49	68.47	2.93	15.70	11.22	1.30	73362.60
17	18.00	6.31	66.08	3.85	13.79	11.42	1.32	72984.19
18	16.36	3.38	67.43	3.18	15.90	11.08	1.33	73806.56
19	17.01	3.84	64.53	3.04	15.90	10.95	1.30	75728.30
20	18.76	4.21	70.08	3.12	15.69	11.29	1.30	73911.53
21	17.63	3.37	59.89	3.02	16.21	10.94	1.30	77168.41
22	19.69	6.10	64.24	4.03	13.81	11.54	1.30	72145.16
23	15.12	4.50	74.45	3.27	15.36	11.59	1.30	71079.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.41	5.15	63.97	3.24	15.53	11.00	1.33	75794.80
最 大 值	29.66	9.74	74.45	4.09	17.99	11.59	1.42	82475.53
發生時間	3	11	23	15	1	23		3
最 小 值	13.89	2.49	51.81	2.58	13.79	10.29	1.30	70540.67
發生時間	16	16	2	0	17	3		15
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.12 %	0.00 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.09 %	0.05 %	-0.11 %	-0.14 %		0.21	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %