P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.94	2.57	77.90	1.30	14.93	13.34	1.20	73891.28
1	3.59	9.91	70.52	1.57	14.78	13.12	1.22	76468.99
2	3.13	19.34	71.25	0.57	17.31	12.72	1.19	78087.04
3	3.55	16.99	67.21	1.56	14.83	12.67	1.18	80830.56
4	7.39	20.28	71.62	2.26	13.96	13.17	1.17	76859.64
5	6.11	3.28	68.63	2.01	14.01	13.15	1.17	76848.07
6	3.29	2.70	72.53	0.80	16.54	12.50	1.19	81634.52
7	3.34	16.53	64.20	1.25	15.74	12.53	1.21	81685.08
8	3.57	1.95	83.38	1.15	15.77	13.16	1.18	75432.86
9	3.15	2.69	75.48	0.85	16.49	12.44	1.20	81890.61
10	10.89	22.77	64.56	2.50	14.42	12.98	1.26	78093.06
11	11.72	12.25	78.81	1.93	16.14	12.39	1.25	82360.73
12	16.73	5.66	76.53	2.68	14.19	13.01	1.23	77582.49
13	21.26	18.13	69.93	3.44	13.95	13.35	1.26	74449.42
14	27.12	11.62	73.16	4.77	12.66	13.30	1.30	75391.20
15	22.49	6.25	73.78	6.40	12.94	13.42	1.24	73422.34
16	27.44	7.49	66.47	7.00	12.96	13.31	1.21	75105.39
17	23.11	47.34	75.15	6.19	12.91	13.30	1.20	74791.38
18	22.91	35.29	71.92	6.79	12.45	13.33	1.18	74530.24
19	7.37	4.88	68.85	4.90	12.78	13.12	1.17	76018.02
20	7.81	6.68	80.90	1.52	15.37	13.23	1.14	74252.79
21	4.48	2.56	127.65	1.21	15.24	13.61	1.18	70521.65
22	3.72	2.05	106.50	0.76	16.16	12.93	1.15	77695.29
23	3.63	2.90	77.26	1.04	15.35	12.78	1.16	78663.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.49	11.75	76.42	2.69	14.66	13.04	1.20	76937.74
最 大 值	27.44	47.34	127.65	7.00	17.31	13.61	1.61	82360.73
發生時間	16	17	21	16	2	21		11
最 小 值	3.13	1.95	64.20	0.57	12.45	12.39	1.13	70521.65
發生時間	2	8	7	2	18	11		21
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.30 %	-0.03 %	-0.04 %		0.12	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.12	34.06	91.60	2.41	11.79	14.88	1.05	58109.45
1	1.05	3.14	113.59	3.58	10.64	15.49	1.02	53068.75
2	0.94	12.32	114.55	2.96	11.53	15.43	1.08	53320.44
3	0.84	20.03	77.92	2.48	11.48	14.62	1.08	60500.07
4	0.91	10.85	83.91	2.98	10.86	14.66	1.09	60205.39
5	1.02	28.93	89.37	3.10	10.81	14.81	1.07	58316.21
6	1.09	13.36	96.03	2.20	12.05	14.59	1.08	58662.89
7	0.77	0.62	107.86	2.98	11.32	15.13	1.07	54171.32
8	0.80	1.50	109.08	2.19	12.07	14.90	1.10	57190.81
9	0.78	12.89	86.56	3.10	10.89	14.84	1.09	58872.77
10	1.42	43.28	97.26	3.75	10.32	14.95	1.09	56763.87
11	1.69	7.81	109.95	3.44	10.84	15.24	1.09	54616.93
12	1.18	15.53	84.06	2.73	11.30	14.59	1.10	60953.85
13	1.30	52.54	84.12	3.74	10.28	14.93	1.10	58098.26
14	1.21	7.02	91.78	2.88	11.24	14.77	1.10	58337.76
15	4.03	42.54	74.52	10.36	9.58	14.66	1.07	60699.00
16	6.53	17.03	76.94	11.21	9.50	14.71	1.05	60194.26
17	2.98	10.38	81.31	5.10	9.44	14.86	1.23	59551.38
18	5.08	7.75	86.69	5.58	9.85	14.90	1.04	59626.47
19	4.62	8.77	91.74	4.60	10.83	14.76	1.07	59365.27
20	2.66	3.09	114.53	2.60	11.63	14.97	1.08	57319.23
21	1.96	1.41	118.86	2.57	11.67	15.07	1.10	56008.52
22	1.44	10.92	93.34	1.66	12.84	14.40	1.10	62617.87
23	1.36	46.53	70.71	2.17	11.99	14.30	1.06	63562.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.95	17.18	93.60	3.77	11.03	14.85	1.08	58338.88
最 大 值	6.53	52.54	118.86	11.21	12.84	15.49	1.73	63562.36
發生時間	16	13	21	16	22	1		23
最 小 值	0.77	0.62	70.71	1.66	9.44	14.30	0.98	53068.75
發生時間	7	7	23	22	17	23		1
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.14	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.48 %	-0.09 %	-0.02 %	-0.15 %		0.31	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.88	12.97	73.88	2.66	15.98	11.92	1.29	75448.68
1	11.97	13.45	64.84	2.34	17.82	10.85	1.29	82615.46
2	11.76	15.60	54.51	2.37	19.15	9.87	1.29	88824.25
3	13.18	6.21	52.34	2.79	16.74	10.58	1.29	83473.08
4	14.75	32.31	55.31	2.93	16.54	10.86	1.29	82921.32
5	14.42	32.66	61.11	2.97	16.82	10.83	1.29	82626.39
6	13.33	7.50	62.34	2.66	17.04	10.65	1.29	85607.03
7	12.32	11.64	59.18	2.52	17.69	10.19	1.29	88059.03
8	12.35	4.20	61.54	2.62	17.57	10.53	1.32	84533.18
9	13.28	4.92	53.92	2.61	17.53	10.48	1.34	86046.29
10	15.61	8.23	63.24	2.98	17.98	9.82	1.34	90005.24
11	18.47	15.49	58.64	2.97	16.19	10.74	1.33	83779.38
12	22.29	30.98	53.47	4.03	15.80	10.81	1.32	79860.97
13	20.50	55.46	48.28	5.60	15.07	10.59	1.32	78560.19
14	30.07	39.21	50.98	9.37	14.51	10.84	1.32	77744.90
15	26.65	13.61	47.25	9.48	15.00	10.58	1.33	76129.14
16	21.95	28.36	45.45	5.73	14.29	10.38	1.33	77145.56
17	21.49	36.87	48.25	6.22	14.26	10.60	1.31	80604.41
18	22.86	12.23	53.57	3.68	15.33	10.82	1.30	80644.51
19	19.60	3.65	53.63	4.12	15.68	10.87	1.32	80462.33
20	19.75	22.67	51.25	3.04	16.60	10.36	1.31	82923.32
21	18.22	2.97	58.81	2.82	17.92	10.27	1.32	86397.53
22	16.85	3.68	55.24	2.65	17.13	10.38	1.32	86436.15
23	20.51	16.45	53.96	2.93	15.65	10.57	1.32	84838.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.54	17.97	55.87	3.84	16.43	10.60	1.31	82736.95
最 大 值	30.07	55.46	73.88	9.48	19.15	11.92	1.34	90005.24
發生時間	14	13	0	15	2	0		10
最 小 值	8.88	2.97	45.45	2.34	14.26	9.82	1.28	75448.68
發生時間	0	21	16	1	17	10		0
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.05 %	-0.00 %		-0.08	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	0.10 %	-0.03 %	0.08 %		-0.04	0.02	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %