P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.85	1.53	94.81	8.70	14.42	11.70	1.13	90205.15
1	3.49	2.29	74.52	8.67	15.93	11.46	1.13	91194.36
2	2.39	1.60	83.55	9.05	17.10	11.64	1.12	87717.39
3	1.95	1.93	95.08	9.39	14.45	12.31	1.12	84085.87
4	1.65	1.81	90.02	8.92	15.16	11.91	1.17	85654.82
5	2.38	1.57	82.46	8.50	15.27	11.36	1.16	92163.92
6	2.83	1.95	91.75	8.87	14.18	11.92	1.15	87893.03
7	2.52	1.89	101.51	8.81	15.87	11.86	1.15	86895.24
8	3.17	1.73	85.83	8.42	16.17	11.33	1.19	91825.12
9	3.82	1.91	88.88	8.60	15.18	11.58	1.19	89887.51
10	7.26	2.27	85.12	8.84	14.22	11.57	1.18	91007.01
11	7.78	2.02	63.30	8.90	15.20	11.59	1.22	89447.23
12	6.96	2.39	56.66	8.71	15.61	11.35	1.20	91598.58
13	13.10	4.92	54.31	9.30	14.30	11.71	1.22	89126.89
14	14.86	5.32	57.98	9.78	14.67	11.99	1.17	85884.71
15	6.63	13.53	54.85	8.69	15.19	11.54	1.18	89917.11
16	5.01	6.75	55.52	9.07	14.20	12.06	1.22	86003.38
17	3.05	4.57	72.40	9.14	15.63	12.12	1.19	84044.46
18	2.48	4.07	58.78	8.70	16.76	11.49	1.23	88498.78
19	2.58	23.85	52.57	8.84	16.58	11.46	1.27	88948.00
20	7.11	6.30	54.45	8.82	14.07	11.49	1.17	91708.36
21	5.42	2.51	52.14	8.45	15.99	11.23	1.14	92671.98
22	4.19	2.39	55.10	8.49	15.96	11.33	1.17	91735.34
23	5.63	2.64	54.34	8.60	16.16	11.18	1.17	93447.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.05	4.24	71.50	8.84	15.34	11.63	1.18	89231.74
最 大 值	14.86	23.85	101.51	9.78	17.10	12.31	1.39	93447.60
發生時間	14	19	7	14	2	3		23
最 小 值	1.65	1.53	52.14	8.42	14.07	11.18	1.07	84044.46
發生時間	4	0	21	8	20	23		17
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.05 %	-0.08 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.14 %	-0.00 %	-0.07 %		0.13	0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.06	32.19	74.27	4.82	17.36	11.54	0.56	74668.39
1	2.01	48.07	59.37	4.71	17.85	11.37	0.54	75624.47
2	1.90	23.21	66.25	4.61	19.64	11.52	0.57	72884.59
3	1.89	6.23	83.53	5.09	17.24	12.41	0.54	68279.64
4	1.81	31.12	97.78	5.66	16.33	13.11	0.56	63605.17
5	1.64	31.06	88.52	4.71	18.87	11.81	0.56	71986.35
6	1.64	36.65	74.47	4.43	18.65	11.01	0.55	78038.02
7	1.45	36.40	61.41	4.69	17.42	11.67	0.55	73560.68
8	1.66	3.44	69.35	4.96	17.33	12.14	0.56	70098.50
9	1.59	8.56	74.17	5.16	16.60	12.51	0.55	67641.86
10	1.67	31.96	90.66	5.11	15.81	12.44	0.56	68592.64
11	2.20	5.02	113.12	5.15	15.38	12.65	0.52	67770.15
12	2.44	21.94	106.78	5.31	14.98	12.76	0.54	66643.82
13	2.89	50.93	103.86	5.59	14.33	12.85	0.58	66292.99
14	3.03	58.42	101.69	5.55	15.08	12.46	0.58	68413.91
15	2.57	17.78	104.59	5.16	16.82	12.51	0.55	67209.47
16	1.84	2.98	105.20	5.49	16.34	13.08	0.53	62728.60
17	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	17	17	17	17	17	17	17	17
平 均 值	2.02	26.23	86.77	5.07	16.83	12.23	0.55	69649.37
最 大 值	3.03	58.42	113.12	5.66	19.64	13.11	0.63	78038.02
發生時間	14	14	11	4	2	4		6
最 小 值	1.45	2.98	59.37	4.43	14.33	11.01	0.50	62728.60
發生時間	7	16	1	6	13	6		16
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.02	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.29 %	-0.03 %	-0.06 %	-0.06 %		0.00	-0.04	-0.14 %
有效比率	94.44 %	94.44 %	94.44 %	94.44 %	94.44 %	94.44 %	94.44 %	94.44 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.11	1.91	65.21	8.34	12.65	12.13	1.45	93430.31
1	1.94	0.34	83.37	8.89	13.08	12.57	1.45	89995.58
2	1.79	1.08	70.82	8.32	13.63	12.22	1.45	93410.95
3	1.93	2.55	71.54	8.63	12.51	12.33	1.45	93245.08
4	2.04	2.21	88.38	9.89	11.99	13.22	1.47	84428.31
5	1.86	1.05	79.15	8.95	12.87	12.68	1.49	89848.66
6	1.83	1.54	81.11	9.47	12.27	13.03	1.49	85690.68
7	1.87	3.94	98.11	10.58	11.85	13.69	1.52	78928.17
8	1.73	1.78	89.71	9.58	12.29	13.10	1.51	84392.80
9	1.59	2.72	90.35	9.85	12.39	13.40	1.56	80411.86
10	1.48	0.56	80.91	8.31	13.92	12.44	1.56	88405.37
11	1.61	4.30	66.59	7.65	13.52	11.79	1.55	94787.23
12	2.03	20.30	58.57	7.60	12.83	11.58	1.56	97184.73
13	3.00	20.40	56.99	7.87	12.60	11.80	1.55	92405.80
14	2.10	13.71	55.10	7.62	13.27	11.71	1.55	91130.82
15	1.92	2.96	70.57	7.81	13.93	12.04	1.56	90397.51
16	2.07	57.56	56.74	7.81	12.75	11.82	1.57	94390.62
17	2.15	16.87	72.14	8.86	12.32	12.78	1.54	85725.82
18	1.67	2.02	77.84	8.12	13.57	12.16	1.54	92808.49
19	1.63	3.11	67.72	7.98	13.47	12.14	1.52	93147.95
20	1.64	48.67	52.72	7.42	13.51	11.63	1.51	97808.84
21	3.25	61.08	58.86	8.21	11.79	12.09	1.53	91063.50
22	2.11	7.01	78.69	9.03	12.39	12.78	1.53	86020.88
23	2.16	10.36	88.38	9.69	11.63	13.33	1.52	82334.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.98	12.00	73.32	8.60	12.79	12.44	1.52	89641.43
最 大 值	3.25	61.08	98.11	10.58	13.93	13.69	1.60	97808.84
發生時間	21	21	7	7	15	7		20
最 小 值	1.48	0.34	52.72	7.42	11.63	11.58	1.44	78928.17
發生時間	10	1	20	20	23	12		7
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.06 %	-0.05 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.14 %	-0.26 %	0.07 %	0.19 %		-0.48	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %