

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年09月22日

報表日期: 111年09月22日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.85	6.78	41.41	0.19	19.31	11.21	1.38	65524.00
1	12.65	2.95	53.42	0.70	20.12	10.61	1.37	74305.61
2	11.74	1.27	48.16	0.14	18.08	11.58	1.36	69173.80
3	12.12	1.67	33.38	0.14	19.29	11.75	1.34	68006.59
4	11.59	2.15	39.28	0.15	18.52	12.19	1.33	64884.00
5	14.12	3.49	51.82	0.17	19.30	11.68	1.35	68700.75
6	13.10	4.97	38.85	0.12	18.09	11.44	1.34	70700.40
7	9.28	5.57	42.57	0.17	18.36	11.93	1.36	67012.58
8	12.96	1.96	37.37	0.13	18.85	11.22	1.39	72103.94
9	10.99	2.52	39.20	0.15	18.49	11.67	1.36	69472.58
10	12.74	1.86	44.81	0.16	19.52	11.28	1.38	72589.21
11	10.48	7.26	40.77	0.12	16.77	11.94	1.38	68707.50
12	11.78	3.57	50.71	0.16	17.54	11.80	1.34	69309.81
13	12.73	2.10	46.75	0.13	17.25	11.95	1.33	68527.57
14	11.85	3.57	42.84	0.80	16.99	11.83	1.33	69683.47
15	12.16	3.82	43.08	0.42	16.21	12.05	1.33	68703.37
16	11.99	9.79	43.69	0.15	15.46	12.30	1.35	67563.14
17	12.29	3.14	45.01	0.29	15.99	12.13	1.38	68719.82
18	10.61	2.25	54.88	0.15	17.86	12.13	1.37	67245.11
19	12.64	1.99	52.40	0.17	18.37	11.71	1.34	70213.48
20	11.51	3.91	44.93	0.12	16.85	12.02	1.35	68800.98
21	12.87	5.56	45.94	0.11	16.71	12.12	1.37	68043.29
22	8.39	5.39	56.47	0.15	16.57	12.90	1.38	62351.28
23	12.03	5.27	55.95	0.18	17.74	12.29	1.37	66383.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.69	3.87	45.57	0.22	17.84	11.82	1.36	68613.59
最 大 值	14.12	9.79	56.47	0.80	20.12	12.90	1.41	74305.61
發生時間	5	16	22	14	1	22		1
最 小 值	7.85	1.27	33.38	0.11	15.46	10.61	1.33	62351.28
發生時間	0	2	3	21	16	1		22
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.10 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.21 %	-0.45 %	-0.39 %	0.18 %		0.07	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月22日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月22日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	12.50	2.08	51.55	0.91	16.32	10.59	1.25	75224.17
1	12.78	2.69	50.84	0.85	17.38	10.36	1.26	77748.11
2	10.99	2.26	49.58	1.10	15.34	11.51	1.27	69676.00
3	12.85	1.76	51.58	1.20	18.27	10.48	1.27	77961.54
4	11.51	2.39	43.48	1.36	15.31	10.88	1.25	74271.73
5	10.55	3.18	61.68	1.43	16.48	10.72	1.25	78784.03
6	12.65	2.14	71.48	1.61	16.23	10.24	1.26	79344.82
7	11.54	2.70	59.43	1.42	16.30	10.43	1.25	69501.05
8	11.93	0.98	60.59	1.13	16.39	10.70	1.24	71113.22
9	11.81	0.99	52.47	0.77	16.96	10.44	1.24	73402.74
10	11.81	1.85	41.43	0.38	16.30	10.52	1.24	73474.43
11	9.26	5.29	46.31	0.68	14.50	11.59	1.25	67296.79
12	13.05	6.94	45.55	0.51	15.69	11.02	1.24	72105.53
13	12.38	1.80	46.39	1.38	14.01	11.43	1.24	70116.97
14	11.72	5.09	48.29	2.56	13.59	11.42	1.23	71135.23
15	14.94	10.52	43.39	2.58	13.70	10.87	1.23	73293.46
16	12.01	14.31	46.25	2.37	13.49	11.10	1.24	72065.77
17	11.06	5.62	47.31	1.97	13.42	11.72	1.22	69958.41
18	11.82	1.43	49.05	1.22	14.48	11.48	1.23	70667.16
19	13.34	1.70	50.87	1.40	14.57	11.33	1.23	72800.94
20	10.70	3.91	47.99	1.66	14.07	11.56	1.23	71253.24
21	11.70	2.65	48.03	1.08	15.20	11.26	1.22	72770.70
22	12.10	3.13	44.66	1.31	14.83	11.30	1.22	69392.30
23	11.55	1.86	51.07	0.88	16.15	11.24	1.23	72804.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.94	3.64	50.39	1.32	15.37	11.01	1.24	72756.77
最 大 值	14.94	14.31	71.48	2.58	18.27	11.72	1.29	79344.82
發生時間	15	16	6	15	3	17		6
最 小 值	9.26	0.98	41.43	0.38	13.42	10.24	1.20	67296.79
發生時間	11	8	10	10	17	6		11
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.05 %	-0.07 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.10 %	-0.07 %	-0.22 %	0.02 %		0.35	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								