

## P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年10月22日

[illegible]

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年10月22日

| 項目    | 氯化氫      | 一氧化碳   | 氮氧化物     | 二氧化硫     | 水含量      | 氧氣       | 不透光率     | 流量        |
|-------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 單位    | ppm      | ppm    | ppm      | ppm      | %        | %        | %        | Nm3/Hour  |
| 小時\限標 | 60.00    | 150.00 | 220.00   | 150.00   | 40.00    | 20.95    | 20.00    | 999999.00 |
| 0     | 11.39    | 6.99   | 73.23    | 0.14     | 22.05    | 9.34     | 1.37     | 70197.96  |
| 1     | 12.68    | 23.47  | 71.57    | 0.14     | 19.20    | 10.16    | 1.35     | 67603.59  |
| 2     | 13.27    | 22.65  | 79.21    | 0.19     | 18.30    | 10.60    | 1.35     | 65240.90  |
| 3     | 16.12    | 15.45  | 74.89    | 0.21     | 19.08    | 10.47    | 1.36     | 64539.63  |
| 4     | 13.13    | 7.68   | 106.43   | 0.17     | 20.47    | 9.88     | 1.35     | 69254.02  |
| 5     | 14.17    | 0.64   | 114.18   | 0.12     | 19.82    | 10.02    | 1.35     | 68512.55  |
| 6     | 13.12    | 1.09   | 125.40   | 0.12     | 19.49    | 10.14    | 1.37     | 68310.87  |
| 7     | 7.91     | 24.98  | 112.72   | 4.21     | 21.48    | 9.72     | 1.41     | 67907.86  |
| 8     | 9.08     | 4.33   | 82.06    | 0.16     | 18.36    | 10.53    | 1.40     | 64341.89  |
| 9     | 13.31    | 2.44   | 81.21    | 0.17     | 18.69    | 10.38    | 1.41     | 65866.25  |
| 10    | 13.52    | 8.02   | 111.19   | 0.22     | 16.58    | 11.06    | 1.43     | 64575.78  |
| 11    | 12.69    | 2.72   | 86.04    | 0.11     | 17.77    | 10.58    | 1.42     | 66426.29  |
| 12    | 12.02    | 3.26   | 89.26    | 0.12     | 17.86    | 10.53    | 1.42     | 63389.27  |
| 13    | 13.44    | 2.21   | 104.35   | 0.15     | 17.04    | 10.68    | 1.41     | 63871.14  |
| 14    | 13.69    | 16.86  | 101.36   | 0.49     | 15.47    | 11.17    | 1.41     | 61471.95  |
| 15    | 10.06    | 17.18  | 90.13    | 0.34     | 15.68    | 11.04    | 1.41     | 61259.05  |
| 16    | 9.39     | 16.72  | 97.30    | 0.25     | 16.17    | 11.06    | 1.41     | 61120.90  |
| 17    | 6.55     | 1.59   | 92.40    | 0.12     | 17.85    | 10.78    | 1.39     | 62983.50  |
| 18    | 8.18     | 12.72  | 89.42    | 0.17     | 16.68    | 10.92    | 1.37     | 61190.32  |
| 19    | 15.24    | 50.18  | 91.97    | 1.99     | 14.89    | 10.92    | 1.36     | 62830.40  |
| 20    | 22.00    | 無效     | 93.79    | 3.54     | 13.62    | 11.61    | 1.38     | 60686.44  |
| 21    | 19.65    | 18.29  | 96.36    | 0.69     | 15.64    | 11.21    | 1.47     | 62851.10  |
| 22    | 11.76    | 0.41   | 91.01    | 0.11     | 18.02    | 10.74    | 1.46     | 62315.78  |
| 23    | 12.93    | 3.71   | 91.29    | 0.17     | 17.36    | 11.15    | 1.43     | 61011.26  |
| 監測時數  | 24       | 24     | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 超限次數  | 0        | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 有效時數  | 24       | 23     | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 平均值   | 12.72    | 11.46  | 93.62    | 0.59     | 17.82    | 10.61    | 1.39     | 64489.95  |
| 最大值   | 22.00    | 50.18  | 125.40   | 4.21     | 22.05    | 11.61    | 1.57     | 70197.96  |
| 發生時間  | 20       | 19     | 6        | 7        | 0        | 20       |          | 0         |
| 最小值   | 6.55     | 0.41   | 71.57    | 0.11     | 13.62    | 9.34     | 1.34     | 60686.44  |
| 發生時間  | 17       | 22     | 1        | 11       | 20       | 0        |          | 20        |
| 零點偏移  | -0.02 %  | 0.00%  | -0.03 %  | -0.01 %  |          | -0.01    | -0.00    | -0.14 %   |
| 全幅偏移  | 0.00 %   | 0.23%  | 0.04 %   | 0.03 %   |          | 0.22     | -0.02    | -0.14 %   |
| 有效比率  | 100.00 % | 95.83% | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 %  |

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年10月22日

[illegible]