P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.85	1.46	91.60	9.99	12.51	12.18	1.26	101542.44
1	3.84	2.75	113.14	10.83	13.91	12.89	1.30	89600.47
2	2.35	7.34	124.53	9.81	13.94	11.99	1.38	92768.09
3	8.19	1.07	110.72	9.32	13.30	11.47	1.31	105411.10
4	16.18	5.94	99.15	10.07	12.17	12.18	1.30	98671.60
5	20.38	26.12	96.30	10.86	10.94	13.08	1.26	90578.51
6	10.63	5.27	90.03	9.98	11.78	12.67	1.26	91255.98
7	14.79	1.06	80.17	9.43	12.52	11.92	1.28	99317.80
8	10.15	1.45	90.53	9.46	12.93	12.15	1.27	96607.71
9	9.62	1.22	86.76	9.36	13.00	12.05	1.28	97885.16
10	5.07	1.06	86.56	9.27	13.39	12.02	1.28	97709.10
11	3.27	1.85	92.58	9.71	12.50	12.39	1.28	93558.83
12	2.98	0.79	109.98	9.49	13.77	12.22	1.26	96259.72
13	2.54	1.37	96.60	9.75	12.63	12.41	1.27	98428.66
14	3.20	1.31	94.81	9.63	13.46	12.30	1.28	96189.42
15	2.36	1.04	110.60	9.38	13.86	12.12	1.28	100209.62
16	3.27	1.15	95.43	8.86	14.00	11.63	1.29	104615.16
17	2.70	0.88	98.40	8.85	15.05	11.57	1.28	104823.40
18	2.56	0.96	91.93	8.82	15.24	11.54	1.29	104512.39
19	1.72	0.85	101.59	9.45	15.60	12.07	1.30	98753.07
20	1.71	1.00	93.84	8.78	15.37	11.50	1.25	105965.26
21	2.68	4.52	85.31	8.47	15.00	11.15	1.25	109922.41
22	5.82	1.53	90.21	9.07	12.94	11.79	1.26	103658.88
23	5.00	0.86	103.52	8.75	14.32	11.60	1.22	106462.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.45	3.04	97.26	9.47	13.51	12.04	1.28	99362.80
最 大 值	20.38	26.12	124.53	10.86	15.60	13.08	1.45	109922.41
發生時間	5	5	2	5	19	5		21
最 小 值	1.71	0.79	80.17	8.47	10.94	11.15	1.19	89600.47
發生時間	20	12	7	21	5	21		1
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.11	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.33 %	-0.10 %	0.13 %	0.12 %		0.13	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.15	2.35	79.88	5.45	13.43	12.49	0.82	71417.13
1	3.86	1.22	87.08	5.56	15.67	12.53	0.83	69173.93
2	4.68	0.27	110.04	5.26	11.86	12.44	0.87	71335.34
3	7.15	3.06	86.53	5.71	10.85	12.61	0.88	70032.74
4	8.52	15.74	91.21	6.46	9.92	13.35	0.87	64687.84
5	7.76	26.49	84.46	6.32	9.83	13.23	0.88	66153.27
6	4.85	81.35	84.46	6.53	10.08	13.42	0.90	63003.27
7	3.96	0.23	103.33	5.23	11.60	12.44	0.84	70144.47
8	5.49	0.97	78.82	5.19	11.59	12.23	0.83	71920.00
9	6.02	1.83	73.78	5.24	11.47	12.25	0.83	72602.55
10	6.42	3.82	73.11	5.63	10.90	12.64	0.81	70246.89
11	4.21	1.49	96.06	5.72	11.78	13.12	0.79	67047.85
12	3.57	2.86	95.96	5.82	11.61	13.12	0.81	65577.44
13	3.26	0.25	108.14	5.72	12.12	13.25	0.82	64848.20
14	3.02	0.55	89.66	5.30	12.67	12.53	0.80	70847.31
15	3.09	0.84	83.20	5.10	13.06	12.23	0.78	73758.58
16	3.09	0.44	83.07	5.05	14.02	12.02	0.79	75106.05
17	3.16	3.74	71.36	5.03	13.56	12.02	0.79	75211.72
18	3.12	1.42	80.79	5.39	14.92	12.48	0.80	70096.24
19	2.91	0.24	89.84	5.46	17.88	12.52	0.77	68146.96
20	2.93	0.60	74.16	5.15	13.42	12.23	0.77	73857.35
21	3.48	3.04	84.13	5.41	12.21	12.68	0.77	71216.91
22	3.66	0.74	74.76	4.95	12.53	12.03	0.77	75913.16
23	3.97	0.55	87.64	5.02	13.08	12.14	0.77	74817.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.51	6.42	86.31	5.49	12.50	12.58	0.82	70298.44
最 大 值	8.52	81.35	110.04	6.53	17.88	13.42	1.06	75913.16
發生時間	4	6	2	6	19	6		22
最 小 值	2.91	0.23	71.36	4.95	9.83	12.02	0.74	63003.27
發生時間	19	7	17	22	5	16		6
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.04 %		-0.13	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.13 %	0.11 %	0.03 %	-0.02 %		0.12	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.03	5.66	70.61	8.76	11.54	11.83	2.03	95984.74
1	3.94	3.80	71.46	8.52	13.87	11.68	2.04	96097.83
2	4.34	6.88	66.61	8.18	13.16	11.19	2.07	101558.41
3	4.60	2.42	96.17	8.97	12.66	11.74	2.05	96853.35
4	7.44	17.26	92.36	9.79	10.03	12.79	2.04	88180.75
5	6.90	39.48	83.18	10.11	9.69	13.26	2.09	84229.32
6	4.84	106.64	92.46	11.45	8.42	13.93	2.15	77794.49
7	5.10	3.99	95.47	10.15	10.08	13.08	2.11	85933.28
8	4.37	0.56	106.43	9.58	11.25	12.34	2.10	91563.32
9	6.36	2.44	84.45	8.83	11.36	11.80	2.07	97480.28
10	4.69	10.40	67.99	8.55	12.11	11.66	2.07	99044.76
11	3.59	8.17	68.16	8.56	12.15	11.64	2.08	98961.55
12	3.71	4.64	77.30	8.99	11.71	12.09	2.05	95949.49
13	3.65	3.21	109.44	10.18	11.96	12.75	2.06	89254.54
14	3.13	2.23	104.80	9.51	12.56	12.22	2.10	95112.09
15	3.16	1.81	97.76	9.69	12.09	12.40	2.10	91843.14
16	3.49	6.86	78.72	9.24	11.85	12.32	2.10	92096.72
17	3.43	5.38	79.37	9.26	12.63	12.27	2.10	92144.35
18	3.58	2.25	78.89	8.87	13.04	11.91	2.11	95738.03
19	3.23	1.98	96.55	9.27	13.83	12.39	2.09	92061.01
20	3.04	1.10	98.55	9.75	11.85	12.69	2.05	91506.67
21	3.18	1.40	85.33	9.71	12.30	12.73	2.04	90004.26
22	3.02	1.19	78.80	9.15	12.71	12.14	2.06	93994.42
23	3.20	0.77	72.78	8.93	12.58	12.11	2.07	94581.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.25	10.02	85.57	9.33	11.89	12.29	2.07	92831.99
最 大 值	7.44	106.64	109.44	11.45	13.87	13.93	2.23	101558.41
發生時間	4	6	13	6	1	6		2
最 小 值	3.02	0.56	66.61	8.18	8.42	11.19	2.02	77794.49
發生時間	22	8	2	2	6	2		6
零點偏移	-0.08 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.07 %	0.06 %	0.12 %	0.07 %		-0.34	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %