P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月31日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 2.33 | 6.18 | 75.62 | 1.87 | 14.62 | 13.17 | 1.37 | 80738.93 |
| 1 | 2.68 | 4.14 | 81.16 | 2.19 | 14.24 | 13.94 | 1.30 | 74575.81 |
| 2 | 2.56 | 2.64 | 106.18 | 2.08 | 14.77 | 14.04 | 1.28 | 72508.29 |
| 3 | 2.66 | 21.39 | 63.78 | 1.73 | 14.92 | 13.26 | 1.30 | 79492.45 |
| 4 | 3.24 | 28.76 | 62.70 | 2.87 | 13.47 | 13.56 | 1.26 | 76975.96 |
| 5 | 13.18 | 11.98 | 71.15 | 4.86 | 12.73 | 13.90 | 1.28 | 75916.70 |
| 6 | 6.40 | 6.62 | 89.92 | 3.40 | 13.27 | 14.01 | 1.29 | 72305.75 |
| 7 | 4.08 | 5.94 | 92.19 | 2.79 | 13.62 | 13.94 | 1.33 | 73296.92 |
| 8 | 5.75 | 21.97 | 78.79 | 2.54 | 13.84 | 13.39 | 1.33 | 78255.33 |
| 9 | 7.25 | 5.66 | 73.85 | 2.61 | 13.76 | 13.50 | 1.34 | 77767.19 |
| 10 | 3.94 | 5.71 | 67.52 | 2.39 | 14.12 | 13.62 | 1.38 | 75008.52 |
| 11 | 3.28 | 9.66 | 74.73 | 1.98 | 14.80 | 13.50 | 1.34 | 77387.40 |
| 12 | 4.37 | 6.82 | 65.02 | 2.74 | 13.63 | 13.69 | 1.35 | 76431.58 |
| 13 | 3.50 | 3.15 | 77.46 | 2.78 | 13.41 | 13.68 | 1.31 | 75588.18 |
| 14 | 3.73 | 21.80 | 50.33 | 2.54 | 13.83 | 13.40 | 1.29 | 77948.00 |
| 15 | 3.89 | 8.87 | 57.42 | 2.99 | 13.21 | 13.76 | 1.29 | 75368.66 |
| 16 | 3.69 | 12.13 | 58.17 | 2.35 | 14.03 | 13.54 | 1.29 | 76750.20 |
| 17 | 3.27 | 5.17 | 64.19 | 2.70 | 13.96 | 14.11 | 1.27 | 70489.92 |
| 18 | 3.05 | 2.73 | 94.48 | 3.10 | 13.59 | 14.71 | 1.32 | 65816.15 |
| 19 | 3.15 | 31.80 | 118.72 | 4.76 | 12.63 | 15.63 | 1.53 | 56255.27 |
| 20 | 2.40 | 3.53 | 100.11 | 2.77 | 13.92 | 14.50 | 1.33 | 66505.35 |
| 21 | 2.12 | 5.32 | 60.25 | 2.19 | 14.13 | 13.58 | 1.31 | 76356.52 |
| 22 | 2.24 | 11.88 | 58.15 | 2.99 | 12.71 | 13.59 | 1.28 | 76901.55 |
| 23 | 2.70 | 3.59 | 102.24 | 3.52 | 13.28 | 14.99 | 1.29 | 62519.96 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 3.98 | 10.31 | 76.84 | 2.78 | 13.77 | 13.88 | 1.32 | 73798.36 |
| 最 大 值 | 13.18 | 31.80 | 118.72 | 4.86 | 14.92 | 15.63 | 1.95 | 80738.93 |
| 發生時間 | 5 | 19 | 19 | 5 | 3 | 19 | | 0 |
| 最 小 值 | 2.12 | 2.64 | 50.33 | 1.73 | 12.63 | 13.17 | 1.22 | 56255.27 |
| 發生時間 | 21 | 2 | 14 | 3 | 19 | 0 | | 19 |
| 零點偏移 | -0.00 % | 0.00 % | -0.02 % | -0.00 % | | -0.04 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | 0.10 % | -0.09 % | -0.01 % | | -0.05 | -0.00 | 0.19 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月31日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 15.51 | 9.31 | 72.83 | 1.06 | 16.43 | 10.72 | 1.36 | 67492.79 |
| 1 | 24.76 | 9.29 | 87.36 | 1.77 | 16.65 | 10.86 | 1.37 | 66607.48 |
| 2 | 16.28 | 14.78 | 85.70 | 1.65 | 16.13 | 11.16 | 1.36 | 65233.57 |
| 3 | 21.12 | 6.46 | 81.36 | 1.76 | 17.43 | 10.94 | 1.37 | 65283.24 |
| 4 | 22.28 | 4.33 | 84.45 | 3.18 | 16.49 | 11.40 | 1.37 | 64087.00 |
| 5 | 19.61 | 4.39 | 91.66 | 1.82 | 17.10 | 11.10 | 1.35 | 65262.47 |
| 6 | 19.54 | 17.36 | 81.01 | 3.34 | 17.29 | 10.59 | 1.34 | 68779.17 |
| 7 | 5.07 | 4.81 | 124.26 | 0.93 | 14.93 | 12.40 | 1.32 | 58270.46 |
| 8 | 18.51 | 4.92 | 89.09 | 1.63 | 17.05 | 11.20 | 1.33 | 64783.22 |
| 9 | 19.87 | 20.94 | 82.98 | 0.98 | 16.07 | 11.71 | 1.33 | 62940.37 |
| 10 | 20.13 | 7.94 | 80.26 | 1.56 | 15.62 | 11.66 | 1.31 | 62542.03 |
| 11 | 14.44 | 5.86 | 82.02 | 0.85 | 15.83 | 11.51 | 1.34 | 63386.32 |
| 12 | 11.51 | 10.44 | 95.35 | 0.48 | 16.03 | 11.52 | 1.32 | 64450.10 |
| 13 | 11.46 | 11.02 | 98.79 | 0.66 | 15.73 | 11.69 | 1.37 | 63244.51 |
| 14 | 11.06 | 28.22 | 88.45 | 1.18 | 14.54 | 12.00 | 1.35 | 61585.41 |
| 15 | 11.84 | 22.31 | 73.95 | 1.52 | 14.92 | 11.71 | 1.34 | 63612.12 |
| 16 | 11.16 | 6.98 | 73.22 | 1.02 | 15.59 | 11.42 | 1.34 | 64801.67 |
| 17 | 5.62 | 5.75 | 87.47 | 0.65 | 15.48 | 12.07 | 1.34 | 59062.70 |
| 18 | 6.36 | 11.33 | 99.68 | 0.74 | 15.09 | 12.52 | 1.35 | 56077.02 |
| 19 | 8.69 | 25.76 | 94.18 | 0.90 | 15.28 | 12.44 | 1.36 | 58588.77 |
| 20 | 4.74 | 5.93 | 89.14 | 0.51 | 15.59 | 12.02 | 1.36 | 60501.60 |
| 21 | 3.28 | 3.72 | 86.64 | 0.22 | 16.57 | 10.97 | 1.39 | 66697.74 |
| 22 | 5.59 | 20.77 | 89.73 | 0.33 | 17.01 | 10.97 | 1.36 | 66608.98 |
| 23 | 6.34 | 4.11 | 96.41 | 0.09 | 19.22 | 10.76 | 1.34 | 66582.35 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 13.12 | 11.11 | 88.17 | 1.20 | 16.17 | 11.47 | 1.35 | 63603.38 |
| 最 大 值 | 24.76 | 28.22 | 124.26 | 3.34 | 19.22 | 12.52 | 1.45 | 68779.17 |
| 發生時間 | 1 | 14 | 7 | 6 | 23 | 18 | | 6 |
| 最 小 值 | 3.28 | 3.72 | 72.83 | 0.09 | 14.54 | 10.59 | 1.30 | 56077.02 |
| 發生時間 | 21 | 21 | 0 | 23 | 14 | 6 | | 18 |
| 零點偏移 | -0.01 % | 0.00 % | -0.06 % | -0.01 % | | -0.06 | -0.00 | -0.14 % |
| 全幅偏移 | 0.12 % | 0.14 % | 0.01 % | 0.06 % | | -0.05 | -0.00 | -0.14 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月31日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 24.80 | 7.94 | 45.44 | 3.34 | 17.52 | 9.95 | 1.40 | 79827.71 |
| 1 | 27.62 | 24.79 | 51.31 | 3.53 | 19.27 | 9.45 | 1.40 | 85752.45 |
| 2 | 19.70 | 10.76 | 50.60 | 3.23 | 17.73 | 9.76 | 1.40 | 85870.07 |
| 3 | 23.34 | 23.19 | 61.86 | 4.13 | 17.09 | 10.53 | 1.41 | 82553.55 |
| 4 | 26.11 | 28.81 | 51.11 | 4.66 | 17.76 | 10.66 | 1.40 | 77280.78 |
| 5 | 21.11 | 19.00 | 55.99 | 2.90 | 17.04 | 10.45 | 1.40 | 80234.83 |
| 6 | 19.08 | 26.56 | 56.45 | 2.77 | 17.32 | 10.37 | 1.40 | 86696.84 |
| 7 | 6.63 | 13.30 | 56.16 | 2.31 | 16.56 | 10.50 | 1.39 | 77369.93 |
| 8 | 14.64 | 4.97 | 63.60 | 3.58 | 16.82 | 10.57 | 1.39 | 82188.22 |
| 9 | 18.33 | 22.23 | 51.98 | 3.30 | 16.49 | 10.44 | 1.40 | 78627.66 |
| 10 | 18.66 | 8.28 | 51.46 | 2.81 | 17.20 | 10.30 | 1.39 | 78615.97 |
| 11 | 14.64 | 9.22 | 57.39 | 2.51 | 17.79 | 10.17 | 1.41 | 78600.36 |
| 12 | 18.88 | 21.48 | 48.28 | 3.10 | 16.48 | 10.04 | 1.39 | 80473.22 |
| 13 | 9.69 | 16.28 | 57.23 | 2.03 | 16.47 | 10.60 | 1.40 | 78078.69 |
| 14 | 12.59 | 21.72 | 58.07 | 2.41 | 17.07 | 10.35 | 1.40 | 79837.18 |
| 15 | 15.18 | 9.78 | 47.50 | 2.99 | 16.98 | 10.35 | 1.41 | 78110.45 |
| 16 | 7.53 | 3.03 | 61.80 | 1.97 | 17.42 | 10.51 | 1.42 | 77825.85 |
| 17 | 4.76 | 6.16 | 57.14 | 2.05 | 16.66 | 10.20 | 1.43 | 81374.63 |
| 18 | 5.76 | 5.27 | 46.21 | 1.87 | 17.64 | 10.00 | 1.43 | 80770.81 |
| 19 | 5.00 | 3.34 | 57.32 | 1.73 | 17.57 | 10.52 | 1.41 | 78815.15 |
| 20 | 4.37 | 2.58 | 61.11 | 1.76 | 18.01 | 10.91 | 1.43 | 75639.58 |
| 21 | 5.98 | 3.71 | 52.37 | 1.91 | 18.64 | 10.05 | 1.43 | 81515.27 |
| 22 | 5.42 | 46.38 | 51.58 | 2.40 | 16.46 | 10.71 | 1.41 | 77805.57 |
| 23 | 6.28 | 3.70 | 64.91 | 2.05 | 18.63 | 11.28 | 1.40 | 73486.53 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 14.00 | 14.27 | 54.87 | 2.72 | 17.36 | 10.36 | 1.41 | 79889.64 |
| 最 大 值 | 27.62 | 46.38 | 64.91 | 4.66 | 19.27 | 11.28 | 1.44 | 86696.84 |
| 發生時間 | 1 | 22 | 23 | 4 | 1 | 23 | | 6 |
| 最 小 值 | 4.37 | 2.58 | 45.44 | 1.73 | 16.46 | 9.45 | 1.38 | 73486.53 |
| 發生時間 | 20 | 20 | 0 | 19 | 22 | 1 | | 23 |
| 零點偏移 | 0.00 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.00 % | | -0.02 | -0.00 | -0.01 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | 0.11 % | 0.07 % | 0.10 % | | 0.02 | 0.02 | 0.06 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |