P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	20.66	33.16	59.14	5.04	12.32	11.80	1.09	92270.24
1	12.03	9.73	61.26	2.50	13.33	11.81	1.08	92025.39
2	4.18	1.84	73.56	1.53	14.65	12.04	1.08	88812.07
3	3.20	2.03	65.09	1.12	15.25	11.46	1.09	93435.33
4	2.89	3.36	58.13	1.00	15.57	11.23	1.10	95074.86
5	3.36	2.48	66.57	1.20	15.24	11.45	1.13	94730.20
6	3.52	2.37	60.71	1.05	15.78	11.37	1.17	92864.39
7	3.70	2.32	89.42	0.93	15.43	11.07	1.15	97051.81
8	3.72	1.70	72.74	1.02	15.48	11.21	1.15	95131.39
9	3.86	1.71	60.34	1.18	15.16	11.16	1.16	95210.75
10	6.28	1.41	61.86	1.51	14.74	11.32	1.18	94527.45
11	4.23	2.06	62.40	1.57	14.09	11.53	1.19	93379.17
12	9.84	4.52	56.81	2.73	12.88	11.76	1.17	91597.28
13	8.36	3.53	59.49	2.47	13.22	11.64	1.17	92581.25
14	7.22	7.11	60.67	2.42	13.50	11.42	1.17	93942.47
15	13.63	5.40	62.75	3.63	12.84	11.68	1.19	92074.23
16	17.36	5.99	66.13	4.01	13.58	11.71	1.18	91613.82
17	17.23	9.47	57.86	4.63	12.86	11.81	1.20	90561.85
18	9.65	2.10	72.34	1.91	14.13	11.77	1.15	91341.98
19	5.77	3.62	74.59	1.74	14.00	11.89	1.16	90088.34
20	4.72	4.22	64.38	2.06	13.23	11.89	1.18	89492.46
21	7.86	2.78	61.08	2.42	13.29	11.62	1.17	92784.91
22	4.37	2.21	63.31	2.04	13.21	11.58	1.18	93519.09
23	3.38	1.59	66.46	1.70	13.86	11.61	1.17	93738.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.54	4.86	64.88	2.14	14.07	11.58	1.15	92827.05
最 大 值	20.66	33.16	89.42	5.04	15.78	12.04	1.31	97051.81
發生時間	0	0	7	0	6	2		7
最 小 值	2.89	1.41	56.81	0.93	12.32	11.07	1.04	88812.07
發生時間	4	10	12	7	0	7		2
零點偏移	-0.13 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.11	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.09 %	-0.10 %	-0.01 %		0.00	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.56	0.07	76.57	3.15	9.91	13.26	1.09	69438.54
1	2.15	0.07	83.34	2.92	10.50	13.45	1.08	67932.90
2	1.86	0.18	86.15	2.95	10.32	13.40	1.05	71763.00
3	1.90	0.51	68.86	3.26	9.86	13.37	1.06	71889.06
4	1.80	0.53	74.18	3.03	10.16	13.39	0.96	75301.81
5	1.80	3.38	77.24	3.88	8.77	13.82	0.92	73388.21
6	1.88	0.82	92.92	3.17	9.84	13.13	0.98	74109.89
7	1.57	1.45	121.14	3.30	9.67	13.81	1.04	68077.53
8	1.71	1.02	114.68	3.56	9.27	13.91	1.03	67513.12
9	1.69	0.50	114.56	4.13	8.61	14.31	1.02	65116.20
10	1.88	2.58	99.81	3.68	9.12	13.89	1.03	67745.40
11	3.02	3.83	68.14	2.97	10.16	13.18	0.94	75108.54
12	5.34	5.75	68.56	3.84	8.90	13.59	0.97	71057.91
13	4.33	13.45	65.53	3.89	8.46	13.66	1.03	69027.28
14	3.40	2.14	75.61	3.72	8.95	13.67	1.02	68403.19
15	5.39	6.06	76.68	3.86	8.85	13.61	0.99	70372.93
16	7.55	1.32	75.93	3.86	9.23	13.38	0.92	74049.32
17	8.35	1.07	80.26	3.74	9.20	13.60	0.93	73167.86
18	5.73	0.51	81.93	3.58	9.03	13.66	0.92	73869.73
19	5.80	33.34	83.14	3.69	8.94	13.63	0.88	73196.01
20	3.10	0.77	69.41	2.71	10.42	12.94	0.89	78081.80
21	2.28	15.81	70.34	3.04	9.98	13.30	0.90	76464.39
22	1.91	0.47	89.88	3.86	9.25	14.15	0.93	68084.41
23	1.73	0.23	87.20	3.23	9.96	13.55	0.90	72897.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.28	3.99	83.42	3.46	9.47	13.57	0.98	71502.37
最 大 值	8.35	33.34	121.14	4.13	10.50	14.31	1.22	78081.80
發生時間	17	19	7	9	1	9		20
最 小 值	1.57	0.07	65.53	2.71	8.46	12.94	0.84	65116.20
發生時間	7	0	13	20	13	20		9
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.09	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.14 %	-0.13 %	0.00 %	0.08 %		-0.00	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.27	7.30	84.76	6.37	13.81	10.87	1.23	83993.43
1	16.60	7.30	85.89	6.42	13.76	11.02	1.23	81598.68
2	11.44	3.87	108.13	6.21	14.83	11.61	1.24	77652.33
3	15.03	2.11	98.32	5.66	16.73	10.26	1.24	90453.89
4	16.31	3.52	89.92	5.77	16.34	10.65	1.23	86825.53
5	16.21	4.30	88.05	5.81	16.20	10.49	1.23	87766.46
6	11.51	2.34	97.57	5.43	17.28	9.83	1.23	88978.19
7	13.58	8.47	79.13	5.65	15.76	10.70	1.23	82022.37
8	12.22	3.79	79.84	5.48	16.20	10.57	1.24	81749.44
9	13.13	24.71	68.61	5.48	16.49	9.80	1.23	84478.53
10	15.26	37.98	79.88	7.17	14.29	10.03	1.22	81218.09
11	18.77	20.82	69.55	6.60	14.36	10.66	1.23	81295.06
12	19.12	39.81	56.20	5.82	15.65	10.28	1.23	85572.76
13	20.65	11.37	57.36	6.01	15.50	10.48	1.23	85585.38
14	19.70	9.81	58.00	5.95	15.75	10.47	1.23	88883.34
15	26.58	21.66	58.13	6.64	15.68	10.78	1.22	86733.09
16	24.83	45.36	57.57	7.29	15.23	10.65	1.22	89024.30
17	16.84	19.33	54.50	6.47	14.52	11.01	1.20	82819.49
18	20.37	2.31	58.08	5.85	15.33	10.77	1.20	85501.33
19	22.39	6.35	61.28	5.98	14.62	10.97	1.21	84932.65
20	16.55	1.21	64.78	5.27	16.30	10.62	1.21	87865.28
21	16.87	4.50	60.38	5.39	15.72	10.64	1.21	87350.75
22	11.91	4.76	57.57	5.04	15.92	10.52	1.23	88525.82
23	10.43	4.31	60.96	5.17	16.11	10.64	1.23	86869.04
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.86	12.39	72.27	5.96	15.52	10.60	1.22	85320.63
最 大 值	26.58	45.36	108.13	7.29	17.28	11.61	1.26	90453.89
發生時間	15	16	2	16	6	2		3
最 小 值	10.43	1.21	54.50	5.04	13.76	9.80	1.19	77652.33
發生時間	23	20	17	22	1	9		2
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.01 %	0.13 %	0.06 %		0.42	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %