

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月04日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.17	1.75	40.48	1.07	17.85	11.43	1.48	65053.06
1	13.24	5.11	48.43	0.82	19.01	11.08	1.50	69345.55
2	11.28	8.64	43.66	0.96	16.86	11.69	1.50	64988.47
3	12.40	6.87	53.78	0.88	17.81	11.55	1.51	67393.94
4	13.96	6.18	56.39	0.48	18.93	11.33	1.51	67662.61
5	8.95	3.78	59.68	0.41	18.68	11.15	1.54	68235.77
6	11.21	5.12	50.34	0.33	18.30	11.47	1.56	66453.58
7	12.81	10.55	48.79	0.35	18.14	11.27	1.56	68314.91
8	18.18	5.53	54.24	0.62	18.92	11.18	1.58	67952.49
9	17.80	1.57	48.65	1.00	17.66	11.26	1.56	68411.20
10	6.70	4.12	60.50	0.28	17.65	11.51	1.58	66279.64
11	14.55	13.02	50.45	0.65	19.59	11.08	1.60	68863.44
12	12.48	11.52	50.56	1.16	18.95	11.26	1.58	69117.93
13	12.98	11.01	47.44	1.25	18.99	11.53	1.57	65695.92
14	15.98	15.06	44.65	1.39	18.92	11.37	1.57	71552.82
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	3.51	2.54	40.51	1.38	16.37	10.65	1.57	91284.73
20	13.59	2.91	41.59	1.47	17.20	10.81	1.59	87078.23
21	13.77	2.32	47.53	1.63	16.68	11.10	1.60	88341.58
22	12.82	2.59	58.36	1.07	17.45	11.21	1.62	91670.88
23	12.71	2.43	62.96	0.99	18.08	11.19	1.62	91430.23
監測時數	20	20	20	20	20	20	20	20
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	12.60	6.13	50.45	0.91	18.10	11.26	1.56	73256.35
最 大 值	18.18	15.06	62.96	1.63	19.59	11.69	1.62	91670.88
發生時間	8	14	23	21	11	2		22
最 小 值	3.51	1.57	40.48	0.28	16.37	10.65	1.48	64988.47
發生時間	19	9	0	10	19	19		2
零點偏移(率)	-0.01%	0.00%	0.00%	0.00%		-0.22	0	0.00%
全幅偏移(率)	2.04%	0.23%	-0.32%	0.52%		0.13	0	0.40%
有效比率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月04日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.54	2.97	53.71	0.22	16.83	10.54	1.49	93500.53
1	14.88	6.39	52.66	0.11	18.88	10.33	1.49	96468.34
2	14.39	4.73	60.81	0.16	17.88	10.91	1.50	90988.43
3	15.26	3.27	52.19	0.15	18.56	10.31	1.50	96508.07
4	13.44	9.54	45.39	0.15	18.49	10.41	1.49	94958.00
5	12.95	6.30	48.04	0.13	17.97	10.58	1.49	94122.76
6	13.93	3.45	55.64	0.09	17.99	10.04	1.52	94992.01
7	13.17	4.80	49.75	0.22	16.88	10.65	1.53	93796.30
8	14.77	4.75	45.50	0.29	17.62	10.69	1.54	91821.23
9	13.91	8.48	59.67	0.11	18.66	10.09	1.56	97676.12
10	12.27	13.56	55.69	0.11	17.21	10.58	1.56	94030.86
11	13.51	8.36	57.59	0.11	17.37	10.72	1.52	92422.77
12	11.39	14.74	53.71	0.33	17.28	10.81	1.49	87669.02
13	11.30	15.58	48.35	0.12	17.74	10.34	1.49	94951.97
14	17.33	8.71	54.42	0.22	17.46	10.69	1.51	90985.85
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	13.46	17.09	50.65	0.10	17.38	11.15	1.50	86027.19
20	14.43	3.66	45.45	0.14	17.99	10.41	1.53	94630.60
21	13.88	7.09	43.08	0.10	18.22	10.12	1.56	97232.14
22	13.72	11.01	54.02	0.12	17.72	10.64	1.57	93886.18
23	13.60	13.41	49.44	0.13	18.15	10.40	1.56	94141.70
監測時數	20	20	20	20	20	20	20	20
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	13.81	8.39	51.79	0.16	17.81	10.52	1.52	93540.50
最 大 值	17.33	17.09	60.81	0.33	18.88	11.15	1.57	97676.12
發生時間	14	19	2	12	1	19		9
最 小 值	11.30	2.97	43.08	0.09	16.83	10.04	1.49	86027.19
發生時間	13	0	21	6	0	6		19
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.23	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.52 %	0.07 %	-0.02 %	0.98 %		0.09	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月04日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.72	13.33	34.26	1.09	17.15	9.13	1.43	76969.65
1	12.91	12.32	30.48	0.72	18.21	8.93	1.43	76732.70
2	14.11	7.01	37.78	0.90	18.01	9.75	1.44	70886.74
3	13.26	6.43	45.30	1.31	19.39	9.04	1.44	76261.03
4	12.32	3.93	46.21	1.06	18.19	9.85	1.44	69498.77
5	13.71	8.18	39.76	1.41	17.65	9.54	1.44	70835.17
6	12.83	11.26	40.42	1.61	16.96	9.51	1.45	71940.86
7	11.51	6.92	43.76	1.02	16.60	10.45	1.39	63741.27
8	13.53	5.71	48.37	1.21	16.89	10.00	1.39	68522.35
9	13.19	3.37	56.38	1.55	16.97	9.59	1.39	70277.52
10	10.87	6.48	64.47	1.44	17.44	9.18	1.40	70053.52
11	15.02	7.43	56.85	1.36	17.40	9.21	1.39	74946.37
12	14.41	8.98	44.03	1.20	17.23	9.38	1.38	75362.40
13	12.00	4.05	40.69	0.95	16.37	9.86	1.38	72027.36
14	15.91	2.83	43.92	1.37	17.06	9.76	1.37	71115.53
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	15	15	15	15	15	15	15	15
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	15	15	15	15	15	15	15	15
平 均 值	13.35	7.22	44.85	1.21	17.43	9.55	1.41	71944.75
最 大 值	15.91	13.33	64.47	1.61	19.39	10.45	1.45	76969.65
發生時間	14	0	10	6	3	7		0
最 小 值	10.87	2.83	30.48	0.72	16.37	8.93	1.37	63741.27
發生時間	10	14	1	1	13	1		7
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.17 %	0.20 %	-0.34 %	0.79 %		-0.11	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								