P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.96	5.33	79.32	8.24	15.41	11.12	1.56	66143.71
1	1.70	2.51	85.17	8.38	15.67	11.28	1.44	68243.48
2	1.55	1.64	78.55	8.47	17.11	11.09	1.28	69368.54
3	1.38	8.90	71.12	8.51	17.63	10.88	1.07	69899.99
4	1.52	4.41	80.52	8.32	16.09	11.11	1.75	71405.73
5	1.57	2.38	75.31	8.40	14.14	11.33	1.11	70667.22
6	1.48	1.86	75.57	8.53	15.35	11.08	1.68	73644.67
7	1.46	1.56	96.90	8.81	15.55	11.43	1.19	71932.62
8	1.64	13.80	80.05	8.56	14.64	11.24	1.17	73862.87
9	1.89	1.91	69.75	8.68	13.79	11.37	1.35	75473.61
10	1.83	4.04	75.62	8.43	15.12	11.06	1.28	79039.24
11	2.07	2.38	79.16	8.82	13.62	11.53	2.23	79105.38
12	2.15	6.06	71.24	8.79	13.56	11.49	1.11	76115.48
13	2.05	2.63	71.29	8.45	14.50	11.11	1.10	76033.35
14	2.14	2.79	72.25	8.63	14.57	11.30	1.00	77322.58
15	1.79	4.01	70.39	9.18	13.14	11.77	1.83	85099.30
16	2.49	7.78	75.71	8.96	12.80	11.58	0.95	79051.84
17	2.81	2.49	77.11	8.95	14.25	11.56	0.96	74673.96
18	2.27	2.95	84.38	9.01	16.00	11.56	1.09	70153.68
19	1.62	11.85	68.52	9.14	18.96	10.97	1.12	72485.67
20	1.69	10.53	69.01	8.82	15.84	11.19	1.35	82573.75
21	1.83	7.45	70.52	8.65	15.77	11.23	0.92	82348.96
22	1.93	1.82	76.82	8.67	15.71	11.22	0.90	81300.71
23	2.41	1.36	88.14	9.01	15.22	11.73	0.87	77865.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.88	4.68	76.77	8.68	15.18	11.30	1.26	75158.82
最 大 值	2.81	13.80	96.90	9.18	18.96	11.77	5.31	85099.30
發生時間	17	8	7	15	19	15		15
最 小 值	1.38	1.36	68.52	8.24	12.80	10.88	0.83	66143.71
發生時間	3	23	19	0	16	3		0
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.16	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.10 %	-0.00 %	0.11 %		-0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.09	1.51	68.95	4.77	14.52	11.82	0.47	76366.07
1	1.06	1.17	74.96	4.94	14.40	12.09	0.46	74441.08
2	1.03	7.34	81.58	4.79	15.78	11.84	0.48	75415.99
3	0.99	41.54	65.89	4.95	14.34	11.94	0.47	75852.42
4	1.41	28.30	77.46	5.02	12.67	12.27	0.50	74288.23
5	1.48	1.91	71.83	4.93	12.53	12.15	0.49	75030.13
6	1.38	1.31	83.85	5.10	13.70	12.41	0.50	72690.54
7	1.29	1.97	74.61	4.85	13.55	11.89	0.50	77081.58
8	1.37	6.94	71.32	5.01	12.66	12.21	0.48	74346.91
9	1.27	8.69	74.26	4.82	13.46	11.92	0.54	74628.89
10	1.13	5.20	60.82	4.64	13.29	11.47	0.52	72069.73
11	1.27	8.98	65.96	4.68	13.59	11.50	0.52	74128.74
12	1.45	11.61	74.04	4.83	13.96	11.74	0.51	75920.30
13	1.36	11.80	70.84	4.84	13.07	11.75	0.52	77368.19
14	1.69	8.94	71.19	4.89	12.69	11.83	0.52	75431.14
15	1.84	9.72	80.84	4.86	12.70	11.80	0.57	73318.51
16	2.16	10.89	84.66	4.95	12.81	12.02	0.53	75361.55
17	2.45	3.69	75.26	4.98	13.27	11.99	0.52	75315.15
18	1.54	2.02	69.04	4.84	14.94	11.73	0.51	75244.30
19	1.30	2.58	67.33	4.98	16.15	11.92	0.46	74406.38
20	1.10	2.30	70.10	5.03	14.22	12.06	0.50	75202.57
21	1.16	3.84	75.02	4.90	14.55	11.89	0.56	75783.71
22	1.15	10.38	67.41	4.86	14.15	11.87	0.54	76305.98
23	1.24	2.58	73.39	4.92	13.98	11.96	0.48	75923.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.38	8.13	72.94	4.89	13.79	11.92	0.51	75080.05
最 大 值	2.45	41.54	84.66	5.10	16.15	12.41	0.75	77368.19
發生時間	17	3	16	6	19	6		13
最 小 值	0.99	1.17	60.82	4.64	12.53	11.47	0.44	72069.73
發生時間	3	1	10	10	5	10		10
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.12	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.03 %	0.19 %	0.01 %	0.27 %		-0.06	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.56	2.68	91.57	9.53	11.81	12.98	1.48	84736.80
1	1.46	10.35	72.95	8.38	13.12	12.06	1.45	93038.90
2	1.52	8.52	71.60	8.40	12.85	12.18	1.46	92120.25
3	1.45	2.11	83.54	8.92	12.81	12.54	1.48	88607.20
4	1.41	3.27	66.96	7.91	13.16	11.63	1.48	97202.62
5	1.59	52.17	54.56	7.94	12.05	11.65	1.49	98062.38
6	2.07	62.33	62.29	8.44	11.10	12.12	1.47	93846.09
7	2.05	11.59	68.91	8.65	11.04	12.53	1.48	89332.88
8	1.75	2.02	74.75	9.16	11.24	12.59	1.48	89252.81
9	1.98	2.77	68.13	8.62	11.15	12.16	1.46	93329.94
10	2.65	44.33	67.13	6.21	12.09	13.28	1.48	81257.84
11	3.32	21.36	54.60	2.78	11.65	15.49	1.50	57491.82
12	3.09	41.81	71.63	2.60	12.40	15.07	1.52	61887.00
13	2.82	34.64	58.51	2.25	11.95	14.17	1.50	71665.27
14	3.22	43.73	54.58	2.21	11.78	14.03	1.50	72314.61
15	2.58	26.69	63.76	2.23	12.16	14.09	1.50	71883.40
16	2.94	35.45	54.27	2.26	11.90	14.22	1.49	70141.23
17	1.98	24.45	69.11	8.16	12.24	12.15	1.49	90706.55
18	2.22	8.44	69.00	8.63	12.17	12.04	1.49	91446.52
19	1.69	28.21	80.52	8.93	12.88	12.44	1.48	87475.01
20	1.53	3.51	100.25	10.02	11.24	13.18	1.46	81965.59
21	1.58	3.87	93.04	10.11	10.84	13.40	1.46	80846.88
22	1.52	3.55	97.25	10.17	10.68	13.43	1.46	80746.10
23	1.44	1.66	93.27	9.71	11.29	13.02	1.42	84449.63
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.06	19.98	72.59	7.18	11.90	13.02	1.48	83491.97
最 大 值	3.32	62.33	100.25	10.17	13.16	15.49	1.53	98062.38
發生時間	11	6	20	22	4	11		5
最 小 值	1.41	1.66	54.27	2.21	10.68	11.63	1.40	57491.82
發生時間	4	23	16	14	22	4		11
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.03 %	0.14 %	0.06 %	-0.00 %		0.05	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %