P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.74	1.37	92.85	9.74	14.58	11.33	1.52	104944.66
1	4.05	1.35	95.56	9.92	14.27	11.36	1.53	105183.37
2	3.88	1.21	93.75	10.01	14.42	11.35	1.51	106379.44
3	3.27	1.13	96.52	9.95	14.42	11.51	1.52	105183.91
4	2.43	1.18	93.03	10.01	15.72	11.58	1.52	103958.86
5	3.31	0.95	93.29	9.94	14.50	11.36	1.49	104426.82
6	3.36	1.34	90.18	9.53	14.13	11.51	1.45	101911.66
7	3.16	1.70	86.87	9.52	13.47	11.63	1.42	100647.35
8	2.32	1.26	94.38	9.28	14.47	11.46	1.40	102950.69
9	3.07	1.48	94.87	9.43	14.18	11.52	1.43	103388.03
10	6.89	1.39	89.67	9.83	13.81	11.47	1.42	102811.43
11	6.83	2.09	88.15	9.85	13.32	11.54	1.43	102376.60
12	4.12	0.96	95.33	9.17	15.23	11.02	1.41	106821.83
13	4.61	1.14	86.84	9.26	14.01	11.04	1.46	100791.66
14	6.55	3.50	79.11	9.58	13.36	11.13	1.48	99147.93
15	7.56	2.45	82.72	9.62	13.71	11.09	1.47	100071.48
16	5.87	2.10	82.25	9.57	13.10	11.15	1.48	99524.07
17	4.08	1.90	86.93	9.29	13.44	11.29	1.49	99620.53
18	5.51	1.45	84.91	9.39	13.39	11.15	1.52	100438.68
19	3.21	1.06	100.83	9.10	14.08	11.31	1.47	98412.68
20	1.87	3.09	129.04	9.21	16.37	11.33	1.44	103047.15
21	2.39	2.01	127.06	9.42	15.50	11.36	1.46	107210.15
22	5.36	2.01	110.48	9.74	13.68	11.59	1.42	105820.09
23	3.55	1.80	98.55	9.58	13.16	11.60	1.42	104455.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.21	1.66	94.72	9.58	14.18	11.36	1.47	102896.87
最 大 值	7.56	3.50	129.04	10.01	16.37	11.63	1.58	107210.15
發生時間	15	14	20	2	20	7		21
最 小 值	1.87	0.95	79.11	9.10	13.10	11.02	1.37	98412.68
發生時間	20	5	14	19	16	12		19
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.07 %	0.00 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.18 %	-0.15 %	0.02 %	-0.11 %		0.14	0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.62	6.16	82.37	5.30	13.07	11.84	1.13	72879.14
1	3.35	2.72	88.23	5.23	13.36	12.01	1.09	73294.40
2	3.48	2.60	100.53	5.93	11.67	12.97	1.07	67621.19
3	3.84	2.69	83.65	5.48	13.07	12.30	1.08	72695.64
4	2.84	18.39	80.01	5.24	17.57	11.94	1.08	71344.97
5	3.87	5.64	66.85	5.63	13.11	11.82	1.08	74619.23
6	4.43	15.62	84.03	5.44	13.59	11.59	1.06	77671.65
7	5.08	7.48	80.47	5.60	12.19	12.08	0.99	75194.04
8	4.36	0.38	88.36	5.22	12.71	11.85	0.98	76879.49
9	6.84	2.80	88.55	6.29	12.24	12.02	0.98	76060.57
10	11.91	3.23	88.65	6.64	11.77	12.10	0.98	75656.11
11	6.23	10.11	86.29	5.74	12.19	12.08	0.97	75711.22
12	5.75	2.01	83.21	5.54	12.21	11.99	0.97	76155.54
13	6.90	2.05	81.47	5.85	11.60	12.08	0.99	75463.97
14	5.68	11.42	82.54	5.46	12.14	11.95	0.98	76279.93
15	5.87	2.32	80.90	5.50	12.54	11.92	0.97	76858.11
16	6.13	1.85	85.76	5.53	12.75	11.82	0.97	77653.54
17	4.87	5.43	88.27	5.30	12.85	11.74	0.98	78369.54
18	8.36	2.61	82.06	5.82	12.21	11.93	0.99	76797.77
19	7.83	10.31	76.83	5.70	12.35	11.91	1.01	75156.19
20	3.43	2.75	112.06	5.64	16.76	12.71	1.00	66125.20
21	2.79	2.28	93.87	5.16	15.91	11.53	0.98	77866.61
22	7.22	3.67	86.67	6.68	12.34	11.89	0.99	77477.56
23	9.36	17.72	75.77	6.54	11.89	11.99	0.99	76604.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.59	5.93	85.31	5.69	13.00	12.00	1.01	75018.18
最 大 值	11.91	18.39	112.06	6.68	17.57	12.97	1.14	78369.54
發生時間	10	4	20	22	4	2		17
最 小 值	2.79	0.38	66.85	5.16	11.60	11.53	0.94	66125.20
發生時間	21	8	5	21	13	21		20
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.14	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.46 %	0.04 %	-0.05 %	0.05 %		0.13	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.00	2.68	86.79	9.49	12.60	11.55	2.56	96776.24
1	4.91	1.59	87.75	9.72	12.62	11.93	2.57	93562.83
2	4.54	0.48	109.44	10.28	12.19	12.13	2.61	94577.51
3	6.02	3.98	72.40	9.21	12.23	11.53	2.58	101110.55
4	4.40	4.65	78.88	9.92	14.05	12.36	2.54	90388.82
5	3.77	4.08	89.34	10.24	11.83	12.57	2.57	91503.04
6	4.90	2.72	81.71	9.95	10.94	12.28	2.53	95055.89
7	4.77	4.08	88.98	10.14	11.35	12.36	2.53	92199.27
8	3.73	13.55	84.11	8.67	12.61	11.45	2.41	100126.84
9	5.62	15.40	62.25	8.37	12.73	11.40	2.38	102378.42
10	6.73	50.71	62.31	8.54	12.12	11.52	2.38	101496.64
11	6.55	30.63	66.53	8.62	12.61	11.45	2.39	99199.00
12	9.50	30.35	75.94	8.91	11.69	11.52	2.40	99049.26
13	5.58	35.61	74.12	8.64	12.02	11.48	2.40	98431.43
14	3.85	6.98	75.82	8.27	13.21	11.27	2.40	100862.47
15	3.89	1.48	76.26	8.56	13.27	11.62	2.43	98471.45
16	4.36	2.47	87.79	9.09	12.53	11.90	2.46	97267.36
17	4.66	4.62	85.61	9.08	12.45	11.82	2.45	97668.28
18	7.19	6.91	70.54	8.84	11.76	11.62	2.44	101385.34
19	8.60	17.90	73.22	8.90	12.11	11.52	2.46	101925.66
20	5.34	20.52	78.04	8.67	15.13	11.85	2.47	95830.87
21	4.19	2.93	106.32	9.46	13.72	12.34	2.48	92019.56
22	4.85	2.94	117.40	9.52	12.25	12.12	2.48	95745.70
23	6.61	3.85	81.05	8.73	12.42	11.20	2.49	105295.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.40	11.30	82.19	9.16	12.52	11.78	2.48	97597.01
最 大 值	9.50	50.71	117.40	10.28	15.13	12.57	2.61	105295.82
發生時間	12	10	22	2	20	5		23
最 小 值	3.73	0.48	62.25	8.27	10.94	11.20	2.36	90388.82
發生時間	8	2	9	14	6	23		4
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.04 %	0.10 %	-0.32 %	-0.04 %		-0.37	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %