P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.26	2.23	56.09	0.75	16.24	11.66	1.51	71175.89
1	15.73	3.71	59.43	0.64	16.53	11.71	1.51	70437.38
2	13.71	5.00	49.60	1.18	14.52	11.89	1.51	70217.41
3	12.33	31.40	64.60	2.04	13.23	13.13	1.57	61964.30
4	14.78	18.10	63.91	1.09	15.73	11.98	1.60	70077.62
5	16.23	4.90	56.16	1.14	15.57	11.27	1.51	74448.52
6	20.32	3.71	48.79	0.98	15.45	11.42	1.53	73207.04
7	11.08	19.42	49.60	0.49	16.30	10.82	1.53	70278.27
8	14.09	6.28	83.99	0.28	16.13	11.44	1.52	69787.09
9	13.93	13.19	48.49	7.54	8.47	14.41	1.52	96547.62
10	15.31	3.75	41.51	0.60	16.59	11.43	1.51	72414.44
11	12.87	14.26	75.29	1.04	14.69	12.74	1.54	63406.87
12	14.78	5.87	73.53	0.29	16.67	11.41	1.53	72081.41
13	15.39	4.37	64.33	0.49	16.30	11.46	1.54	71452.08
14	14.08	12.21	51.07	1.28	14.51	12.02	1.54	68826.28
15	13.51	9.28	49.33	0.49	16.32	12.25	1.55	66332.37
16	14.75	4.26	42.25	0.18	17.88	11.31	1.54	71851.12
17	14.31	3.77	45.57	0.20	17.64	11.33	1.55	71839.77
18	14.79	2.96	51.39	0.13	18.70	11.70	1.56	68248.58
19	15.06	4.33	55.61	0.22	17.56	12.09	1.55	66974.00
20	14.31	5.51	40.29	0.22	17.52	11.69	1.54	69281.99
21	15.14	4.79	40.09	0.26	17.82	11.22	1.52	72017.77
22	13.97	5.11	48.93	0.44	16.65	11.96	1.51	67767.85
23	14.41	4.24	62.15	0.20	17.64	12.12	1.52	66528.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.51	8.03	55.08	0.92	16.03	11.85	1.53	70715.15
最 大 值	20.32	31.40	83.99	7.54	18.70	14.41	1.80	96547.62
發生時間	6	3	8	9	18	9		9
最 小 值	11.08	2.23	40.09	0.13	8.47	10.82	1.51	61964.30
發生時間	7	0	21	18	9	7		3
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.10	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.08 %	-0.08 %	0.09 %	0.00 %		0.03	-0.00	0.31 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.06	3.10	55.87	0.10	16.93	11.12	1.51	60833.57
1	14.12	2.49	44.37	0.18	16.20	11.06	1.51	61141.57
2	14.32	2.21	46.20	0.24	15.62	11.09	1.51	61112.72
3	14.30	1.95	54.72	0.16	17.04	11.11	1.51	60626.36
4	16.54	3.81	45.86	0.61	15.75	10.75	1.51	63619.72
5	12.81	2.76	46.59	0.33	15.99	10.94	1.51	62443.24
6	16.16	2.48	51.64	0.32	15.42	11.03	1.51	62397.97
7	16.31	2.38	48.40	0.51	15.06	11.53	1.51	58642.21
8	14.67	1.93	53.25	0.13	16.63	11.06	1.51	61714.54
9	13.85	1.57	49.35	0.07	16.32	11.21	1.51	60280.14
10	13.99	2.50	43.89	0.20	15.87	11.00	1.50	61579.06
11	14.25	2.61	43.97	0.21	15.84	11.15	1.49	60522.76
12	13.76	1.96	56.61	0.10	17.73	11.09	1.51	59999.06
13	13.64	2.50	50.15	0.15	16.82	10.86	1.52	62388.09
14	14.93	2.35	47.42	0.20	16.58	11.01	1.53	61481.88
15	13.89	2.95	49.15	0.35	15.81	11.05	1.54	61187.82
16	13.41	2.45	49.69	0.18	16.91	11.11	1.55	60657.52
17	13.28	2.75	50.10	0.13	16.45	11.15	1.55	60393.21
18	13.66	1.96	57.04	0.11	18.08	10.91	1.55	60906.88
19	14.49	2.19	59.49	0.12	18.40	11.34	1.54	58477.32
20	13.94	2.99	47.41	0.17	18.30	10.70	1.54	62314.70
21	13.50	3.43	56.92	0.16	17.78	11.12	1.53	59916.34
22	12.14	9.30	61.80	0.13	18.25	11.64	1.54	56571.70
23	6.56	34.73	84.41	0.34	19.03	11.63	1.63	56285.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.82	4.14	52.26	0.22	16.78	11.11	1.52	60645.59
最 大 值	16.54	34.73	84.41	0.61	19.03	11.64	1.90	63619.72
發生時間	4	23	23	4	23	22		4
最 小 值	6.56	1.57	43.89	0.07	15.06	10.70	1.49	56285.75
發生時間	23	9	10	9	7	20		23
零點偏移	-0.00 %	-0.05 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	0.17 %	-0.24 %	0.05 %	-0.01 %		0.15	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.49	3.62	50.70	1.68	16.99	9.75	1.36	78137.90
1	13.09	3.72	52.58	1.62	15.84	11.11	1.37	69535.37
2	14.74	4.58	54.84	1.68	15.26	11.10	1.37	71102.08
3	14.25	3.86	51.08	1.62	15.45	11.01	1.38	73151.59
4	13.94	2.27	55.46	1.72	15.30	10.66	1.38	76364.25
5	15.08	3.14	49.40	2.07	14.62	10.65	1.38	76681.65
6	14.35	32.22	57.42	1.92	16.50	9.70	1.38	75120.87
7	11.73	1.70	65.41	2.31	15.10	9.83	1.39	75528.07
8	15.79	4.04	49.37	2.14	14.52	10.44	1.39	73110.50
9	14.18	5.60	43.78	2.05	14.44	10.76	1.41	72669.44
10	14.16	7.09	52.38	1.65	16.53	9.78	1.41	76510.42
11	13.58	2.57	60.59	1.91	15.20	10.15	1.39	77911.77
12	14.15	3.74	53.77	1.75	15.23	10.75	1.35	74200.89
13	13.73	3.72	47.26	1.61	15.71	10.34	1.37	76063.32
14	13.34	3.48	48.01	1.82	15.15	10.67	1.38	73971.29
15	14.66	4.44	53.22	2.15	14.23	11.17	1.39	71113.60
16	13.93	8.02	55.64	2.19	14.73	11.33	1.39	69964.06
17	14.72	3.51	46.76	1.82	15.39	10.44	1.39	76183.94
18	13.67	3.73	44.44	1.79	14.60	10.93	1.40	72027.64
19	13.90	3.58	54.27	1.43	15.61	11.51	1.42	68111.65
20	13.84	2.80	51.76	1.42	16.45	10.89	1.42	73266.08
21	14.56	2.69	49.77	1.45	16.17	10.56	1.41	75948.78
22	14.15	2.82	50.12	1.49	16.20	10.61	1.40	76275.17
23	10.61	3.35	78.61	1.63	15.98	12.26	1.41	62809.49
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.90	5.01	53.19	1.79	15.47	10.68	1.39	73573.33
最 大 值	15.79	32.22	78.61	2.31	16.99	12.26	1.43	78137.90
發生時間	8	6	23	7	0	23		0
最 小 值	10.61	1.70	43.78	1.42	14.23	9.70	1.35	62809.49
發生時間	23	7	9	20	15	6		23
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.10 %	0.10 %	0.13 %	0.13 %		0.00	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %