

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2022年03月17日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2022年03月17日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2022年03月17日

項目 單位 小時\限標	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.04	24.71	34.84	2.25	16.93	9.55	1.42	70538.93
1	14.37	20.58	36.01	2.69	17.18	9.06	1.42	73985.56
2	15.30	13.12	37.12	2.01	16.56	9.36	1.41	72807.50
3	15.65	38.14	37.10	2.55	15.54	9.27	1.41	73845.70
4	15.32	35.69	40.43	2.62	15.51	9.58	1.41	70748.45
5	13.69	4.60	58.76	2.79	14.22	10.53	1.42	66929.42
6	15.74	4.09	63.23	2.31	15.91	10.03	1.43	69499.49
7	13.38	5.77	44.71	1.87	16.74	9.51	1.42	72545.08
8	18.96	23.83	41.22	2.45	14.80	9.97	1.42	70156.84
9	15.49	43.02	36.29	2.26	14.51	10.47	1.42	66721.76
10	14.88	10.42	42.64	2.08	15.66	10.09	1.42	71044.21
11	14.92	10.55	45.36	2.68	14.72	10.17	1.42	72624.68
12	15.32	5.63	55.41	2.11	15.44	10.64	1.42	67088.55
13	14.18	4.29	61.12	1.73	17.47	9.64	1.42	72704.58
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.40	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.41	維護
16	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.39	維護
17	14.24	10.41	53.23	1.63	16.54	10.58	1.38	72050.97
18	14.45	8.92	47.34	2.23	14.62	10.57	1.40	70568.98
19	14.91	4.50	56.45	1.65	16.26	10.69	1.41	69666.70
20	15.23	3.35	57.32	1.83	16.53	10.72	1.41	69531.79
21	14.69	11.39	46.03	1.72	16.43	10.13	1.41	73138.26
22	14.38	9.18	51.13	1.61	17.04	10.34	1.41	71301.71
23	15.16	3.77	45.51	1.60	17.35	9.93	1.41	75141.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	24	21
平 均 值	15.06	14.09	47.20	2.13	16.00	10.04	1.41	71078.14
最 大 值	18.96	43.02	63.23	2.79	17.47	10.72	1.44	75141.81
發生時間	8	9	6	5	13	20		23
最 小 值	13.38	3.35	34.84	1.60	14.22	9.06	1.33	66721.76
發生時間	7	20	0	23	5	1		9
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.68 %	-0.31 %	-0.25 %	-0.07 %		0.21	-0.00	0.10 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	100.00 %	87.50 %