

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月27日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	11.13	3.98	60.88	0.07	19.29	11.60	1.40	69334.43
1	12.50	4.39	60.50	0.08	19.75	11.88	1.39	67678.12
2	10.88	5.35	56.98	0.09	18.95	11.68	1.38	69502.60
3	12.19	5.08	51.88	0.23	18.63	11.37	1.37	72189.62
4	12.15	5.26	53.87	0.26	17.81	11.89	1.37	68780.98
5	12.56	4.11	53.96	0.11	18.78	11.85	1.38	68552.97
6	12.28	6.30	43.07	0.11	19.03	11.49	1.37	70406.17
7	11.39	3.81	57.56	0.17	19.45	11.77	1.38	68517.78
8	11.03	4.09	54.76	0.16	19.83	11.53	1.41	69499.36
9	11.68	3.73	54.05	0.17	19.63	11.46	1.36	70131.75
10	11.76	4.23	54.03	0.16	18.82	11.85	1.36	68058.56
11	11.64	5.02	41.45	0.13	18.82	11.55	1.38	70025.61
12	12.46	13.92	41.68	0.09	16.98	11.95	1.36	68409.88
13	12.45	3.89	43.62	0.11	18.67	11.09	1.38	72957.26
14	11.47	9.51	40.02	0.11	17.28	11.67	1.38	69665.70
15	11.64	1.22	43.35	0.14	19.39	11.33	1.37	70842.26
16	12.03	4.80	40.52	0.12	18.62	11.33	1.35	71632.80
17	11.70	5.23	40.32	0.13	18.23	11.62	1.33	69977.09
18	11.36	0.86	54.91	0.13	18.54	11.91	1.33	68114.97
19	12.32	2.26	47.34	0.11	18.83	11.30	1.35	71632.70
20	11.93	10.81	40.53	0.09	17.36	11.83	1.38	69225.94
21	12.86	13.31	38.67	0.14	16.87	11.82	1.37	69180.70
22	10.94	3.48	40.23	0.18	16.91	11.99	1.36	67746.90
23	10.67	4.79	52.18	0.14	17.34	12.40	1.36	64853.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.79	5.39	48.60	0.13	18.49	11.67	1.37	69454.91
最 大 值	12.86	13.92	60.88	0.26	19.83	12.40	1.41	72957.26
發生時間	21	12	0	4	8	23		13
最 小 值	10.67	0.86	38.67	0.07	16.87	11.09	1.33	64853.66
發生時間	23	18	21	0	21	13		23
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.38 %	-0.12 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.33 %	-0.37 %	-0.39 %	0.15 %		0.22	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 111年09月27日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.20	2.97	58.99	0.17	20.47	11.13	1.41	82581.94
1	12.21	9.71	43.98	0.11	20.32	10.18	1.40	90035.52
2	11.69	1.07	43.05	0.10	17.89	11.18	1.38	83933.19
3	12.99	0.70	45.00	0.14	19.35	10.77	1.38	86362.33
4	11.79	4.95	41.15	0.11	18.28	10.86	1.38	86829.30
5	12.34	4.99	45.79	0.18	17.34	11.29	1.38	84368.40
6	16.95	1.73	53.93	0.15	19.82	10.76	1.42	95927.46
7	11.65	2.62	44.07	0.13	19.10	10.69	1.44	87347.79
8	11.35	3.56	41.85	0.15	17.97	11.02	1.44	85841.91
9	11.78	17.80	51.76	0.15	17.33	11.37	1.45	82992.42
10	12.29	0.84	51.59	0.11	17.55	11.11	1.44	85808.69
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.43	保養
16	11.10	4.71	38.24	0.15	19.06	10.76	1.44	86718.18
17	11.95	3.46	49.95	0.11	17.91	11.11	1.45	84921.55
18	11.63	6.50	51.33	0.14	16.98	11.45	1.45	82882.39
19	12.27	6.79	54.47	0.12	17.27	11.25	1.46	84800.12
20	12.38	10.68	55.58	0.27	16.79	11.13	1.44	86160.24
21	11.89	3.99	60.45	0.12	18.15	11.09	1.44	85669.85
22	11.33	4.51	55.64	0.10	16.97	11.83	1.44	80518.81
23	10.92	4.65	60.71	0.17	18.23	11.70	1.45	80453.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	20	19
平 均 值	12.04	5.06	49.87	0.14	18.25	11.09	1.43	85481.77
最 大 值	16.95	17.80	60.71	0.27	20.47	11.83	1.47	95927.46
發生時間	6	9	23	20	0	22		6
最 小 值	10.20	0.70	38.24	0.10	16.79	10.18	1.38	80453.54
發生時間	0	3	16	2	20	1		23
零點偏移(率)	-0.41 %	-0.07 %	-0.21 %	-0.03 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-3.01 %	-3.46 %	-1.42 %	-0.82 %		-0.01	-0.03	0.00 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	83.33 %	79.17 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月27日

[illegible]