P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.33	1.67	77.47	4.54	14.68	12.32	1.10	87130.25
1	2.69	4.60	89.64	5.51	13.68	13.26	1.16	77488.00
2	2.39	1.99	81.44	4.66	15.34	12.33	1.13	87235.74
3	2.56	3.21	48.95	3.72	17.91	11.00	1.08	105684.92
4	2.41	6.24	46.91	4.17	15.03	11.16	1.10	102900.88
5	3.68	3.77	56.26	4.83	14.26	11.55	1.08	100767.24
6	3.58	3.16	45.97	4.18	15.46	11.16	1.09	100193.89
7	3.12	2.19	47.39	4.14	15.20	11.05	1.09	101843.61
8	4.31	1.71	48.75	4.61	14.33	11.25	1.09	99050.46
9	3.78	1.59	51.63	4.36	14.87	11.22	1.10	99491.58
10	6.18	5.91	52.66	4.47	14.87	11.11	1.09	99997.45
11	6.62	10.03	50.34	4.61	13.65	11.36	1.10	97066.89
12	5.39	4.49	49.46	4.58	13.48	11.35	1.13	97090.11
13	4.02	2.08	52.51	4.35	13.96	11.15	1.10	99137.75
14	3.83	19.74	50.58	4.41	14.54	11.34	1.14	97547.20
15	5.96	11.68	53.94	4.55	14.71	11.19	1.13	98330.50
16	9.27	10.00	51.02	4.51	14.71	11.18	1.08	99408.86
17	9.35	5.73	55.37	4.38	15.28	11.21	1.08	98644.78
18	3.82	2.71	52.69	3.94	15.83	11.05	1.12	100300.53
19	4.06	3.37	50.89	4.26	14.58	11.27	1.10	98544.96
20	3.51	2.69	49.44	4.06	14.95	11.12	1.07	99259.22
21	3.57	3.20	48.36	4.36	14.68	11.31	1.05	98564.75
22	5.65	4.80	52.56	4.31	15.02	11.07	1.06	103582.44
23	5.65	3.74	52.37	4.49	14.02	11.33	1.08	101310.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.53	5.01	54.86	4.42	14.79	11.39	1.10	97940.51
最 大 值	9.35	19.74	89.64	5.51	17.91	13.26	1.25	105684.92
發生時間	17	14	1	1	3	1		3
最 小 值	2.39	1.59	45.97	3.72	13.48	11.00	0.96	77488.00
發生時間	2	9	6	3	12	3		1
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.19 %	0.03 %	0.02 %	-0.16 %		-0.00	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.47	3.52	86.87	4.49	14.57	11.94	1.00	78289.21
1	0.53	1.67	84.61	4.46	14.80	11.93	1.01	79031.33
2	0.44	21.72	77.92	4.23	15.71	11.42	1.02	81701.07
3	0.29	4.27	67.52	4.37	15.86	11.67	1.06	79957.65
4	0.17	1.27	66.52	4.32	13.24	11.82	1.04	78814.70
5	0.20	10.08	63.51	4.45	13.92	11.84	1.00	77922.46
6	0.32	1.33	80.04	4.68	13.14	12.46	0.96	73641.56
7	0.52	1.43	76.72	4.36	14.39	11.58	0.90	82924.06
8	0.52	1.04	72.83	4.37	14.31	11.84	0.98	79543.09
9	0.58	2.08	78.13	4.38	14.07	11.89	0.98	78883.46
10	0.77	3.47	89.49	4.43	13.27	11.82	1.01	78601.29
11	1.46	2.42	74.04	4.52	13.24	11.85	0.97	78479.10
12	1.05	0.81	73.84	4.38	13.46	11.83	0.92	79487.18
13	1.03	1.81	67.71	4.38	13.44	11.83	1.03	79613.01
14	0.86	16.59	69.22	4.48	12.58	12.01	1.09	77952.77
15	0.90	1.26	81.73	4.46	13.33	12.06	1.01	77609.45
16	0.79	1.51	88.29	4.40	14.20	11.78	1.02	79137.40
17	1.19	5.48	73.53	4.42	13.91	11.68	0.96	79939.31
18	0.98	23.39	75.61	4.49	13.55	11.92	0.97	79106.07
19	0.94	15.50	71.15	4.48	15.20	11.95	1.01	76925.43
20	0.59	15.65	67.81	4.46	13.99	11.88	0.99	79494.36
21	0.60	14.29	72.23	4.46	13.94	11.99	1.00	78741.02
22	0.56	1.22	80.75	4.28	15.38	11.55	1.08	80231.94
23	0.54	2.00	67.84	4.38	14.88	11.61	1.04	80760.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.68	6.41	75.33	4.42	14.10	11.84	1.00	79032.81
最 大 值	1.46	23.39	89.49	4.68	15.86	12.46	1.20	82924.06
發生時間	11	18	10	6	3	6		7
最 小 值	0.17	0.81	63.51	4.23	12.58	11.42	0.85	73641.56
發生時間	4	12	5	2	14	2		6
零點偏移	-0.10 %	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.04	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.09 %	0.04 %	0.02 %		0.09	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	20.65	3.21	103.22	7.32	19.31	9.47	1.18	86589.88
1	20.15	2.30	87.38	6.90	20.35	8.59	1.18	94084.19
2	18.65	3.25	91.86	6.76	20.47	8.69	1.18	93214.46
3	24.12	6.22	83.49	8.64	19.13	8.83	1.18	96923.19
4	18.58	18.56	75.22	7.81	17.65	9.34	1.16	92597.08
5	25.37	4.49	78.54	8.67	18.24	9.02	1.15	94385.49
6	26.44	3.31	78.84	8.33	18.73	8.93	1.16	95708.74
7	21.90	14.02	80.51	7.55	18.57	8.80	1.16	92831.01
8	15.81	2.25	80.72	7.87	17.95	9.33	1.17	88098.05
9	19.95	4.48	74.37	8.03	17.20	8.86	1.17	92205.11
10	19.08	9.81	75.52	7.36	16.05	9.27	1.17	89507.58
11	34.26	22.73	75.22	7.15	16.29	9.56	1.19	92440.96
12	12.01	2.82	84.67	6.12	17.50	9.43	1.19	96697.56
13	14.32	23.82	78.34	6.13	16.87	9.62	1.16	91285.75
14	23.55	85.04	80.53	6.82	17.45	9.24	1.15	91129.54
15	27.43	6.41	81.37	6.20	17.80	9.02	1.16	92726.75
16	39.10	16.66	83.64	6.80	17.84	9.56	1.17	92905.19
17	25.45	4.20	112.00	6.98	18.63	10.22	1.18	91612.15
18	31.37	3.24	91.41	6.52	18.58	9.38	1.16	100105.80
19	16.83	23.54	86.28	8.37	19.41	9.46	1.15	92584.93
20	32.77	7.76	80.21	8.97	17.35	9.48	1.15	93907.05
21	26.84	14.35	83.12	9.23	16.81	9.41	1.14	94138.27
22	18.54	1.49	85.22	7.82	18.76	9.09	1.15	98177.95
23	17.01	1.54	90.74	7.65	18.61	9.64	1.15	93412.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	22.92	11.90	84.27	7.50	18.15	9.26	1.16	93219.53
最 大 值	39.10	85.04	112.00	9.23	20.47	10.22	1.20	100105.80
發生時間	16	14	17	21	2	17		18
最 小 值	12.01	1.49	74.37	6.12	16.05	8.59	1.05	86589.88
發生時間	12	22	9	12	10	1		0
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.09 %	-0.07 %	0.13 %		0.34	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %