

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年03月30日

[illegible]

報表日期: 2020年03月30日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年03月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.79	34.97	57.40	8.12	12.51	11.89	1.45	93323.52
1	2.98	18.77	81.39	8.83	12.35	12.46	1.45	87932.44
2	2.20	14.90	80.59	8.15	13.74	11.96	1.45	91578.40
3	2.15	5.67	109.57	9.95	12.02	13.16	1.46	81171.93
4	2.06	7.85	125.81	10.98	11.28	13.83	1.51	74857.68
5	1.89	2.06	91.93	9.16	12.88	12.59	1.46	86590.64
6	1.96	11.52	82.82	8.87	12.51	12.41	1.45	88581.18
7	2.13	16.30	60.39	7.92	12.99	11.72	1.44	95351.18
8	2.88	14.63	70.50	8.45	12.14	11.79	1.44	95488.31
9	2.44	33.45	71.84	8.04	13.57	11.59	1.46	94973.75
10	2.10	74.67	63.31	9.17	13.62	11.35	1.47	97175.98
11	2.13	31.09	50.65	7.58	14.31	11.54	1.46	95176.03
12	2.08	25.04	53.91	8.18	12.74	11.87	1.47	92470.20
13	2.09	4.10	69.55	8.73	13.00	12.26	1.46	88317.26
14	2.02	0.33	96.24	9.39	13.10	12.66	1.46	86105.19
15	1.96	3.42	83.37	9.22	12.87	12.49	1.47	88082.03
16	2.01	5.61	66.42	8.75	12.62	12.21	1.43	90805.91
17	1.99	28.32	62.69	8.73	11.73	12.28	1.44	90420.15
18	其他	其他	其他	其他	無效	其他	1.45	其他
19	1.79	16.98	57.45	7.93	13.86	11.50	1.45	無效
20	1.79	17.58	58.80	7.80	13.31	11.29	1.47	99418.81
21	2.53	12.03	63.51	8.25	11.89	11.56	1.45	98854.00
22	2.46	2.01	82.68	8.87	12.60	11.97	1.47	93848.02
23	2.41	4.63	72.99	8.49	12.60	11.79	1.45	96467.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	22
平 均 值	2.21	16.78	74.51	8.68	12.79	12.09	1.46	91226.83
最 大 值	2.98	74.67	125.81	10.98	14.31	13.83	1.55	99418.81
發生時間	1	10	4	4	11	4		20
最 小 值	1.79	0.33	50.65	7.58	11.28	11.29	1.41	74857.68
發生時間	19	14	11	11	4	20		4
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.12 %	-0.05 %	0.20 %		0.08	-0.00	0.12 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	91.67 %