P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.09	3.17	113.65	1.20	17.99	11.27	1.36	68717.44
1	13.71	8.65	81.99	1.20	17.61	11.74	1.36	65185.94
2	15.42	6.22	98.70	1.16	18.31	11.41	1.36	67968.26
3	12.61	9.80	89.06	1.78	16.41	11.86	1.36	66004.06
4	14.41	6.92	87.65	1.60	16.96	11.50	1.36	67559.89
5	18.85	6.34	84.23	1.03	18.77	10.73	1.36	72580.08
6	16.72	7.32	70.72	1.45	17.38	11.18	1.38	69940.69
7	14.51	22.73	77.54	1.63	16.54	11.12	1.37	68811.81
8	14.05	9.41	100.18	1.24	17.94	11.59	1.39	65167.14
9	14.65	23.66	68.15	1.51	16.62	11.17	1.38	70501.33
10	26.63	44.05	72.59	2.18	16.17	11.66	1.36	66465.51
11	16.13	20.10	83.49	1.46	17.12	11.96	1.36	63773.61
12	17.24	7.99	94.76	1.23	19.35	11.44	1.38	67197.33
13	16.83	6.83	92.21	1.49	18.42	11.43	1.38	66901.01
14	15.69	10.40	95.57	1.94	16.03	11.75	1.37	65557.23
15	15.10	7.12	92.32	1.90	16.19	11.64	1.36	66051.30
16	13.11	5.48	116.15	1.68	15.96	12.28	1.37	61763.30
17	11.20	6.23	100.71	1.31	17.03	11.65	1.38	66149.94
18	15.02	3.40	127.31	1.13	17.63	11.84	1.41	64725.44
19	16.16	9.98	88.31	1.43	18.59	10.77	1.36	72090.10
20	14.21	13.15	90.67	1.36	17.92	10.98	1.36	71303.09
21	14.75	12.30	90.45	1.66	17.26	11.24	1.35	69856.43
22	16.09	5.95	85.17	1.59	17.29	11.19	1.34	69843.27
23	14.87	3.25	103.02	1.19	17.57	11.60	1.36	66667.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.59	10.85	91.86	1.47	17.38	11.46	1.37	67532.56
最 大 值	26.63	44.05	127.31	2.18	19.35	12.28	1.45	72580.08
發生時間	10	10	18	10	12	16		5
最 小 值	11.20	3.17	68.15	1.03	15.96	10.73	1.33	61763.30
發生時間	17	0	9	5	16	5		16
零點偏移	-0.06 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.05 %	-0.01 %	0.03 %		-0.05	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.04	2.99	79.54	0.25	18.26	11.02	1.42	63772.21
1	17.89	2.08	88.86	0.30	19.46	10.28	1.42	64394.52
2	13.67	4.69	78.59	0.35	17.31	10.61	1.40	60385.00
3	19.20	4.55	80.57	0.77	16.72	10.58	1.40	63283.95
4	13.29	2.42	91.54	0.47	17.89	11.16	1.40	56774.88
5	16.19	1.32	82.54	0.22	19.29	9.93	1.41	65766.11
6	17.24	1.37	84.89	0.18	17.97	10.57	1.42	65915.35
7	23.22	1.75	108.56	0.46	16.28	11.48	1.47	61107.35
8	12.45	1.91	94.51	0.14	18.25	11.24	1.46	59366.84
9	15.03	9.35	87.94	0.09	17.61	10.88	1.46	64538.25
10	20.87	1.49	100.57	0.12	18.24	10.59	1.49	64769.33
11	15.61	1.65	98.81	0.11	17.49	10.88	1.49	63617.59
12	16.48	1.70	89.13	0.11	17.30	10.91	1.49	62816.55
13	12.88	1.84	84.38	0.11	17.25	10.99	1.45	62279.54
14	13.29	13.92	79.31	0.39	15.37	11.34	1.43	59629.57
15	11.74	20.21	82.43	0.38	15.32	10.78	1.42	59372.79
16	12.30	1.31	79.66	0.13	18.29	10.28	1.43	61435.68
17	12.73	2.33	81.73	0.08	18.77	10.02	1.43	62471.63
18	13.96	8.13	88.03	0.15	20.23	9.86	1.43	63556.53
19	12.82	8.73	80.67	0.12	19.46	10.05	1.41	64239.31
20	15.85	1.50	102.53	0.10	18.95	10.19	1.42	64774.71
21	13.34	1.61	113.37	0.14	19.38	10.28	1.43	64614.11
22	17.93	10.29	111.19	0.21	18.33	10.42	1.43	64675.34
23	12.98	3.94	79.79	0.10	18.07	10.22	1.42	63342.32
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.33	4.63	89.55	0.23	17.98	10.61	1.43	62787.48
最 大 值	23.22	20.21	113.37	0.77	20.23	11.48	1.50	65915.35
發生時間	7	15	21	3	18	7		6
最 小 值	11.74	1.31	78.59	0.08	15.32	9.86	1.39	56774.88
發生時間	15	16	2	17	15	18		4
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		0.01	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.25 %	-0.39 %	0.29 %	0.24 %		-0.05	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.67	3.10	117.32	2.98	17.05	10.70	1.28	86175.95
1	15.21	4.90	99.04	2.91	17.97	10.87	1.29	80766.53
2	14.20	3.43	96.53	2.79	18.01	10.70	1.27	79913.77
3	13.15	1.56	124.01	3.37	16.41	10.80	1.27	81747.74
4	15.13	8.70	92.44	3.46	16.46	10.59	1.26	76597.04
5	13.21	3.46	98.55	3.21	16.41	10.60	1.29	77552.52
6	13.59	11.86	111.08	3.30	16.82	10.74	1.29	77762.36
7	14.43	3.06	110.17	3.52	15.66	10.85	1.29	76074.57
8	15.89	2.38	106.36	4.45	15.45	10.72	1.29	77865.13
9	13.69	1.56	109.18	3.18	16.49	10.81	1.25	76899.72
10	14.73	9.87	83.47	3.27	15.85	10.66	1.24	73899.95
11	14.56	4.13	82.09	3.00	17.06	10.33	1.25	76991.32
12	13.71	13.61	84.33	3.48	15.38	10.74	1.25	74784.51
13	19.00	4.35	83.30	3.86	15.55	10.52	1.26	76009.09
14	13.94	2.81	82.35	3.10	15.91	10.16	1.29	78419.91
15	15.91	16.41	83.86	4.71	14.42	10.44	1.29	77629.33
16	12.59	6.45	100.90	4.34	13.29	11.24	1.30	72810.47
17	15.05	10.03	79.23	3.08	15.48	10.44	1.30	79172.29
18	12.34	3.41	121.25	2.83	17.68	11.08	1.31	75094.27
19	12.58	4.67	110.39	2.80	18.24	11.41	1.31	76165.83
20	13.70	22.86	80.20	2.74	16.77	10.84	1.29	80311.91
21	14.50	7.00	98.93	3.11	17.11	10.76	1.29	85354.13
22	15.46	3.50	114.55	3.29	15.79	11.09	1.30	83634.53
23	16.77	3.69	110.44	3.66	15.63	11.05	1.30	81777.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.46	6.53	99.17	3.35	16.29	10.76	1.28	78475.42
最 大 值	19.00	22.86	124.01	4.71	18.24	11.41	1.33	86175.95
發生時間	13	20	3	15	19	19		0
最 小 值	12.34	1.56	79.23	2.74	13.29	10.16	1.23	72810.47
發生時間	18	3	17	20	16	14		16
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.09 %	-0.07 %	0.01 %		0.13	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %