P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.42	14.85	77.59	1.13	17.06	11.61	1.26	65992.75
1	14.60	23.65	83.66	1.39	17.60	11.41	1.27	66976.66
2	13.86	24.26	83.08	1.44	18.84	11.03	1.27	67950.35
3	17.29	11.94	78.14	1.86	16.44	11.23	1.27	67471.43
4	15.26	29.72	79.73	1.98	15.48	11.87	1.25	67554.88
5	16.33	24.71	83.48	1.73	16.13	11.70	1.25	67568.06
6	16.82	3.70	88.58	0.81	18.82	10.90	1.24	71199.12
7	16.63	11.20	77.30	1.34	16.55	11.41	1.25	67765.30
8	17.16	5.48	86.00	1.32	16.90	11.14	1.29	68352.35
9	14.60	25.65	82.45	1.10	16.85	11.19	1.28	67372.93
10	28.69	20.08	87.72	3.21	15.98	11.18	1.25	67172.32
11	15.89	31.16	77.66	2.40	15.96	11.20	1.25	67090.56
12	14.24	16.49	78.48	1.54	16.33	11.19	1.25	69097.66
13	10.39	3.57	115.65	1.11	16.66	12.10	1.28	60827.88
14	15.00	3.12	131.17	0.79	17.46	11.42	1.30	64207.32
15	13.64	5.92	104.36	0.78	17.54	10.57	1.28	69820.70
16	14.63	4.14	98.30	0.91	18.05	10.71	1.26	69661.41
17	15.15	3.95	111.94	0.72	18.82	10.57	1.29	71196.95
18	13.10	3.37	110.59	0.68	19.02	10.61	1.32	70773.70
19	14.95	2.84	105.13	0.70	19.08	10.51	1.32	70665.02
20	14.89	4.83	92.86	0.56	21.52	8.90	1.30	74263.65
21	13.96	2.83	96.83	0.89	18.96	10.25	1.28	69766.09
22	14.28	2.65	95.27	0.97	19.10	10.59	1.27	70589.89
23	12.94	7.75	84.01	0.93	18.93	10.75	1.29	70754.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.28	11.99	92.08	1.26	17.67	11.00	1.27	68503.81
最 大 值	28.69	31.16	131.17	3.21	21.52	12.10	1.35	74263.65
發生時間	10	11	14	10	20	13		20
最 小 值	10.39	2.65	77.30	0.56	15.48	8.90	1.23	60827.88
發生時間	13	22	7	20	4	20		13
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.14 %	-0.05 %	0.08 %		0.02	-0.00	0.38 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.09	2.09	84.78	0.10	17.23	10.61	1.34	61173.54
1	2.38	1.89	90.39	0.10	17.84	10.66	1.34	61218.88
2	4.42	3.99	82.24	0.28	16.79	10.72	1.34	61169.13
3	15.43	12.97	89.67	1.13	15.79	10.96	1.34	61293.54
4	12.42	5.10	91.50	0.50	17.37	10.72	1.34	61288.39
5	16.78	7.91	86.94	0.88	17.32	10.60	1.34	61980.86
6	4.78	2.37	79.64	0.09	17.19	10.40	1.35	62450.07
7	9.21	3.97	86.44	0.34	16.28	10.88	1.36	60043.40
8	24.76	10.12	81.87	0.97	17.79	10.43	1.38	63479.58
9	8.97	2.98	91.83	0.34	19.07	10.33	1.38	63895.68
10	9.83	16.87	85.36	0.18	18.03	10.52	1.37	62796.95
11	9.74	2.68	84.79	0.24	16.70	10.78	1.36	61697.37
12	18.37	16.38	96.08	1.05	17.01	10.72	1.37	63245.26
13	4.75	1.81	93.07	0.16	18.05	11.04	1.36	60945.59
14	8.56	4.02	83.29	0.11	18.17	10.76	1.36	61777.84
15	5.07	1.60	92.45	0.18	19.61	10.73	1.36	60257.88
16	11.59	2.21	84.75	0.10	18.07	10.45	1.35	63004.99
17	8.28	4.89	76.43	0.10	17.25	10.93	1.36	60008.83
18	7.98	8.42	81.80	0.12	17.40	11.02	1.36	60005.04
19	17.39	2.41	80.45	0.44	17.59	11.21	1.35	60942.28
20	16.00	1.51	83.39	0.56	17.78	11.26	1.33	60984.68
21	14.64	1.56	89.59	1.33	17.88	11.34	1.29	59755.58
22	15.10	0.93	89.16	1.18	17.99	11.35	1.29	59422.43
23	16.00	0.66	91.66	1.06	17.90	11.35	1.29	62189.78
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.02	4.97	86.57	0.48	17.59	10.82	1.35	61459.48
最 大 值	24.76	16.87	96.08	1.33	19.61	11.35	1.39	63895.68
發生時間	8	10	12	21	15	22		9
最 小 值	2.09	0.66	76.43	0.09	15.79	10.33	1.29	59422.43
發生時間	0	23	17	6	3	9		22
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.35 %	-0.05 %	0.09 %	0.14 %		0.16	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.03	19.97	58.96	2.77	18.47	10.05	1.25	79162.22
1	13.08	5.33	67.16	2.76	19.29	10.16	1.26	79130.67
2	10.99	5.19	67.33	2.63	20.37	9.98	1.26	80710.48
3	11.70	5.20	69.08	2.88	19.18	10.20	1.25	79759.40
4	10.64	14.83	67.57	2.71	19.35	10.14	1.23	80813.14
5	12.04	28.60	59.65	2.91	17.99	10.14	1.23	79018.00
6	13.84	13.73	64.17	9.62	17.69	10.47	1.25	75125.36
7	10.10	16.27	62.40	3.40	17.72	10.23	1.25	77153.57
8	12.35	24.07	67.21	3.68	18.14	10.25	1.27	83325.06
9	15.52	40.84	68.40	4.58	17.02	10.70	1.26	80024.96
10	13.01	62.37	69.59	3.87	16.54	10.83	1.24	82710.54
11	13.74	27.96	68.16	4.27	18.46	10.33	1.24	84729.55
12	15.80	29.37	60.45	7.57	16.46	10.33	1.25	79419.16
13	14.65	15.65	68.11	4.42	17.13	10.52	1.23	85756.31
14	12.68	13.14	68.45	3.16	18.36	10.38	1.23	84334.44
15	12.11	23.07	59.61	3.03	19.06	9.98	1.24	80481.82
16	13.56	16.53	60.40	2.83	18.89	10.21	1.24	80218.87
17	13.15	23.93	61.88	3.00	18.14	10.11	1.25	81994.56
18	12.55	15.22	65.57	2.72	19.51	9.99	1.23	83613.29
19	15.50	9.06	60.65	4.45	19.50	10.29	1.24	80295.49
20	12.23	7.70	64.32	4.36	19.46	10.29	1.24	79435.78
21	12.81	13.90	63.68	2.99	18.85	10.37	1.27	79255.69
22	14.22	16.73	64.11	2.90	18.14	10.56	1.26	78711.97
23	14.82	23.89	61.38	3.28	18.49	10.29	1.23	81536.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.01	19.69	64.51	3.78	18.43	10.28	1.24	80696.52
最 大 值	15.80	62.37	69.59	9.62	20.37	10.83	1.28	85756.31
發生時間	12	10	10	6	2	10		13
最 小 值	10.10	5.19	58.96	2.63	16.46	9.98	1.23	75125.36
發生時間	7	2	0	2	12	2		6
零點偏移	-0.13 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.05 %		-0.15	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.22 %	0.12 %	0.06 %		0.26	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %