P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.38	1.40	98.97	8.46	14.44	11.44	0.10	92559.20
1	8.29	1.08	103.10	8.43	14.26	11.35	0.15	91615.87
2	12.44	1.03	102.71	8.61	13.73	11.39	0.11	91948.04
3	8.93	0.95	99.65	8.25	14.69	11.22	0.05	92546.07
4	4.03	1.12	108.57	8.27	16.73	11.10	0.09	92650.25
5	2.88	1.10	101.29	8.59	17.43	11.23	0.10	91454.84
6	2.38	1.51	72.70	8.18	17.07	10.79	0.07	96262.58
7	3.01	1.28	76.36	8.40	14.23	11.45	0.15	89782.95
8	2.42	0.74	82.20	7.97	14.53	11.03	0.24	88674.55
9	4.12	14.22	74.23	8.20	14.53	11.09	0.45	87750.52
10	7.30	1.05	91.82	8.55	14.00	11.51	0.24	91973.81
11	5.21	1.28	83.76	8.45	13.71	11.53	0.21	91135.57
12	8.90	1.43	81.17	8.57	13.44	11.46	0.28	91746.64
13	4.00	1.46	88.12	8.36	14.43	11.49	0.36	89862.87
14	4.27	1.45	86.38	8.33	13.81	11.35	0.31	93375.42
15	6.00	1.83	81.13	8.54	13.95	11.45	0.27	93046.04
16	7.72	1.71	85.52	8.49	14.07	11.28	0.20	94237.08
17	10.01	2.31	80.15	8.86	12.75	11.73	0.15	91311.16
18	7.10	1.85	95.68	8.78	14.93	11.78	0.19	88772.00
19	3.06	2.58	89.73	8.40	16.25	11.29	0.18	91732.96
20	5.01	2.54	88.21	8.73	14.00	11.60	0.19	90948.59
21	4.72	2.09	92.39	8.37	14.18	11.47	0.25	91465.07
22	3.93	2.46	81.44	8.43	13.47	11.52	0.28	91531.38
23	5.59	2.35	85.42	8.89	12.88	11.84	0.22	88773.11
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.74	2.12	88.78	8.46	14.48	11.39	0.20	91464.86
最 大 值	12.44	14.22	108.57	8.89	17.43	11.84	0.71	96262.58
發生時間	2	9	4	23	5	23		6
最 小 值	2.38	0.74	72.70	7.97	12.75	10.79	0.00	87750.52
發生時間	6	8	6	8	17	6		9
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.06 %	-0.03 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.18 %	0.07 %	0.02 %	-0.13 %		0.12	0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.25	18.96	65.67	4.77	13.67	11.60	0.51	78239.54
1	5.79	16.71	74.59	5.29	12.12	11.88	0.49	77277.09
2	7.98	9.29	81.02	5.59	12.55	11.69	0.50	78603.62
3	5.86	9.55	65.54	5.20	12.92	11.95	0.50	76480.36
4	3.11	5.22	70.31	4.83	14.46	11.76	0.50	76122.13
5	2.48	1.15	81.16	4.91	15.00	11.89	0.50	74729.87
6	2.14	2.33	85.21	4.91	14.23	11.86	0.49	75721.95
7	1.92	23.55	60.81	4.62	13.15	11.89	0.52	75882.75
8	2.03	2.22	65.78	4.71	13.37	11.71	0.53	77432.27
9	2.30	12.04	67.18	4.59	13.87	11.57	0.51	78224.91
10	2.51	2.40	70.40	4.66	12.46	11.89	0.54	77177.07
11	2.66	0.74	69.14	4.90	11.91	12.13	0.53	73838.75
12	2.75	26.74	80.29	4.90	12.90	11.76	0.53	75683.38
13	2.80	9.47	73.70	4.73	12.64	11.79	0.56	75804.80
14	3.68	24.47	67.83	5.21	11.68	12.19	0.58	73862.64
15	3.27	4.01	70.80	4.70	12.99	11.68	0.56	77407.04
16	3.03	1.07	72.59	4.72	12.27	11.83	0.54	77596.07
17	2.36	0.87	77.13	4.66	13.18	11.84	0.52	76544.18
18	2.25	3.23	70.12	4.88	13.47	11.88	0.53	76303.60
19	1.80	1.39	72.21	4.81	14.89	11.93	0.56	74743.51
20	1.91	3.16	62.17	4.82	11.98	11.91	0.53	77350.34
21	2.18	18.16	75.05	5.05	11.87	12.22	0.53	74768.20
22	2.07	1.51	70.33	4.61	13.37	11.73	0.52	77606.11
23	2.20	26.73	86.53	4.87	13.37	11.86	0.54	76259.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.97	9.37	72.31	4.87	13.10	11.85	0.52	76402.49
最 大 值	7.98	26.74	86.53	5.59	15.00	12.22	0.60	78603.62
發生時間	2	12	23	2	5	21		2
最 小 值	1.80	0.74	60.81	4.59	11.68	11.57	0.48	73838.75
發生時間	19	11	7	9	14	9		11
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.12 %	0.02 %	0.06 %		0.00	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.26	37.82	59.54	7.24	13.61	11.43	1.49	101641.63
1	2.11	54.75	57.96	6.80	14.08	11.01	1.51	105415.85
2	1.78	16.99	83.57	7.64	13.30	11.52	1.50	101100.61
3	2.41	23.20	62.06	7.45	13.22	11.46	1.50	101455.64
4	2.11	5.67	82.97	7.97	13.45	11.89	1.49	96553.81
5	2.05	1.30	75.95	7.50	13.82	11.51	1.50	100223.14
6	2.38	35.15	58.49	7.24	13.27	11.21	1.50	103609.91
7	4.64	45.95	52.71	7.55	11.90	11.49	1.50	101106.99
8	2.70	51.75	45.30	7.09	12.76	11.20	1.53	102380.37
9	2.75	25.61	58.47	7.43	13.06	11.59	1.50	97607.06
10	2.34	27.64	62.67	7.52	12.81	11.62	1.53	97486.79
11	2.94	3.31	71.77	7.66	12.02	11.60	1.53	98992.68
12	2.33	6.35	63.36	8.08	11.34	12.28	1.50	91972.85
13	2.14	3.53	64.31	7.88	11.99	11.95	1.53	95123.31
14	3.11	5.88	61.83	7.84	11.97	11.90	1.53	95797.42
15	2.54	2.33	73.47	7.91	12.82	11.84	1.52	95816.38
16	2.30	18.61	52.31	7.05	12.90	11.17	1.51	102910.81
17	2.74	19.96	53.97	7.40	11.69	11.61	1.49	98268.61
18	2.02	15.14	71.68	7.65	13.13	11.84	1.52	93171.11
19	1.82	0.96	118.34	9.34	12.36	12.95	1.53	83520.16
20	1.55	2.74	99.33	9.15	11.90	12.79	1.52	83456.43
21	1.60	21.40	62.73	7.74	13.04	11.88	1.48	94695.92
22	1.94	26.69	64.75	7.43	12.77	11.41	1.49	101125.69
23	1.89	33.56	59.91	7.29	13.25	11.44	1.48	100327.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.35	20.26	67.39	7.66	12.77	11.69	1.51	97656.68
最 大 值	4.64	54.75	118.34	9.34	14.08	12.95	1.56	105415.85
發生時間	7	1	19	19	1	19		1
最 小 值	1.55	0.96	45.30	6.80	11.34	11.01	1.46	83456.43
發生時間	20	19	8	1	12	1		20
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %	0.02 %		0.46	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %