

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年08月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.52	2.11	62.71	4.05	16.40	11.72	1.01	102648.90
1	2.22	2.82	52.07	3.88	18.57	11.48	1.01	104208.63
2	2.06	3.53	52.05	4.02	16.73	11.47	1.04	105776.06
3	2.35	2.51	59.14	4.25	15.69	11.62	1.05	105220.59
4	2.95	6.48	54.24	4.75	13.91	11.63	1.06	105194.75
5	2.51	3.17	51.33	4.14	15.30	11.33	1.05	109200.82
6	2.62	25.35	63.80	7.89	11.55	13.43	1.10	84819.62
7	3.78	37.52	47.64	6.11	13.97	11.27	1.06	108877.14
8	3.30	28.57	46.29	5.59	13.51	11.30	1.13	95206.19
9	4.70	5.82	51.96	5.14	14.12	11.44	1.05	104394.59
10	9.41	12.29	51.82	5.48	13.92	11.65	1.07	103753.81
11	7.04	7.18	62.14	4.68	15.14	11.28	1.09	106300.31
12	4.88	34.41	64.98	4.39	15.62	11.14	1.05	110131.99
13	8.42	23.73	60.29	5.31	14.20	11.53	1.05	105777.91
14	12.58	63.20	44.04	7.03	13.51	11.44	1.07	106076.14
15	12.77	55.09	45.16	7.05	13.45	11.49	1.06	107508.88
16	14.77	18.74	60.40	6.36	14.02	11.68	1.04	104849.24
17	5.62	23.05	61.15	3.98	16.24	11.24	1.04	103847.16
18	2.84	35.27	58.63	3.94	15.87	11.18	1.03	106205.18
19	6.10	無效	50.98	5.12	14.27	11.44	1.08	102147.78
20	19.33	47.48	47.78	7.00	14.07	11.56	1.06	101159.99
21	18.18	41.49	45.97	6.18	13.39	11.63	1.04	100030.45
22	20.92	34.18	49.10	6.24	13.20	11.56	1.02	101902.68
23	10.90	31.38	49.25	5.15	14.85	11.27	1.03	104108.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	7.62	23.71	53.87	5.32	14.65	11.53	1.05	103722.78
最大值	20.92	63.20	64.98	7.89	18.57	13.43	1.23	110131.99
發生時間	22	14	12	6	1	6		12
最小值	2.06	2.11	44.04	3.88	11.55	11.14	0.99	84819.62
發生時間	2	0	14	1	6	12		6
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.05 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.00 %	0.05 %	0.19 %		-0.19	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年08月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.63	8.01	68.74	4.55	14.75	11.74	1.07	79620.63
1	0.59	10.01	67.14	4.93	14.74	11.74	1.07	79350.61
2	0.60	18.95	73.05	4.55	15.05	11.67	1.08	79160.57
3	0.64	11.92	77.41	4.73	14.94	11.88	1.01	78251.75
4	0.58	15.75	61.72	4.61	14.47	11.71	0.98	80304.23
5	0.71	11.72	64.85	4.81	13.69	11.92	0.93	79358.17
6	0.69	19.50	73.05	4.55	13.79	11.77	0.93	79814.95
7	0.96	無效	59.25	7.60	13.99	11.49	1.04	83582.70
8	1.03	57.82	67.90	5.71	13.59	11.74	1.07	80014.00
9	1.13	9.26	71.04	4.56	14.16	11.76	1.16	80204.63
10	1.74	39.74	71.24	4.39	14.73	11.63	1.16	80538.44
11	1.44	28.25	72.80	4.44	13.81	11.78	1.16	79830.24
12	2.42	21.32	75.18	4.55	13.80	11.96	1.20	77558.84
13	2.27	34.99	72.06	4.63	13.60	11.92	1.20	78444.96
14	1.84	50.22	64.29	4.54	13.57	11.85	1.07	79214.44
15	1.31	53.46	57.98	4.52	14.24	11.69	0.97	79871.63
16	1.48	46.22	72.41	4.61	13.49	11.74	0.94	79930.79
17	1.19	66.78	68.24	4.42	15.27	11.70	0.99	79098.13
18	2.01	57.65	68.56	4.47	14.59	11.62	1.04	79106.08
19	1.73	60.83	56.73	4.21	17.89	11.09	1.09	80560.27
20	1.99	45.23	64.09	4.93	15.55	11.90	1.06	77196.31
21	6.86	22.92	58.56	4.62	13.41	11.87	1.01	78993.99
22	4.44	36.91	58.17	4.44	14.06	11.59	1.06	79972.30
23	6.08	34.66	68.28	4.58	14.27	11.62	1.07	79340.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	1.85	33.14	67.20	4.75	14.39	11.72	1.06	79554.96
最大值	6.86	66.78	77.41	7.60	17.89	11.96	1.25	83582.70
發生時間	21	17	3	7	19	12		7
最小值	0.58	8.01	56.73	4.21	13.41	11.09	0.88	77196.31
發生時間	4	0	19	19	21	19		20
零點偏移	-0.00 %	0.00%	-0.02 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.51 %	0.01%	-0.07 %	-0.01 %		-0.37	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

報表日期: 2020年08月26日

[illegible]