

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年07月22日

報表日期: 111年07月22日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.64	4.41	54.72	0.11	21.01	10.81	1.55	86192.70
1	12.14	5.00	57.37	0.10	20.48	11.42	1.57	81688.80
2	11.27	4.15	54.30	0.23	20.36	11.14	1.57	84155.27
3	12.58	5.72	54.90	0.30	18.58	11.31	1.57	84636.87
4	13.95	7.12	53.07	0.46	17.87	11.53	1.57	83278.13
5	12.06	9.15	50.49	1.14	17.28	11.63	1.52	87728.36
6	13.44	1.49	52.73	0.60	18.81	11.16	1.52	85244.03
7	14.72	6.64	54.48	0.38	17.95	11.40	1.55	83573.10
8	14.38	4.26	50.34	0.45	17.41	11.43	1.54	83908.01
9	10.42	2.63	50.69	0.23	17.87	11.57	1.53	82746.93
10	11.32	8.91	55.38	0.42	18.63	11.53	1.55	82092.94
11	6.48	5.26	46.12	0.21	17.15	11.76	1.53	80237.71
12	12.55	2.35	53.19	0.31	18.09	11.53	1.56	81622.86
13	13.63	3.74	49.45	0.70	17.51	11.60	1.54	80070.11
14	14.44	8.25	57.44	0.49	19.05	11.27	1.53	82602.53
15	10.25	4.20	62.09	0.26	19.45	11.32	1.53	81047.96
16	10.50	5.97	47.12	0.15	18.60	11.22	1.54	82634.39
17	10.93	9.02	46.60	0.19	18.70	11.29	1.57	79211.73
18	13.12	4.65	50.13	0.27	18.93	11.10	1.57	80737.41
19	13.14	5.61	49.04	0.57	18.65	11.20	1.54	80913.03
20	14.45	2.64	65.27	0.43	19.70	11.17	1.55	81706.78
21	12.82	12.97	52.86	0.16	18.60	11.29	1.57	83868.12
22	11.85	3.87	48.15	0.16	18.52	11.45	1.55	82325.61
23	14.97	7.96	57.91	0.21	18.65	11.73	1.54	78410.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.42	5.67	53.08	0.36	18.66	11.37	1.55	82526.42
最 大 值	14.97	12.97	65.27	1.14	21.01	11.76	1.59	87728.36
發生時間	23	21	20	5	0	11		5
最 小 值	6.48	1.49	46.12	0.10	17.15	10.81	1.51	78410.76
發生時間	11	6	11	1	11	0		23
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.05 %	-0.01 %		-0.24	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.03 %	0.03 %	-0.15 %	-0.11 %		0.23	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年07月22日

報表日期: 111年07月22日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年07月22日

報表日期: 111年07月22日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	11.46	2.78	62.11	1.59	18.74	10.28	1.50	70267.17
1	13.57	5.47	57.31	1.77	20.22	9.63	1.49	76104.12
2	14.32	6.85	52.31	1.81	18.80	10.13	1.49	73317.46
3	14.03	5.47	49.26	1.76	18.29	9.81	1.50	74573.92
4	12.97	4.82	50.70	1.73	17.33	10.00	1.50	74578.97
5	12.49	6.86	44.95	1.61	17.55	9.75	1.53	77661.22
6	12.18	4.22	48.51	2.01	16.78	10.25	1.54	72355.03
7	13.46	7.82	52.90	1.99	18.09	9.71	1.52	74627.51
8	13.40	13.17	46.17	2.42	16.51	9.78	1.52	75096.05
9	14.35	9.77	49.27	2.26	15.84	10.01	1.53	72725.72
10	13.47	3.77	44.15	1.98	16.02	10.03	1.55	71289.56
11	13.70	14.18	45.42	2.02	16.73	9.93	1.50	73297.26
12	13.12	15.08	47.42	2.51	15.51	10.06	1.54	73730.84
13	14.35	2.93	49.58	2.26	16.51	10.11	1.55	71992.06
14	14.07	4.81	51.91	1.88	17.86	9.77	1.51	74407.02
15	13.75	5.47	48.35	1.94	17.24	9.85	1.51	74569.03
16	16.76	7.38	52.69	2.02	15.56	10.58	1.54	72157.40
17	14.92	4.36	50.46	1.84	16.61	10.20	1.54	70231.68
18	11.69	10.33	53.06	1.78	17.26	9.85	1.50	73591.61
19	11.52	1.42	53.61	1.82	17.25	10.05	1.49	72751.05
20	13.05	6.23	63.77	1.93	18.73	9.86	1.54	73151.22
21	14.37	10.07	51.37	1.83	16.78	9.93	1.50	73105.45
22	14.01	8.78	54.22	2.04	17.50	9.95	1.50	75945.13
23	11.86	10.03	54.09	1.91	17.20	10.20	1.53	72764.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.45	7.17	51.40	1.95	17.29	9.99	1.52	73512.13
最 大 值	16.76	15.08	63.77	2.51	20.22	10.58	1.58	77661.22
發生時間	16	12	20	12	1	16		5
最 小 值	11.46	1.42	44.15	1.59	15.51	9.63	1.48	70231.68
發生時間	0	19	10	0	12	1		17
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.08 %	-0.02 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.68 %	0.07 %	-0.44 %	0.11 %		0.38	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								