P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.80	4.49	83.33	0.08	18.16	11.21	1.27	62734.18
1	13.57	4.10	72.15	0.09	19.95	9.90	1.27	69503.56
2	14.80	2.95	85.31	0.11	20.75	10.42	1.27	66387.33
3	15.35	2.86	80.00	0.13	20.80	9.73	1.26	69667.73
4	12.98	8.57	77.49	0.11	20.78	10.33	1.28	66552.62
5	13.34	4.51	76.42	0.13	20.76	9.67	1.30	70159.62
6	13.35	2.49	115.65	0.09	19.45	11.51	1.37	59430.51
7	13.57	1.77	96.65	0.14	21.04	9.62	1.36	70091.00
8	15.06	4.60	73.03	0.08	19.68	9.74	1.30	68987.12
9	12.20	4.72	88.54	0.12	18.97	11.01	1.32	62173.00
10	16.27	6.56	84.07	0.10	20.03	10.31	1.34	65803.97
11	16.14	6.77	76.06	0.07	18.22	10.99	1.32	63087.60
12	16.69	6.34	68.72	0.09	18.19	10.29	1.25	66924.09
13	16.31	41.66	57.99	0.36	16.51	10.39	1.29	65556.86
14	16.83	6.66	59.84	0.46	16.70	10.45	1.31	64740.58
15	15.25	2.42	80.23	0.13	19.29	10.35	1.32	65178.03
16	15.16	6.26	75.96	0.06	19.18	10.46	1.31	66256.29
17	15.46	10.76	74.33	0.07	19.43	10.32	1.29	66356.10
18	14.54	10.60	82.99	0.08	18.89	10.73	1.26	64651.92
19	17.40	5.55	91.49	0.09	20.12	10.73	1.26	63198.36
20	15.66	5.34	66.60	0.07	19.11	10.04	1.25	68594.22
21	16.00	9.12	66.91	0.13	18.77	10.31	1.26	65978.79
22	15.71	13.82	75.03	0.10	19.50	10.74	1.33	60512.28
23	15.17	5.07	68.03	0.09	18.98	10.60	1.32	65522.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.15	7.42	78.20	0.12	19.30	10.41	1.29	65752.03
最 大 值	17.40	41.66	115.65	0.46	21.04	11.51	1.41	70159.62
發生時間	19	13	6	14	7	6		5
最 小 值	12.20	1.77	57.99	0.06	16.51	9.62	1.25	59430.51
發生時間	9	7	13	16	13	7		6
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.18 %	0.08 %	0.05 %	0.16 %		0.11	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.64	2.26	108.09	0.21	18.20	10.93	1.41	62155.54
1	13.83	3.05	101.49	0.16	19.39	10.70	1.41	61396.48
2	12.34	1.51	103.25	0.17	18.96	10.62	1.40	61277.40
3	11.95	1.42	114.76	0.21	19.28	10.70	1.41	60919.61
4	14.10	2.97	112.69	0.14	18.91	11.12	1.41	59812.68
5	13.50	2.17	100.15	0.15	18.35	10.45	1.40	63663.62
6	12.85	3.90	90.97	0.36	18.22	10.23	1.40	66485.59
7	16.75	3.39	90.86	0.70	17.21	10.99	1.39	62299.56
8	19.24	6.72	89.82	1.38	17.42	10.84	1.38	60511.08
9	12.31	1.72	97.32	0.28	18.83	10.66	1.39	62069.06
10	14.41	1.07	102.50	0.42	18.92	10.26	1.40	65173.58
11	14.95	5.99	97.78	0.52	16.56	10.76	1.39	64116.26
12	13.92	24.18	99.87	1.68	14.77	11.18	1.39	58493.28
13	17.18	32.93	92.36	4.41	14.99	10.51	1.37	59046.18
14	26.04	25.66	107.02	18.36	12.98	11.72	1.38	52341.10
15	10.91	5.19	92.20	4.47	17.16	10.47	1.37	58735.57
16	18.30	3.95	105.54	0.52	17.48	10.67	1.38	64633.74
17	16.25	3.15	101.28	0.25	18.52	10.55	1.36	61831.06
18	14.11	3.72	97.48	0.25	17.29	11.02	1.37	58782.10
19	14.96	2.31	96.71	0.17	18.34	10.60	1.38	59204.97
20	14.03	1.65	99.13	0.16	18.83	10.22	1.39	60362.91
21	16.02	3.68	80.52	0.65	17.84	10.29	1.37	61244.01
22	14.99	5.57	89.07	0.55	17.28	10.54	1.36	60010.69
23	15.36	7.85	93.02	0.34	17.13	11.08	1.37	56602.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.00	6.50	98.49	1.52	17.62	10.71	1.39	60882.03
最 大 值	26.04	32.93	114.76	18.36	19.39	11.72	1.43	66485.59
發生時間	14	13	3	14	1	14		6
最 小 值	10.91	1.07	80.52	0.14	12.98	10.22	1.35	52341.10
發生時間	15	10	21	4	14	20		14
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.05 %		0.02	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.05 %	-0.08 %	-0.08 %	-0.00 %		0.17	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.47	6.61	62.25	1.18	19.23	9.70	1.33	81958.84
1	15.80	22.80	58.60	1.08	21.40	9.27	1.33	82848.26
2	12.60	3.95	48.54	0.76	20.04	9.54	1.32	78222.36
3	13.20	2.82	61.63	0.95	20.36	9.58	1.31	80309.03
4	14.66	25.98	64.46	0.74	21.47	8.88	1.29	90318.46
5	12.18	39.59	49.50	1.05	19.32	9.17	1.29	81951.23
6	18.02	21.06	54.12	1.82	18.56	9.76	1.30	79643.27
7	18.42	35.94	63.22	2.49	18.49	9.62	1.31	77813.24
8	17.98	12.71	54.63	2.14	18.00	9.84	1.33	75625.29
9	14.56	33.38	50.13	1.24	20.25	8.84	1.29	82030.21
10	14.59	28.81	49.25	3.32	19.03	9.16	1.30	79631.10
11	14.99	21.79	49.54	5.61	16.93	9.82	1.32	75712.15
12	16.19	10.79	47.53	2.41	17.15	9.43	1.35	77158.77
13	14.36	8.82	54.71	1.77	17.58	9.54	1.34	75749.80
14	14.47	3.62	60.57	1.47	19.08	9.22	1.32	79442.03
15	16.39	6.63	60.17	1.73	18.51	9.56	1.30	78722.39
16	13.88	33.20	71.01	1.06	19.56	9.57	1.30	81972.19
17	15.92	0.87	72.26	0.98	20.17	9.46	1.32	82283.50
18	14.17	2.69	60.25	1.42	19.10	9.60	1.33	81089.02
19	15.06	8.24	61.38	1.09	18.99	9.77	1.29	81698.92
20	16.83	30.95	62.31	1.49	18.19	9.88	1.28	78980.75
21	14.29	26.10	59.34	1.29	18.50	9.66	1.32	83252.93
22	14.87	13.72	64.73	1.18	20.02	9.67	1.30	80861.14
23	16.39	6.83	65.60	1.27	18.76	10.16	1.29	77434.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.22	17.00	58.57	1.65	19.11	9.53	1.31	80196.22
最 大 值	18.42	39.59	72.26	5.61	21.47	10.16	1.38	90318.46
發生時間	7	5	17	11	4	23		4
最 小 值	12.18	0.87	47.53	0.74	16.93	8.84	1.27	75625.29
發生時間	5	17	12	4	11	9		8
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		0.00	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.58 %	-0.04 %	0.07 %	0.13 %		0.16	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %