P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.27	5.23	72.22	1.18	13.57	13.94	1.27	69305.71
1	3.69	33.74	63.31	0.31	14.81	13.06	1.27	74845.89
2	3.62	2.97	68.42	0.64	13.86	12.90	1.28	77820.92
3	6.35	7.30	70.54	1.44	13.33	13.10	1.29	75991.23
4	6.87	11.85	57.79	1.46	13.29	12.96	1.29	75567.27
5	5.87	2.37	93.33	0.60	14.33	13.32	1.24	73444.43
6	7.23	4.11	83.52	1.31	13.33	13.09	1.22	77670.35
7	6.72	11.20	66.41	1.17	13.89	12.93	1.25	74763.91
8	4.94	2.19	90.10	0.71	14.12	13.25	1.25	71775.76
9	4.48	5.26	86.73	0.74	14.09	13.47	1.24	70208.25
10	4.68	28.42	74.18	0.54	14.54	12.71	1.24	76610.95
11	12.04	80.86	64.52	2.79	13.02	12.93	1.29	72829.86
12	23.02	18.88	65.58	4.69	12.26	13.17	1.27	73311.09
13	17.56	23.06	57.50	2.64	12.17	13.35	1.26	72776.16
14	13.11	34.47	56.32	1.94	13.04	13.20	1.26	73425.10
15	10.08	45.32	51.11	1.92	12.33	13.09	1.28	75422.33
16	12.15	23.80	57.24	1.81	12.89	13.37	1.26	73686.39
17	6.06	2.13	86.08	1.08	13.27	13.42	1.23	75336.16
18	6.22	7.55	72.93	1.84	12.27	13.73	1.21	73891.12
19	5.80	5.28	65.52	1.54	12.80	13.60	1.19	73825.68
20	8.75	6.59	63.22	2.06	11.99	13.43	1.19	76301.95
21	9.60	6.55	63.01	1.78	12.50	13.48	1.19	75721.62
22	8.40	16.80	62.43	1.99	12.12	13.53	1.20	75757.70
23	6.13	6.38	61.31	1.34	13.01	13.10	1.20	78465.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.28	16.35	68.89	1.56	13.20	13.26	1.24	74531.46
最 大 值	23.02	80.86	93.33	4.69	14.81	13.94	1.37	78465.30
發生時間	12	11	5	12	1	0		23
最 小 值	3.62	2.13	51.11	0.31	11.99	12.71	1.16	69305.71
發生時間	2	17	15	1	20	10		0
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.40 %	-0.01 %	0.05 %	0.10 %		0.21	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.09	4.48	75.79	1.15	16.42	11.17	1.36	64050.39
1	13.41	5.79	60.46	0.53	17.01	11.11	1.36	61497.02
2	11.49	10.21	57.62	0.62	16.79	11.04	1.35	60443.42
3	13.68	6.12	63.82	1.24	16.08	10.70	1.35	62415.67
4	17.20	6.72	61.84	1.64	15.83	11.00	1.34	62151.02
5	19.45	6.14	65.45	2.02	16.44	11.17	1.34	62345.89
6	20.11	23.49	72.78	1.53	17.60	10.28	1.34	68186.74
7	34.20	10.24	65.73	3.24	15.87	11.12	1.34	61690.00
8	17.97	6.92	71.17	1.28	17.26	10.97	1.34	61393.02
9	16.37	1.95	61.21	1.41	17.47	10.44	1.34	63550.46
10	20.41	7.90	62.12	3.21	15.94	10.67	1.32	63712.70
11	31.11	10.62	66.30	3.45	15.33	11.01	1.32	64393.46
12	18.39	3.88	62.69	2.02	15.77	10.73	1.33	63015.86
13	16.36	9.56	63.70	1.81	16.12	10.73	1.34	61696.02
14	30.09	4.06	64.92	2.20	17.45	10.67	1.31	63031.74
15	11.59	6.05	70.48	0.44	19.84	10.39	1.27	63076.76
16	20.50	11.22	74.22	0.73	19.47	10.55	1.27	65612.11
17	24.45	11.03	70.94	0.97	19.50	10.79	1.29	67571.04
18	20.65	22.88	65.35	1.71	17.52	11.04	1.31	64883.90
19	20.92	4.01	67.40	1.55	18.84	10.61	1.30	64203.95
20	26.90	3.99	65.26	2.14	19.29	10.70	1.28	62134.70
21	25.51	6.57	60.58	1.75	18.82	10.49	1.26	65084.23
22	27.05	3.26	65.05	1.51	18.73	10.72	1.25	64626.31
23	24.28	10.15	62.40	1.34	18.34	10.83	1.25	62679.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.80	8.22	65.72	1.65	17.41	10.79	1.31	63476.93
最 大 值	34.20	23.49	75.79	3.45	19.84	11.17	1.37	68186.74
發生時間	7	6	0	11	15	0		6
最 小 值	11.49	1.95	57.62	0.44	15.33	10.28	1.25	60443.42
發生時間	2	9	2	15	11	6		2
零點偏移	-0.14 %	0.00 %	-0.13 %	-0.02 %		-0.06	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.08 %	-0.03 %	0.06 %		-0.05	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.08	20.17	50.61	1.82	15.45	10.64	1.41	83988.56
1	14.31	27.73	48.16	1.98	14.95	10.78	1.40	78648.34
2	17.00	21.44	47.42	2.36	15.24	10.64	1.39	74162.60
3	14.99	7.30	69.35	1.78	15.90	10.53	1.38	81607.19
4	15.96	39.53	58.27	2.74	13.46	11.12	1.40	78716.17
5	17.37	5.47	55.54	1.97	15.29	10.92	1.40	80080.38
6	16.23	3.08	62.57	2.13	15.79	10.42	1.40	81336.77
7	16.23	8.80	44.55	2.55	14.00	10.81	1.40	77273.39
8	25.45	7.26	59.44	2.80	14.51	10.68	1.40	82221.71
9	22.12	5.73	65.61	2.78	14.91	10.75	1.42	79572.19
10	21.14	9.76	47.26	3.17	13.63	10.96	1.43	79429.27
11	24.29	10.64	48.90	3.88	13.11	11.26	1.44	77428.65
12	20.41	10.20	49.05	3.23	13.04	11.20	1.45	76986.67
13	20.20	6.43	63.80	3.13	12.79	11.51	1.43	81076.81
14	26.79	12.64	59.07	3.27	13.72	11.41	1.39	81626.83
15	24.35	9.70	52.43	3.29	14.31	10.89	1.37	83919.32
16	20.07	7.39	65.31	2.69	14.41	11.32	1.38	80018.00
17	17.94	7.13	63.30	2.44	14.08	11.17	1.40	86065.54
18	15.99	5.94	66.73	2.04	14.33	11.25	1.42	86009.55
19	17.37	14.90	57.00	2.48	13.62	11.63	1.42	81060.95
20	18.53	10.87	52.93	2.65	13.19	11.40	1.40	82385.11
21	25.57	12.03	53.37	3.21	13.48	11.38	1.41	81438.53
22	24.18	10.13	54.33	2.87	13.17	11.49	1.38	81260.99
23	21.74	11.88	55.26	2.44	13.53	11.46	1.36	81949.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.85	11.92	56.26	2.65	14.16	11.07	1.40	80760.97
最 大 值	26.79	39.53	69.35	3.88	15.90	11.63	1.48	86065.54
發生時間	14	4	3	11	3	19		17
最 小 值	14.31	3.08	44.55	1.78	12.79	10.42	1.35	74162.60
發生時間	1	6	7	3	13	6		2
零點偏移	-0.06 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.21 %	-0.01 %	0.14 %	-0.12 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %