P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.61	4.81	69.26	2.46	13.41	13.43	1.18	74196.22
1	8.14	4.48	117.25	2.29	12.85	14.80	1.19	61325.15
2	5.63	3.96	100.08	2.26	12.63	14.54	1.18	65838.20
3	4.04	4.52	61.37	0.88	14.72	13.59	1.18	74226.20
4	4.69	6.08	63.27	1.38	13.56	13.40	1.18	76514.16
5	4.42	3.54	99.80	1.37	13.72	14.26	1.18	67140.68
6	3.63	2.43	91.12	1.01	14.40	13.67	1.21	73227.76
7	4.00	2.32	85.08	1.25	13.80	13.36	1.20	77035.49
8	4.43	4.75	81.78	1.40	13.58	13.22	1.23	78105.52
9	6.88	2.27	75.92	1.95	13.21	13.56	1.31	74284.38
10	5.62	2.02	75.10	1.87	13.00	13.75	1.23	72570.20
11	4.74	2.17	72.54	2.06	12.61	13.84	1.24	72598.79
12	3.99	3.82	68.93	2.61	11.58	13.80	1.21	72818.31
13	3.38	2.60	73.98	1.86	12.84	13.76	1.26	69216.89
14	3.36	3.45	84.48	2.43	12.21	14.39	1.26	65387.22
15	3.33	2.99	75.81	1.58	13.30	13.58	1.19	77229.24
16	4.53	4.04	67.67	2.20	12.65	13.46	1.21	76124.42
17	4.52	2.55	63.51	1.82	12.79	13.36	1.35	74420.25
18	14.22	3.31	65.35	2.78	12.19	13.40	1.21	75325.44
19	7.09	2.94	71.08	1.65	13.46	13.46	1.17	77380.63
20	5.42	3.75	71.69	1.57	13.21	13.37	1.19	77017.17
21	6.17	2.83	71.28	1.54	13.77	13.30	1.19	77961.69
22	5.16	2.72	74.08	1.37	13.55	13.36	1.20	77501.66
23	4.60	2.22	79.37	1.26	13.62	13.23	1.18	78648.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.69	3.36	77.49	1.79	13.19	13.66	1.21	73587.24
最 大 值	14.61	6.08	117.25	2.78	14.72	14.80	2.57	78648.14
發生時間	0	4	1	18	3	1		23
最 小 值	3.33	2.02	61.37	0.88	11.58	13.22	1.14	61325.15
發生時間	15	10	3	3	12	8		1
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	-0.04 %	-0.09 %		0.05	-0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.36	3.55	82.90	1.46	17.27	10.58	1.35	64334.41
1	14.55	7.42	97.84	0.93	17.76	10.58	1.35	65447.76
2	17.88	12.62	79.24	1.51	16.88	10.48	1.34	66310.45
3	17.86	3.38	93.55	1.29	18.06	10.24	1.34	70178.05
4	20.97	3.93	91.40	1.96	15.90	10.98	1.34	64936.22
5	16.90	2.44	99.81	1.60	17.11	10.62	1.35	64947.19
6	15.62	3.81	125.15	0.95	18.01	10.79	1.35	61777.91
7	22.40	9.87	92.41	2.65	16.54	10.51	1.36	65006.24
8	18.39	5.38	89.06	2.07	16.29	10.67	1.36	65692.22
9	17.46	11.81	99.41	1.28	16.80	10.68	1.37	65446.16
10	20.84	3.41	92.61	1.40	16.78	10.43	1.38	68018.25
11	12.53	6.59	98.06	1.91	14.61	10.79	1.38	66035.11
12	10.84	17.68	96.03	1.52	14.17	11.15	1.38	63952.65
13	23.07	27.17	99.65	3.45	14.31	11.26	1.38	62690.20
14	23.34	3.98	96.77	2.14	16.58	10.61	1.38	68204.46
15	23.50	4.27	95.56	2.09	15.17	10.89	1.40	66829.34
16	19.60	12.54	90.30	1.76	15.64	10.59	1.37	64453.38
17	15.85	4.80	98.38	0.68	16.58	10.58	1.36	67460.51
18	17.38	2.63	96.76	0.77	16.50	10.49	1.34	65443.68
19	21.27	17.69	87.68	1.61	14.82	10.90	1.33	63879.69
20	20.89	11.78	91.29	1.61	14.11	11.22	1.34	63442.97
21	18.23	3.79	91.17	0.84	16.66	10.33	1.34	64669.01
22	17.09	5.41	86.84	0.79	16.65	10.50	1.34	65069.50
23	16.31	2.42	93.96	0.44	17.91	10.25	1.35	67058.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.38	7.85	94.41	1.53	16.30	10.67	1.36	65470.15
最 大 值	23.50	27.17	125.15	3.45	18.06	11.26	1.62	70178.05
發生時間	15	13	6	13	3	13		3
最 小 值	10.84	2.42	79.24	0.44	14.11	10.24	1.32	61777.91
發生時間	12	23	2	23	20	3		6
零點偏移	-0.25 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.11	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.63 %	-0.92 %	-2.98 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.58	9.83	69.81	2.89	13.60	11.48	1.33	75698.51
1	13.98	4.62	89.82	3.57	14.51	11.72	1.33	74714.96
2	9.96	3.38	97.40	2.74	14.25	11.67	1.33	75844.50
3	8.93	3.82	77.01	2.33	14.79	11.20	1.33	80247.51
4	6.31	2.87	116.50	2.07	15.27	11.50	1.34	78664.59
5	5.51	2.60	103.02	2.32	14.07	11.49	1.34	78144.00
6	5.84	1.79	88.88	1.68	15.62	11.32	1.38	80924.99
7	13.34	2.62	94.03	2.32	15.21	11.61	1.38	78601.76
8	11.83	2.03	101.07	2.30	14.80	11.49	1.42	80005.88
9	13.90	3.03	93.16	2.45	14.72	11.59	1.40	75796.41
10	15.00	2.94	77.03	2.68	14.26	11.49	1.38	76846.59
11	12.29	4.14	78.34	2.40	14.24	11.50	1.37	76234.32
12	11.61	2.27	75.96	2.15	14.38	11.19	1.37	76816.42
13	17.14	2.61	70.16	3.16	13.64	11.27	1.38	77140.28
14	19.31	4.80	72.12	4.15	13.02	11.51	1.39	73893.16
15	23.32	4.80	76.47	4.41	12.73	11.47	1.41	76200.42
16	22.85	17.29	75.61	4.74	13.43	11.23	1.43	76446.36
17	17.58	5.66	88.47	3.53	13.93	11.18	1.44	75708.17
18	16.42	10.18	80.66	3.23	13.61	11.27	1.44	78776.24
19	14.94	5.24	75.54	3.15	13.00	11.44	1.42	76061.35
20	22.72	13.97	80.03	4.55	12.51	11.47	1.38	77177.77
21	19.62	13.21	85.66	4.62	12.18	11.89	1.38	71297.43
22	18.11	2.92	92.74	2.91	14.22	11.60	1.35	78083.17
23	17.85	3.89	75.39	3.50	13.05	11.43	1.35	79032.94
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.54	5.44	84.79	3.08	13.96	11.46	1.38	77014.91
最 大 值	23.32	17.29	116.50	4.74	15.62	11.89	1.44	80924.99
發生時間	15	16	4	16	6	21		6
最 小 值	5.51	1.79	69.81	1.68	12.18	11.18	1.32	71297.43
發生時間	5	6	0	6	21	17		21
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-2.32 %	-2.14 %	-0.35 %		-0.05	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %