P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.27	27.34	48.16	2.15	14.09	13.29	1.47	75434.87
1	6.22	19.44	45.87	2.41	13.94	13.39	1.48	74420.20
2	5.75	57.41	43.14	2.44	14.16	13.34	1.55	75107.05
3	6.63	4.89	43.29	2.43	14.18	13.30	1.52	75426.52
4	8.42	13.36	37.93	3.11	13.33	13.17	1.60	77784.61
5	11.27	28.38	52.80	2.94	13.40	13.52	1.52	74567.43
6	8.98	27.86	49.05	3.28	12.93	13.51	1.50	75463.27
7	12.72	7.58	46.57	3.47	12.94	13.43	1.56	75745.51
8	16.20	17.48	53.53	3.42	13.22	13.47	1.60	74260.45
9	16.40	5.72	57.49	3.39	12.85	13.60	1.60	72655.57
10	13.66	11.60	62.37	3.18	13.01	13.87	1.52	70896.67
11	16.12	4.40	80.95	3.98	12.11	14.28	1.59	67302.51
12	14.32	6.31	56.50	4.05	12.03	14.15	1.53	68651.35
13	13.44	6.23	57.86	3.72	12.58	14.21	1.51	67286.16
14	7.78	3.87	74.14	3.04	13.08	14.20	1.48	67044.00
15	6.63	4.42	72.50	2.80	13.11	13.89	1.48	71004.63
16	4.61	52.07	60.98	2.80	13.75	13.44	1.43	73981.72
17	7.78	25.29	65.16	3.73	12.15	14.09	1.46	68868.22
18	38.92	28.58	69.13	5.45	12.88	13.68	1.61	70674.19
19	20.40	11.19	65.89	3.51	12.78	13.61	1.49	72630.54
20	24.85	20.57	77.25	3.44	12.60	13.83	1.47	71773.45
21	40.22	13.14	83.35	4.67	11.53	14.36	1.54	66855.81
22	25.45	4.29	75.84	3.57	12.31	13.92	1.58	69667.10
23	34.05	30.61	64.28	4.12	12.47	13.63	1.59	73489.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.25	18.00	60.17	3.38	12.98	13.72	1.54	72124.63
最 大 值	40.22	57.41	83.35	5.45	14.18	14.36	2.00	77784.61
發生時間	21	2	21	18	3	21		4
最 小 值	4.61	3.87	37.93	2.15	11.53	13.17	1.35	66855.81
發生時間	16	14	4	0	21	4		21
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.15 %	-0.04 %	0.03 %	0.07 %		-0.04	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.18	1.86	113.90	0.39	15.83	11.66	1.29	60504.48
1	4.93	1.64	114.20	0.19	17.58	11.57	1.30	60645.83
2	6.24	1.62	111.42	0.30	17.04	11.39	1.29	61963.16
3	14.24	1.36	101.18	1.01	16.78	10.86	1.27	65677.33
4	12.65	1.31	102.80	1.00	16.43	11.17	1.28	64812.62
5	14.23	1.58	103.36	1.55	16.83	11.00	1.28	67246.67
6	15.29	1.99	111.42	1.09	15.76	11.62	1.29	64088.32
7	16.36	0.93	111.38	0.55	17.30	11.01	1.31	65736.08
8	10.78	1.79	102.87	0.52	16.32	11.20	1.34	65799.02
9	10.41	1.96	108.82	0.54	16.81	11.22	1.38	62885.92
10	17.83	1.68	120.88	0.56	17.19	10.97	1.39	65543.21
11	23.56	1.72	120.88	0.97	16.06	11.09	1.38	66300.10
12	15.53	8.67	130.06	0.40	16.79	11.28	1.37	64269.50
13	9.91	1.28	115.28	0.35	17.19	10.80	1.35	66840.65
14	21.60	2.55	108.04	1.31	16.53	10.88	1.36	67163.85
15	25.88	7.76	108.66	2.50	14.10	11.61	1.36	64108.17
16	16.73	4.09	110.40	1.25	15.97	11.38	1.35	61061.93
17	18.39	8.26	116.12	1.84	14.69	11.63	1.36	60835.85
18	37.64	13.55	106.42	2.94	14.36	11.79	1.36	59429.52
19	無效	9.35	107.25	5.47	15.74	11.22	1.37	62925.39
20	30.34	26.80	93.89	7.73	15.04	11.45	1.38	61665.53
21	24.61	4.60	110.75	6.60	17.04	11.06	1.38	65486.94
22	30.15	3.18	108.14	3.46	15.68	11.61	1.35	63176.49
23	36.55	4.76	111.97	2.02	14.98	11.84	1.33	62010.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.3	4.76	110.42	1.86	16.17	11.30	1.34	63757.39
最 大 值	37.64	26.80	130.06	7.73	17.58	11.84	1.40	67246.67
發生時間	18	20	12	20	1	23		5
最 小 值	4.93	0.93	93.89	0.19	14.10	10.80	1.25	59429.52
發生時間	1	7	20	1	15	13		18
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.07 %		-0.08	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.24 %	-0.13 %	-0.03 %	-0.02 %		0.15	-0.04	-0.14 %
有效比率	95.38%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.74	25.00	67.31	2.54	16.47	10.65	1.34	79351.55
1	7.65	3.32	65.24	1.88	18.82	10.34	1.34	79939.26
2	10.19	3.10	58.42	2.20	18.87	10.13	1.34	80847.00
3	13.41	8.88	51.79	2.48	18.22	9.65	1.34	83698.66
4	15.41	9.31	51.09	2.90	17.46	9.91	1.34	82426.64
5	14.16	2.39	61.10	2.48	18.57	10.03	1.34	81467.49
6	13.96	4.64	56.82	2.45	17.29	10.18	1.34	81066.62
7	16.74	5.53	59.45	2.66	17.02	10.49	1.36	78265.89
8	14.54	2.70	64.76	2.45	17.11	10.65	1.38	80444.20
9	12.84	2.81	68.96	2.01	17.91	10.47	1.38	79643.57
10	12.24	2.10	93.28	2.14	17.23	10.47	1.39	76548.91
11	22.39	1.20	110.97	2.94	16.03	10.81	1.38	74006.84
12	17.06	1.23	96.12	3.09	15.65	10.95	1.37	70488.57
13	12.83	5.52	75.27	2.44	16.21	10.68	1.38	72093.61
14	9.24	7.89	74.82	2.06	18.57	9.82	1.38	78478.46
15	16.94	10.43	60.84	2.60	16.42	10.15	1.36	73967.48
16	27.53	17.80	57.42	15.30	16.59	10.07	1.36	76644.98
17	34.48	6.33	68.81	14.13	18.10	9.95	1.37	83162.97
18	無效	5.83	96.87	10.94	17.35	9.97	1.37	76616.95
19	46.68	4.71	110.53	11.76	17.12	10.19	1.39	78703.79
20	23.21	3.42	104.10	4.12	17.37	10.62	1.38	73751.31
21	13.42	36.31	68.41	4.97	20.37	8.92	1.37	83940.81
22	16.75	9.16	73.02	2.73	18.05	9.78	1.36	79593.82
23	36.17	58.61	46.89	4.25	17.95	9.37	1.37	82950.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.45	9.93	72.60	4.48	17.53	10.18	1.36	78670.81
最 大 值	46.68	58.61	110.97	15.30	20.37	10.95	1.40	83940.81
發生時間	19	23	11	16	21	12		21
最 小 值	7.65	1.20	46.89	1.88	15.65	8.92	1.33	70488.57
發生時間	1	11	23	1	12	21		12
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.01	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.32 %	0.09 %	-0.13 %	-0.07 %		0.12	-0.00	-0.01 %
有效比率	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %