P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.15	1.11	96.75	9.27	15.86	11.71	1.10	88192.01
1	5.49	1.25	94.93	9.58	17.51	11.61	1.09	87434.44
2	4.62	1.45	113.46	9.28	17.11	11.42	1.13	89185.36
3	9.85	1.28	114.51	9.34	14.34	11.91	1.11	87125.84
4	7.91	1.14	105.77	8.92	15.50	11.45	1.08	90340.72
5	16.28	1.63	94.35	9.43	14.00	11.79	1.10	88476.56
6	12.24	1.80	82.52	9.32	14.70	11.63	1.12	89069.52
7	15.90	1.92	93.03	9.30	15.12	11.65	1.10	89212.80
8	12.36	2.49	96.68	9.50	14.26	11.97	1.11	86733.06
9	13.54	1.80	88.17	10.47	15.09	11.69	1.11	89271.45
10	18.59	1.92	84.89	10.29	13.76	11.72	1.12	88623.64
11	13.31	2.19	87.69	9.66	13.22	12.01	1.11	86765.95
12	8.03	2.15	92.13	9.66	13.16	12.34	1.07	82960.83
13	20.29	1.43	88.34	9.68	13.74	11.87	1.09	86670.72
14	29.41	2.02	88.13	9.08	13.68	11.63	1.09	90175.31
15	21.53	0.98	91.73	9.46	12.99	12.12	1.06	87125.58
16	8.98	0.89	92.88	8.86	15.59	11.47	1.06	88483.63
17	6.70	1.15	90.98	8.85	15.20	11.58	1.11	87316.90
18	5.93	6.09	97.24	10.35	13.38	12.82	1.13	78772.99
19	5.53	3.97	100.19	9.87	14.22	12.54	1.10	82343.56
20	6.47	2.66	93.09	9.07	15.70	11.68	1.10	88887.30
21	5.03	1.34	92.29	9.35	17.80	11.47	1.09	88803.38
22	5.85	1.09	88.47	9.35	17.93	11.39	1.14	89547.17
23	5.62	1.18	101.92	9.42	16.75	11.78	1.12	86972.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.36	1.87	94.59	9.47	15.03	11.80	1.10	87437.12
最 大 值	29.41	6.09	114.51	10.47	17.93	12.82	1.25	90340.72
發生時間	14	18	3	9	22	18		4
最 小 值	4.62	0.89	82.52	8.85	12.99	11.39	1.03	78772.99
發生時間	2	16	6	17	15	22		18
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.07 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.05 %	0.00 %	-0.01 %	-0.16 %		0.13	0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.78	2.01	78.73	5.15	14.51	11.94	0.55	74445.34
1	3.67	2.05	68.50	4.86	16.09	11.66	0.56	75508.90
2	4.03	1.58	75.25	5.28	14.14	12.00	0.58	73779.12
3	4.50	1.16	82.50	5.32	13.15	12.30	0.59	72555.91
4	5.02	2.55	85.56	5.44	12.98	12.58	0.58	70516.80
5	4.83	2.27	95.57	5.71	12.70	12.64	0.58	70047.28
6	8.84	7.51	86.97	6.63	12.69	12.43	0.59	71663.57
7	5.93	4.78	81.90	6.21	12.35	12.48	0.57	72193.82
8	7.66	1.43	89.10	5.87	13.32	12.06	0.56	74852.35
9	9.54	6.24	75.21	5.78	12.79	12.05	0.56	75123.24
10	4.75	2.24	77.53	4.90	13.41	12.02	0.56	74942.26
11	5.89	10.65	78.17	5.32	13.07	12.02	0.56	75117.92
12	5.57	3.01	74.41	5.11	13.13	12.05	0.56	74624.76
13	3.61	6.82	81.43	4.97	12.98	12.24	0.53	73193.04
14	4.12	7.95	81.05	5.07	12.81	12.30	0.55	72508.07
15	5.34	3.93	73.03	5.10	12.99	12.14	0.56	73698.39
16	8.84	14.71	81.19	5.14	12.56	12.29	0.56	73167.58
17	5.20	5.51	96.22	5.11	12.96	12.58	0.55	70328.13
18	3.19	4.37	110.60	5.72	12.19	13.37	0.54	64020.33
19	2.57	5.13	104.10	5.44	13.17	12.94	0.53	67457.68
20	2.66	1.95	82.87	4.83	14.69	11.99	0.52	74024.55
21	2.92	23.20	73.61	4.97	15.56	11.87	0.54	73936.92
22	4.73	4.58	87.67	5.34	13.15	12.50	0.54	70551.52
23	2.99	1.29	109.64	5.41	13.20	12.96	0.55	66849.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.09	5.29	84.62	5.36	13.36	12.31	0.56	72296.12
最 大 值	9.54	23.20	110.60	6.63	16.09	13.37	0.62	75508.90
發生時間	9	21	18	6	1	18		1
最 小 值	2.57	1.16	68.50	4.83	12.19	11.66	0.51	64020.33
發生時間	19	3	1	20	18	1		18
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.35 %	-0.03 %	0.17 %	0.16 %		0.01	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.09	12.38	64.97	8.45	13.43	12.09	1.55	89836.98
1	1.86	1.35	103.89	8.80	14.88	12.22	1.55	92028.90
2	1.95	12.54	83.69	8.05	14.54	11.46	1.58	99199.45
3	3.15	3.05	82.82	8.58	13.40	11.67	1.58	99515.19
4	3.09	11.37	79.56	8.84	13.10	12.02	1.57	96134.29
5	2.92	3.06	100.04	9.46	12.75	12.52	1.54	91608.06
6	6.06	6.89	98.19	9.92	11.61	12.42	1.50	92590.68
7	4.13	4.29	92.16	9.68	11.92	12.61	1.49	91689.70
8	3.07	18.24	73.18	9.14	11.84	12.45	1.50	92366.50
9	2.47	7.96	70.43	9.03	12.31	12.41	1.50	90523.40
10	2.45	9.71	71.50	9.07	11.51	12.47	1.51	89629.19
11	3.27	46.84	61.01	8.79	11.53	12.20	1.55	92219.94
12	2.93	31.96	76.56	9.77	10.83	13.18	1.57	80965.79
13	2.24	2.01	76.48	8.99	12.95	12.42	1.53	87279.00
14	2.05	1.17	76.68	8.65	13.04	12.12	1.54	89999.25
15	2.31	4.09	69.59	8.78	12.06	12.11	1.55	91937.70
16	3.10	20.27	63.39	8.71	11.68	12.11	1.57	91748.43
17	2.48	3.02	85.74	9.56	12.53	12.76	1.54	84694.07
18	2.24	2.25	92.96	10.41	12.15	13.38	1.53	81813.08
19	2.09	3.53	96.16	10.55	12.05	13.50	1.53	81786.07
20	1.99	4.01	78.95	9.69	12.49	12.95	1.52	86713.14
21	1.87	9.40	66.70	8.46	13.81	12.14	1.52	94169.54
22	2.32	9.03	71.67	9.00	12.45	12.37	1.52	92268.68
23	2.05	0.80	84.96	9.81	12.52	12.91	1.54	86525.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.67	9.55	80.05	9.17	12.56	12.44	1.54	90301.78
最 大 值	6.06	46.84	103.89	10.55	14.88	13.50	1.59	99515.19
發生時間	6	11	1	19	1	19		3
最 小 值	1.86	0.80	61.01	8.05	10.83	11.46	1.48	80965.79
發生時間	1	23	11	2	12	2		12
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.05 %	-0.09 %		-0.12	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	-0.12 %	-0.19 %		-0.48	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %