P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.53	1.47	54.86	0.90	13.20	12.28	1.11	86254.73
1	2.33	1.45	58.67	0.21	15.56	11.59	1.09	92434.47
2	2.11	1.58	53.86	0.12	15.33	11.56	1.07	93216.10
3	2.12	1.39	59.53	0.17	15.42	11.60	1.08	92513.10
4	2.11	1.37	62.50	0.08	15.61	11.71	1.09	91227.34
5	2.07	2.36	47.38	0.10	15.17	11.37	1.10	95039.08
6	1.99	1.69	54.39	0.14	15.35	11.41	1.09	93500.69
7	2.33	1.87	58.19	0.16	15.34	11.48	1.09	92844.03
8	2.26	2.06	54.53	0.13	15.00	11.43	1.11	95485.21
9	2.43	1.45	58.50	0.06	15.86	11.45	1.10	93445.25
10	2.32	2.12	51.10	0.16	15.02	11.58	1.12	92917.96
11	2.27	1.89	55.46	0.15	15.02	11.53	1.14	93401.13
12	2.46	2.09	51.91	0.16	15.03	11.40	1.15	94012.92
13	2.44	2.69	47.45	0.71	13.39	11.52	1.17	93625.80
14	2.20	6.52	48.72	0.75	13.65	11.61	1.15	92823.77
15	3.11	48.95	52.17	1.31	12.66	11.96	1.15	90651.65
16	5.26	8.01	52.79	0.86	13.56	11.89	1.13	89862.90
17	3.27	11.81	53.88	0.34	15.09	11.61	1.12	93306.23
18	2.74	1.70	63.88	0.08	16.26	11.47	1.12	93491.65
19	2.55	3.00	54.95	0.16	15.25	11.42	1.11	94514.84
20	3.53	19.58	52.31	0.27	15.65	11.28	1.11	95129.63
21	3.39	5.93	66.01	0.64	14.27	12.38	1.13	86063.97
22	2.45	8.01	58.97	0.19	15.65	11.55	1.09	93393.73
23	2.71	2.58	48.38	0.12	15.73	11.03	1.09	97732.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.62	5.90	55.02	0.33	14.92	11.59	1.11	92787.01
最 大 值	5.26	48.95	66.01	1.31	16.26	12.38	1.22	97732.06
發生時間	16	15	21	15	18	21		23
最 小 值	1.99	1.37	47.38	0.06	12.66	11.03	1.04	86063.97
發生時間	6	4	5	9	15	23		21
零點偏移	-0.04 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.14 %	-0.16 %	0.14 %		-0.03	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.81	1.42	70.68	0.76	13.57	11.90	1.13	79630.51
1	0.73	11.28	70.44	0.69	13.85	11.86	1.13	80420.48
2	0.67	0.96	70.15	0.55	14.28	11.83	1.13	79641.69
3	0.67	9.36	61.43	0.48	14.73	11.51	1.13	81183.41
4	0.62	32.54	65.42	0.65	13.90	11.86	1.13	80073.72
5	0.63	2.80	63.98	0.63	14.07	11.77	1.13	80622.01
6	0.73	11.77	73.15	0.94	13.28	12.16	1.14	77294.90
7	0.64	5.62	60.11	0.59	14.42	11.66	1.13	79898.56
8	0.52	17.75	62.18	0.69	14.00	11.69	1.14	80699.75
9	0.50	2.39	61.65	0.61	13.90	11.76	1.14	81044.83
10	0.48	2.13	66.09	0.75	13.67	11.92	1.13	79215.03
11	0.49	1.39	69.37	0.68	13.79	11.85	1.13	79474.77
12	0.54	24.49	74.66	0.80	13.53	12.07	1.12	77764.08
13	0.65	30.08	72.02	0.74	13.71	11.89	1.11	79503.03
14	0.64	16.74	69.00	1.15	12.29	11.94	1.09	79886.04
15	0.71	18.98	69.91	1.00	12.80	11.88	1.08	81357.13
16	0.62	9.86	68.85	0.75	13.96	11.98	1.08	78285.54
17	0.53	1.07	76.46	0.72	13.87	12.20	1.08	77064.83
18	0.56	2.24	67.90	0.65	14.15	11.77	1.10	80205.83
19	0.66	4.09	67.91	0.59	14.33	11.72	1.12	80232.01
20	0.73	8.07	60.41	0.68	14.12	11.68	1.13	80999.11
21	0.76	14.04	78.96	1.44	12.13	12.96	1.13	71238.73
22	0.65	18.01	72.75	1.72	11.80	13.05	1.12	71554.25
23	0.50	16.72	72.96	1.24	12.97	12.52	1.16	72867.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.63	10.99	68.60	0.81	13.63	11.98	1.12	78756.58
最 大 值	0.81	32.54	78.96	1.72	14.73	13.05	1.20	81357.13
發生時間	0	4	21	22	3	22		15
最 小 值	0.48	0.96	60.11	0.48	11.80	11.51	1.06	71238.73
發生時間	10	2	7	3	22	3		21
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.07 %	0.00 %		-0.02	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.18 %	0.05 %	0.03 %	0.31 %		-0.00	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	26.01	3.12	87.73	4.29	17.18	11.01	1.23	86924.07
1	26.63	2.79	87.42	4.22	17.13	10.88	1.23	91820.11
2	22.98	4.84	94.97	4.19	17.82	10.90	1.25	91424.14
3	25.01	1.82	93.85	4.37	16.94	11.15	1.23	88181.73
4	25.81	3.26	85.12	4.33	17.16	10.93	1.23	88975.05
5	21.47	3.20	94.17	4.52	17.52	11.14	1.24	86598.09
6	19.72	2.24	83.60	4.23	18.53	10.31	1.23	92584.38
7	20.46	3.09	83.96	4.44	17.34	11.11	1.23	85071.41
8	25.55	4.21	87.50	4.64	17.17	11.32	1.23	86171.83
9	27.92	4.09	94.66	4.53	16.68	11.22	1.22	88426.92
10	29.14	19.12	86.83	4.76	16.39	11.18	1.22	85270.04
11	22.74	3.78	84.75	4.55	17.19	10.85	1.23	85277.08
12	22.23	4.48	73.46	4.49	17.20	10.69	1.24	87051.58
13	19.49	3.54	75.50	4.33	17.31	10.77	1.27	86088.02
14	32.59	71.07	90.27	9.85	16.51	10.55	1.29	81351.14
15	40.76	43.79	95.64	22.91	15.86	10.25	1.28	82203.46
16	42.69	35.67	94.01	12.56	14.78	11.32	1.30	82113.79
17	38.12	15.19	86.18	7.90	15.92	10.87	1.25	90262.55
18	22.62	4.42	95.19	5.10	16.43	11.39	1.24	84070.14
19	18.51	4.35	107.70	4.78	16.17	11.57	1.23	84091.17
20	18.03	3.79	92.59	4.75	15.75	11.42	1.23	86042.22
21	21.74	4.34	90.11	4.77	15.33	11.41	1.23	86850.53
22	26.51	20.05	99.37	4.89	16.57	10.95	1.23	85726.53
23	23.21	1.60	95.70	4.58	16.43	10.73	1.23	83919.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	25.83	11.16	90.01	6.00	16.72	11.00	1.24	86520.64
最 大 值	42.69	71.07	107.70	22.91	18.53	11.57	1.33	92584.38
發生時間	16	14	19	15	6	19		6
最 小 值	18.03	1.60	73.46	4.19	14.78	10.25	1.21	81351.14
發生時間	20	23	12	2	16	15		14
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.04 %	-0.02 %		0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.18 %	-0.08 %	0.09 %		0.45	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %