P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.80	13.24	47.41	0.18	15.53	11.36	1.09	94200.67
1	10.76	41.91	43.24	0.81	15.96	10.87	1.15	92745.00
2	8.16	25.48	40.68	0.64	14.83	11.12	1.16	86280.04
3	4.40	3.69	48.18	0.21	15.29	11.72	1.08	91055.19
4	3.55	3.11	52.95	0.11	16.33	11.72	1.06	91253.66
5	3.52	13.26	51.38	0.28	14.88	11.46	1.07	94516.46
6	3.63	1.99	58.31	0.68	14.27	11.78	1.10	91020.39
7	3.37	2.50	57.22	0.43	14.99	11.52	1.11	92577.43
8	2.72	1.83	50.63	0.36	14.58	11.60	1.09	92681.53
9	3.62	13.57	51.27	0.42	14.74	11.37	1.13	94406.59
10	4.84	6.47	52.96	0.78	13.79	11.57	1.13	93016.90
11	7.62	14.36	56.53	0.98	14.10	11.76	1.11	91517.33
12	8.26	2.99	53.55	0.77	14.50	11.33	1.09	94607.41
13	6.66	14.66	54.54	1.14	13.53	11.59	1.11	91308.56
14	4.81	1.94	54.93	0.30	14.95	11.48	1.09	92141.16
15	3.80	2.89	53.47	0.22	16.12	11.21	1.08	95442.10
16	4.33	2.58	69.03	0.14	15.57	11.24	1.07	94646.97
17	5.33	2.06	61.92	0.23	15.69	11.38	1.07	93484.89
18	14.31	5.54	51.30	5.78	14.60	11.54	1.11	92136.75
19	7.09	2.73	64.37	0.98	14.99	11.91	1.10	89253.17
20	3.53	3.77	80.76	0.13	15.11	12.51	1.13	83309.01
21	2.99	2.15	75.48	0.09	15.20	11.61	1.11	92090.07
22	3.30	9.29	51.68	0.28	15.23	11.43	1.06	94840.20
23	6.42	7.59	58.17	0.71	14.81	11.76	1.06	91553.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.53	8.32	55.83	0.69	14.98	11.53	1.10	92086.87
最 大 值	14.31	41.91	80.76	5.78	16.33	12.51	1.20	95442.10
發生時間	18	1	20	18	4	20		15
最 小 值	2.72	1.83	40.68	0.09	13.53	10.87	1.04	83309.01
發生時間	8	8	2	21	13	1		20
零點偏移	-0.05 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.10 %	0.00 %	0.06 %		0.00	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.34	16.54	62.81	0.74	13.67	11.73	1.11	81006.83
1	1.37	25.41	59.27	0.74	13.87	11.38	1.12	81350.20
2	1.05	18.09	71.98	0.31	15.28	11.34	1.10	80930.37
3	1.10	8.39	61.18	0.88	13.31	11.99	1.10	77800.67
4	0.92	20.28	64.85	0.55	14.46	11.67	1.06	81335.36
5	0.93	5.26	63.36	0.95	12.87	12.04	1.09	77427.34
6	0.80	1.72	69.17	0.89	12.93	11.83	1.11	78735.10
7	0.93	16.47	61.52	0.57	13.96	11.38	1.11	83827.51
8	1.00	15.33	63.64	0.79	13.26	11.84	1.10	79481.24
9	1.05	16.47	61.94	0.58	14.17	11.59	1.08	82221.46
10	3.39	32.01	59.31	1.98	12.46	12.90	1.06	71001.54
11	5.22	5.18	73.41	2.20	12.92	14.55	1.06	57139.21
12	4.65	22.28	61.62	1.77	13.71	14.23	1.07	58793.51
13	4.59	51.15	64.71	1.99	13.52	14.31	1.05	58962.65
14	4.46	13.17	103.01	2.14	14.83	14.43	1.09	56204.60
15	3.99	36.17	78.10	1.81	15.12	13.70	1.09	63584.47
16	4.41	37.83	91.24	2.66	13.46	14.51	1.11	57187.24
17	4.33	6.47	79.62	2.02	13.55	14.50	1.07	57791.80
18	1.71	2.32	70.62	0.85	13.43	12.53	1.09	74917.92
19	0.83	1.73	72.93	0.62	14.23	12.04	1.13	77940.67
20	0.74	10.91	62.64	0.65	14.11	11.74	1.10	81682.86
21	0.90	9.78	65.23	0.59	14.14	11.68	1.10	81766.09
22	0.97	1.75	71.85	0.75	13.94	12.29	1.09	77257.23
23	0.82	1.00	78.00	0.70	13.80	12.19	1.07	78430.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.15	15.65	69.67	1.16	13.79	12.60	1.09	73199.00
最 大 值	5.22	51.15	103.01	2.66	15.28	14.55	1.19	83827.51
發生時間	11	13	14	16	2	11		7
最 小 值	0.74	1.00	59.27	0.31	12.46	11.34	1.00	56204.60
發生時間	20	23	1	2	10	2		14
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.05 %	0.02 %	-0.03 %		0.00	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	27.59	25.99	82.86	5.56	13.81	11.12	1.28	81269.78
1	27.90	12.43	89.70	5.11	15.32	11.35	1.29	79288.48
2	17.56	3.91	91.03	4.69	16.57	11.00	1.28	84133.14
3	15.27	2.44	94.98	4.51	16.25	11.07	1.29	86750.82
4	17.30	2.87	91.31	4.91	17.40	10.51	1.31	90587.07
5	19.17	2.99	79.00	4.82	16.62	10.48	1.31	87955.95
6	16.62	4.27	80.55	5.03	14.95	11.07	1.32	83537.31
7	12.95	2.77	80.18	4.63	16.15	10.48	1.34	87477.80
8	8.19	4.03	94.41	4.66	16.29	11.15	1.36	85902.31
9	14.77	2.03	80.96	4.90	16.99	10.33	1.37	80181.30
10	18.79	3.56	71.13	5.57	14.71	10.73	1.35	81486.98
11	15.97	8.48	76.92	5.43	14.06	11.24	1.34	81818.69
12	15.45	17.00	84.11	5.58	14.18	11.52	1.34	80228.12
13	17.92	24.40	79.92	5.76	13.71	11.16	1.34	83798.80
14	18.01	34.10	87.34	5.73	14.36	11.53	1.34	80914.01
15	33.73	38.70	86.55	7.89	14.00	10.93	1.34	83531.43
16	33.16	11.76	104.53	7.36	14.89	11.41	1.33	81319.87
17	18.15	3.65	104.61	4.83	17.00	10.94	1.34	86584.65
18	24.33	5.68	90.34	5.73	15.87	10.91	1.35	88021.28
19	14.41	6.58	104.37	4.92	15.63	11.91	1.37	80257.01
20	15.99	5.51	101.74	4.78	16.86	11.29	1.38	85378.89
21	17.80	4.97	94.37	4.81	15.76	11.27	1.35	84437.29
22	16.75	4.04	88.60	4.66	16.54	10.94	1.34	89462.36
23	17.75	3.85	85.06	4.73	16.22	10.76	1.34	90582.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.98	9.83	88.52	5.28	15.59	11.05	1.33	84371.08
最 大 值	33.73	38.70	104.61	7.89	17.40	11.91	1.46	90587.07
發生時間	15	15	17	15	4	19		4
最 小 值	8.19	2.03	71.13	4.51	13.71	10.33	1.26	79288.48
發生時間	8	9	10	3	13	9		1
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.06 %		0.07	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	0.09 %	0.01 %		0.46	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %