P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.33	24.20	111.47	13.21	12.86	12.91	0.69	81668.99
1	3.91	7.80	106.94	12.69	16.19	12.37	0.57	88901.62
2	4.08	3.14	90.74	12.13	17.05	11.56	0.51	98947.54
3	9.69	4.10	93.64	12.61	14.10	11.75	0.52	96247.95
4	11.74	2.56	98.11	12.63	13.86	11.94	0.51	94915.80
5	8.83	20.52	102.74	13.35	13.35	12.56	0.53	88299.65
6	9.57	4.46	87.20	12.23	15.63	11.20	0.49	103359.87
7	14.23	1.95	89.73	12.19	14.96	11.27	0.51	101680.31
8	15.32	2.18	90.67	12.62	15.30	11.38	0.53	100175.91
9	15.62	4.02	87.01	12.74	16.08	10.75	0.57	106550.36
10	17.22	23.30	89.99	12.97	16.16	10.66	0.53	108406.05
11	20.94	3.21	92.38	12.22	14.63	11.16	0.53	102626.12
12	18.34	3.47	90.02	12.08	15.50	10.87	0.54	105177.64
13	15.87	24.52	95.06	11.50	15.27	10.65	0.56	105947.53
14	20.28	3.09	104.38	11.77	15.96	10.11	0.56	111184.35
15	29.00	3.11	89.26	12.56	14.56	10.81	0.56	104581.65
16	26.12	7.11	76.34	12.03	14.65	11.13	0.57	101997.90
17	22.37	9.23	84.57	11.52	14.60	11.22	0.55	99245.25
18	17.45	10.85	82.33	11.73	14.61	10.91	0.56	102384.40
19	18.58	14.77	77.83	11.65	14.49	10.79	0.54	100986.04
20	14.23	2.89	111.21	11.93	14.18	11.90	0.55	89951.17
21	5.30	11.47	135.70	12.92	13.93	12.83	0.64	80861.99
22	3.33	7.78	144.73	12.14	15.00	12.21	0.67	85448.64
23	3.10	3.23	120.00	11.11	16.61	11.17	0.53	100062.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.73	8.46	98.00	12.27	14.98	11.42	0.55	98317.06
最 大 值	29.00	24.52	144.73	13.35	17.05	12.91	0.84	111184.35
發生時間	15	13	22	5	2	0		14
最 小 值	3.10	1.95	76.34	11.11	12.86	10.11	0.48	80861.99
發生時間	23	7	16	23	0	14		21
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.03 %	0.03 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.00	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.56	0.62	105.00	5.08	14.69	12.04	0.53	73056.50
1	1.53	22.18	90.34	5.04	16.08	11.71	0.53	74585.06
2	1.46	27.59	84.92	4.76	17.30	11.32	0.53	77446.19
3	2.27	9.29	80.66	5.08	14.18	11.56	0.49	78829.20
4	2.94	0.95	88.64	5.11	14.70	11.79	0.50	76088.60
5	3.52	1.43	92.57	5.55	13.08	12.38	0.46	72831.65
6	2.87	1.18	112.58	5.67	13.34	12.81	0.48	69130.69
7	2.10	1.54	94.65	5.27	14.17	12.31	0.44	73066.29
8	1.99	1.40	95.18	4.94	15.12	11.75	0.44	77216.62
9	3.50	17.15	80.57	5.03	14.36	11.51	0.39	79300.60
10	6.07	37.25	82.14	5.51	13.35	11.71	0.47	78922.99
11	9.16	29.86	84.73	5.46	13.21	11.74	0.48	78787.32
12	8.58	3.03	82.49	5.18	13.99	11.59	0.51	79263.33
13	4.92	7.86	110.02	4.86	14.65	11.58	0.52	78437.11
14	4.15	4.09	110.11	4.79	15.02	11.45	0.57	76895.04
15	4.32	4.25	101.35	4.94	13.69	11.78	0.50	78762.98
16	4.66	38.29	78.50	4.88	13.66	11.53	0.46	80357.03
17	5.05	40.96	79.33	5.00	13.21	11.88	0.42	77934.93
18	5.48	15.09	75.92	5.05	14.22	11.94	0.48	76386.69
19	7.07	15.82	78.79	5.04	13.90	11.63	0.46	79139.84
20	6.06	55.59	97.42	5.17	14.07	11.86	0.48	75460.92
21	4.02	1.93	127.63	5.56	13.54	12.86	0.49	68470.15
22	3.20	7.87	130.59	5.80	13.57	13.11	0.56	65888.25
23	2.82	2.08	103.34	5.03	14.93	12.06	0.50	73816.63
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.14	14.47	94.48	5.16	14.25	11.91	0.49	75836.44
最 大 值	9.16	55.59	130.59	5.80	17.30	13.11	0.59	80357.03
發生時間	11	20	22	22	2	22		16
最 小 值	1.46	0.62	75.92	4.76	13.08	11.32	0.33	65888.25
發生時間	2	0	18	2	5	2		22
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.01	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.09 %	0.10 %	0.18 %	0.11 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.09	12.17	118.99	10.25	17.99	10.60	1.49	84879.95
1	14.92	11.94	117.03	10.22	17.35	10.77	1.52	84356.66
2	16.10	10.98	117.27	10.15	18.08	10.47	1.55	93099.55
3	24.26	13.43	110.77	10.22	17.72	10.49	1.49	92986.13
4	21.31	14.44	111.19	10.17	17.84	10.47	1.49	92827.03
5	23.26	13.08	110.68	10.00	17.79	10.32	1.46	94977.80
6	19.35	13.89	114.92	10.44	17.41	10.86	1.49	90550.09
7	28.99	22.90	107.67	10.06	17.98	9.92	1.49	99493.04
8	27.67	71.41	118.02	10.52	18.16	10.88	1.73	90870.00
9	30.47	4.54	101.47	9.85	18.58	9.90	1.49	97216.45
10	36.37	32.17	92.97	10.29	16.56	9.93	1.53	96308.37
11	25.50	30.15	94.09	9.45	16.92	9.65	1.50	91709.03
12	22.04	4.60	93.10	9.67	17.45	9.54	1.49	90789.91
13	35.81	55.91	91.26	10.60	19.04	9.00	1.50	92182.11
14	22.46	40.20	108.40	11.05	18.72	9.76	1.50	89434.43
15	6.66	6.73	116.50	9.17	19.88	8.92	1.49	97759.71
16	27.11	21.20	94.67	9.39	17.25	9.98	1.46	92559.89
17	23.76	47.98	81.03	9.26	17.26	9.91	1.45	93567.16
18	36.26	82.98	83.67	9.54	16.52	9.72	1.44	89862.79
19	24.01	26.40	94.46	9.56	16.74	10.23	1.44	83976.32
20	21.99	9.14	110.64	9.85	18.47	10.08	1.46	89083.55
21	22.16	3.12	112.99	9.92	19.90	9.67	1.47	95244.63
22	22.82	5.56	109.16	10.26	19.07	10.22	1.46	93696.20
23	25.20	6.35	98.47	9.61	18.62	9.65	1.48	100273.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	23.94	23.39	104.56	9.98	17.97	10.04	1.49	92404.35
最 大 值	36.37	82.98	118.99	11.05	19.90	10.88	2.22	100273.55
發生時間	10	18	0	14	21	8		23
最 小 值	6.66	3.12	81.03	9.17	16.52	8.92	1.43	83976.32
發生時間	15	21	17	15	18	15		19
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.06 %	0.13 %	0.03 %	-0.08 %		0.03	-0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %