P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.53	6.48	78.83	3.94	14.03	14.44	1.49	65671.37
1	3.44	34.20	56.18	3.18	14.46	13.64	1.65	73717.15
2	3.98	24.86	61.30	2.97	14.58	13.38	1.53	74972.72
3	4.11	8.90	73.09	3.52	14.11	13.92	1.54	69949.45
4	3.66	27.63	63.87	5.15	13.47	13.46	1.63	75372.50
5	4.44	3.20	80.81	3.49	13.91	13.94	1.59	70807.02
6	4.17	3.01	69.38	3.45	13.80	13.75	1.63	73294.15
7	4.80	44.50	65.17	3.34	14.11	13.52	1.58	74377.04
8	5.96	34.97	62.63	3.17	14.08	13.55	1.67	73897.47
9	5.79	4.18	83.83	4.05	13.54	14.46	1.67	65185.82
10	4.47	2.44	98.74	4.54	12.97	14.60	1.64	64934.77
11	4.58	4.71	86.65	4.95	12.15	14.47	1.68	65709.80
12	4.63	4.64	74.00	4.58	12.52	14.33	1.70	66850.25
13	8.02	21.44	64.46	5.10	11.75	14.37	1.70	66433.36
14	13.76	23.85	73.18	5.61	11.20	14.55	1.63	66117.99
15	8.84	5.09	73.95	5.02	11.94	14.37	1.61	67841.01
16	12.97	4.33	73.32	5.22	11.75	14.40	1.62	67609.59
17	8.50	5.36	69.00	5.23	11.49	14.45	1.67	67855.68
18	6.43	20.87	73.50	4.69	12.76	14.30	1.63	67486.24
19	6.24	7.79	67.09	3.67	13.71	13.73	1.64	72654.10
20	7.69	22.60	63.37	4.18	13.22	13.85	1.61	70162.48
21	6.19	5.40	88.41	4.36	13.02	14.35	1.49	67584.25
22	5.54	2.88	77.76	3.86	13.30	13.88	1.57	71617.55
23	6.31	5.41	65.25	3.47	13.81	13.57	1.65	73661.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.21	13.70	72.66	4.20	13.15	14.05	1.62	69740.14
最 大 值	13.76	44.50	98.74	5.61	14.58	14.60	2.05	75372.50
發生時間	14	7	10	14	2	10		4
最 小 值	3.44	2.44	56.18	2.97	11.20	13.38	1.42	64934.77
發生時間	1	10	1	2	14	2		10
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.15 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.18 %	-0.05 %	0.03 %		0.07	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.19	3.11	66.82	0.09	18.38	11.11	1.34	62242.40
1	4.08	2.58	71.33	0.12	19.27	11.22	1.34	62339.12
2	5.02	2.53	71.96	0.12	19.58	10.70	1.33	65749.57
3	4.83	2.21	83.51	0.12	19.12	10.93	1.33	64748.97
4	6.99	4.37	70.40	0.15	17.76	11.39	1.33	62662.37
5	6.40	3.84	67.01	0.12	19.18	10.78	1.33	64831.52
6	7.28	2.94	55.50	0.15	19.04	10.24	1.33	69197.92
7	6.67	5.44	65.35	0.17	18.99	10.74	1.34	65903.89
8	4.96	3.20	70.97	0.14	18.92	11.15	1.35	63891.08
9	5.13	15.91	73.91	0.13	17.23	11.86	1.34	59201.11
10	11.86	10.37	70.24	0.29	17.08	11.20	1.34	63845.53
11	9.23	16.23	71.33	0.31	16.85	11.48	1.34	62129.95
12	8.40	70.19	74.65	0.84	14.43	12.35	1.35	57057.17
13	8.74	27.75	70.18	0.59	15.94	11.89	1.34	58503.28
14	11.61	60.63	72.52	0.96	14.69	12.29	1.34	58099.65
15	15.14	8.47	70.31	1.81	14.40	12.52	1.34	56093.39
16	10.64	14.09	71.80	0.79	15.08	12.00	1.34	59073.41
17	9.38	14.16	74.59	0.42	16.03	11.65	1.34	62229.08
18	8.06	8.17	75.77	0.45	15.77	11.77	1.34	59551.66
19	7.52	3.88	84.28	0.14	17.96	11.38	1.34	61744.15
20	6.90	3.58	75.02	0.10	18.29	11.01	1.34	63867.61
21	5.75	4.00	68.22	0.09	17.59	11.03	1.34	63662.02
22	6.67	3.38	70.36	0.08	17.51	10.99	1.35	63611.06
23	4.75	2.38	72.72	0.10	18.21	10.86	1.34	64659.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.55	12.23	71.61	0.34	17.39	11.36	1.34	62287.33
最 大 值	15.14	70.19	84.28	1.81	19.58	12.52	1.37	69197.92
發生時間	15	12	19	15	2	15		6
最 小 值	4.08	2.21	55.50	0.08	14.40	10.24	1.32	56093.39
發生時間	1	3	6	22	15	6		15
零點偏移	-0.02 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.54 %	-0.02 %	0.36 %	0.14 %		0.31	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.85	5.19	97.45	3.59	15.99	11.62	1.48	74056.00
1	4.38	2.98	106.52	3.63	17.16	11.54	1.50	75435.95
2	5.33	1.99	95.53	3.47	17.40	10.55	1.48	81822.20
3	4.99	1.94	97.64	3.54	18.54	10.39	1.46	83718.74
4	4.53	15.52	109.43	3.74	18.73	11.03	1.48	78508.09
5	6.22	17.37	82.27	3.53	19.45	9.56	1.46	89485.18
6	6.60	34.61	71.41	3.69	17.62	9.57	1.46	80594.48
7	6.84	4.73	80.31	3.50	16.69	10.49	1.49	74656.27
8	4.28	3.35	75.12	3.20	17.95	9.79	1.49	81250.98
9	3.64	2.96	94.33	3.20	16.55	11.49	1.49	69865.39
10	3.24	4.31	85.66	3.14	16.63	10.90	1.49	75185.62
11	8.65	20.92	84.88	4.04	14.12	11.35	1.52	71204.28
12	6.71	7.05	94.44	3.95	15.22	11.59	1.53	68805.15
13	6.01	6.15	92.21	3.96	14.71	11.55	1.54	66855.75
14	9.87	7.69	81.82	4.20	14.67	11.15	1.50	69153.33
15	9.06	24.19	84.41	4.80	13.69	11.56	1.48	68682.14
16	5.61	21.02	44.98	2.87	15.74	10.65	1.46	74357.91
17	6.93	8.46	46.41	3.36	14.61	10.71	1.47	70952.34
18	8.25	6.01	44.84	3.30	16.23	10.52	1.46	71718.31
19	5.88	14.46	38.19	2.62	17.15	9.83	1.47	74717.57
20	7.20	11.56	37.89	2.94	17.04	9.90	1.50	73708.24
21	8.53	5.53	41.24	2.91	16.44	10.46	1.49	74012.29
22	9.66	4.35	45.90	3.11	16.24	10.71	1.45	76035.28
23	6.00	3.83	51.32	2.84	16.73	10.64	1.46	75969.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.34	9.84	74.34	3.46	16.47	10.73	1.48	75031.31
最 大 值	9.87	34.61	109.43	4.80	19.45	11.62	1.55	89485.18
發生時間	14	6	4	15	5	0		5
最 小 值	3.24	1.94	37.89	2.62	13.69	9.56	1.44	66855.75
發生時間	10	3	20	19	15	5		13
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		0.02	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.30 %	-0.12 %	0.10 %	0.07 %		0.37	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %