P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.52	53.99	45.46	1.35	14.27	13.33	1.35	77128.16
1	3.71	33.24	51.10	1.85	13.53	13.21	1.34	78300.93
2	4.07	11.26	56.95	2.03	13.32	13.65	1.22	75769.75
3	3.51	8.29	50.65	1.66	13.71	13.46	1.25	77111.08
4	3.14	4.26	50.48	0.80	15.10	13.14	1.22	79162.94
5	3.45	9.24	47.50	1.34	14.59	13.37	1.25	76501.70
6	2.88	2.67	84.35	2.16	13.63	14.55	1.29	65560.65
7	2.54	14.35	47.18	0.61	15.56	13.02	1.31	79393.27
8	2.67	5.40	46.17	0.79	15.13	13.12	1.34	78895.15
9	2.79	2.86	59.84	1.08	14.70	13.41	1.34	77130.33
10	2.73	22.47	52.83	0.71	15.30	12.85	1.31	82159.61
11	3.81	40.47	46.86	1.78	13.92	13.02	1.34	82581.61
12	6.06	45.55	46.84	2.30	12.97	13.39	1.33	78427.37
13	10.42	44.26	52.17	3.16	12.00	13.64	1.37	77162.85
14	10.96	43.51	47.31	3.99	12.03	13.86	1.38	74694.01
15	8.58	37.35	50.34	3.45	11.92	13.88	1.32	76397.11
16	6.13	17.61	52.41	2.68	12.48	13.61	1.24	77407.91
17	8.70	37.62	53.17	3.68	11.56	13.78	1.24	77070.34
18	18.11	30.42	53.05	4.43	11.31	13.92	1.26	75388.16
19	12.95	33.41	57.90	3.19	12.25	13.93	1.27	74894.22
20	8.45	17.21	61.12	2.78	12.69	13.50	1.37	79011.82
21	5.51	11.60	56.99	1.76	13.63	13.36	1.32	78885.57
22	8.04	18.27	61.21	2.60	12.65	14.01	1.34	73180.00
23	4.92	17.88	72.55	2.31	12.76	14.09	1.30	71859.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.15	23.47	54.35	2.19	13.38	13.55	1.31	76836.43
最 大 值	18.11	53.99	84.35	4.43	15.56	14.55	1.62	82581.61
發生時間	18	0	6	18	7	6		11
最 小 值	2.54	2.67	45.46	0.61	11.31	12.85	1.18	65560.65
發生時間	7	6	0	7	18	10		6
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	-0.01 %	-0.18 %		-0.01	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.38	43.01	72.08	0.29	18.72	10.65	1.37	67165.66
1	13.41	17.85	68.17	0.28	18.49	10.54	1.35	68628.33
2	11.64	18.31	79.66	0.26	18.58	10.77	1.34	67375.48
3	10.19	6.48	77.88	0.12	19.34	10.32	1.33	68599.47
4	10.42	13.61	63.53	0.18	20.23	10.54	1.33	65585.38
5	6.02	46.72	79.26	0.12	19.42	11.70	1.32	59154.26
6	8.32	12.93	58.50	0.13	20.20	10.48	1.31	67404.75
7	7.34	25.69	55.80	0.11	19.85	10.40	1.32	68686.02
8	10.27	12.90	66.18	0.15	19.88	10.48	1.32	67078.91
9	8.22	11.13	85.96	0.15	20.46	11.16	1.28	62659.11
10	7.65	8.98	81.31	0.15	20.14	11.06	1.31	64408.77
11	14.73	45.96	62.12	0.36	20.02	10.33	1.32	68928.77
12	18.39	46.54	57.08	1.35	18.10	10.87	1.28	66943.29
13	25.11	41.32	61.90	1.15	17.78	10.73	1.25	67492.56
14	17.35	67.06	67.52	1.30	16.90	11.07	1.28	66448.18
15	27.24	41.74	63.46	1.98	17.08	10.99	1.29	67159.84
16	33.62	66.38	72.78	3.19	15.81	11.30	1.31	66056.39
17	26.80	33.19	80.93	1.74	16.53	11.27	1.31	65059.78
18	21.64	11.94	63.93	0.40	18.23	10.71	1.27	68312.37
19	14.89	21.54	64.03	0.30	18.59	10.78	1.25	66969.76
20	11.86	9.23	64.97	0.12	19.86	11.20	1.25	63335.73
21	7.97	40.89	70.40	0.09	18.30	11.48	1.25	60975.45
22	7.85	37.15	84.84	0.07	17.22	12.62	1.27	54133.01
23	9.28	10.16	93.50	0.06	17.91	12.53	1.26	54935.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.23	28.78	70.66	0.59	18.65	11.00	1.30	65145.70
最 大 值	33.62	67.06	93.50	3.19	20.46	12.62	1.40	68928.77
發生時間	16	14	23	16	9	22		11
最 小 值	6.02	6.48	55.80	0.06	15.81	10.32	1.24	54133.01
發生時間	5	3	7	23	16	3		22
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.08	-0.00	-0.33 %
全幅偏移	0.00 %	0.06 %	-0.00 %	-0.17 %		-0.05	-0.00	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	22.09	3.46	66.95	1.75	19.31	10.42	1.44	82596.03
1	15.98	5.48	54.67	1.43	17.92	10.53	1.44	85082.21
2	21.28	1.83	64.35	1.92	18.72	10.00	1.43	88048.12
3	15.87	16.68	47.51	1.81	15.29	10.96	1.44	74343.29
4	21.18	32.13	54.58	1.50	19.77	9.64	1.44	85757.75
5	15.67	9.73	44.17	1.28	18.36	10.02	1.44	78974.43
6	16.44	10.57	49.07	1.22	18.30	10.11	1.44	83835.82
7	20.54	5.68	54.81	1.85	16.07	10.62	1.44	79675.52
8	19.11	5.24	49.62	1.60	18.03	10.30	1.46	77179.00
9	13.04	3.47	65.73	1.16	17.18	11.17	1.44	74650.08
10	14.01	7.13	59.58	1.07	17.70	11.20	1.45	76907.87
11	25.57	22.52	63.63	3.16	18.69	9.80	1.42	84091.10
12	28.58	51.43	60.43	5.21	16.09	10.12	1.41	78873.02
13	26.58	27.56	50.49	1.51	18.46	9.84	1.41	83257.35
14	31.09	51.22	51.39	2.48	16.01	10.03	1.40	78243.81
15	20.17	37.07	44.95	2.02	15.25	9.99	1.39	77004.93
16	15.43	26.14	43.98	1.93	15.57	9.93	1.41	78120.95
17	22.21	47.01	52.65	3.33	16.51	10.05	1.42	76959.90
18	37.97	42.61	58.68	4.03	16.03	9.86	1.43	80165.20
19	26.72	16.99	53.45	2.30	17.56	9.97	1.44	79949.99
20	26.74	33.04	44.29	2.10	17.93	9.50	1.44	84087.67
21	15.42	19.49	64.32	1.29	17.52	10.48	1.44	83609.08
22	10.23	4.29	53.12	0.96	17.59	10.71	1.44	79788.42
23	14.45	7.99	58.40	1.29	18.71	10.34	1.44	83075.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.68	20.37	54.62	2.01	17.44	10.23	1.43	80594.89
最 大 值	37.97	51.43	66.95	5.21	19.77	11.20	1.47	88048.12
發生時間	18	12	0	12	4	10		2
最 小 值	10.23	1.83	43.98	0.96	15.25	9.50	1.38	74343.29
發生時間	22	2	16	22	15	20		3
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.17 %	0.03 %		0.01	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %