P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.64	20.52	67.88	2.06	14.50	13.76	1.41	69234.23
1	4.53	4.10	88.02	2.31	14.16	14.62	1.43	62191.40
2	3.75	2.75	90.96	2.83	13.23	14.52	1.46	63594.96
3	3.74	3.10	87.27	3.15	12.98	14.68	1.45	62557.55
4	4.11	10.49	69.16	2.75	13.13	14.07	1.49	67054.38
5	4.32	2.77	74.86	2.60	13.33	14.23	1.47	67325.72
6	3.58	6.62	79.15	4.27	11.71	14.81	1.51	61237.02
7	4.14	10.06	86.48	4.28	11.70	14.74	1.49	62195.01
8	4.67	2.96	81.51	3.22	12.89	14.42	1.49	63791.49
9	8.23	13.93	68.45	2.92	13.22	13.80	1.59	67243.98
10	14.35	19.28	57.36	3.80	12.39	13.85	1.59	67162.32
11	16.79	7.11	64.93	3.54	12.97	13.78	1.59	67317.37
12	16.60	2.62	70.09	2.65	14.01	13.61	1.61	67910.52
13	21.68	35.36	62.26	3.93	12.33	13.91	1.64	66419.58
14	26.23	22.49	63.28	3.72	12.33	14.05	1.60	65619.31
15	25.69	33.44	58.76	3.79	12.47	13.79	1.60	68489.68
16	16.17	6.10	60.33	2.62	13.68	13.67	1.55	69465.57
17	19.47	5.25	61.14	2.71	13.78	13.61	1.51	70177.56
18	29.29	62.03	55.50	3.99	13.25	13.51	1.63	71602.83
19	35.03	38.05	61.53	7.26	11.60	14.03	1.58	66511.44
20	31.79	51.27	65.06	9.73	12.19	13.77	1.70	68827.23
21	24.11	15.24	66.20	3.17	13.56	13.62	1.51	70212.82
22	23.63	3.99	62.21	2.60	14.01	13.10	1.55	75354.09
23	25.42	10.84	57.65	3.30	13.31	13.72	1.57	69736.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.50	16.27	69.17	3.63	13.03	13.99	1.55	67134.68
最 大 值	35.03	62.03	90.96	9.73	14.50	14.81	2.07	75354.09
發生時間	19	18	2	20	0	6		22
最 小 值	3.58	2.62	55.50	2.06	11.60	13.10	1.39	61237.02
發生時間	6	12	18	0	19	22		6
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.26 %	-0.07 %	0.05 %	0.07 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.42	17.49	90.61	1.41	16.28	11.74	1.38	61100.67
1	17.02	4.71	93.14	0.77	17.52	11.82	1.36	59564.99
2	15.60	24.21	102.88	0.59	15.46	12.46	1.35	57075.18
3	28.56	2.79	82.83	1.49	18.18	10.94	1.36	65697.99
4	24.37	37.77	109.19	1.71	16.12	12.84	1.46	54045.10
5	23.44	7.23	95.16	0.47	18.47	11.57	1.31	63913.67
6	27.53	3.34	79.91	2.20	17.84	11.34	1.29	65638.83
7	37.58	5.24	83.78	3.34	17.98	11.45	1.30	64518.34
8	24.48	2.94	77.87	1.45	19.14	11.04	1.33	67341.42
9	23.57	11.71	98.21	0.74	17.60	12.03	1.30	61588.95
10	26.11	32.91	82.44	1.16	15.46	11.86	1.34	63350.66
11	18.22	12.50	85.63	0.92	14.67	12.25	1.38	59407.66
12	20.59	26.66	83.67	1.21	14.51	12.34	1.40	58386.78
13	13.75	12.02	90.43	0.60	16.45	11.87	1.38	60540.32
14	10.88	8.64	94.24	0.62	15.50	12.03	1.38	59541.52
15	18.82	3.32	96.71	0.54	16.86	11.50	1.39	62826.16
16	18.02	2.87	88.61	0.29	18.50	10.86	1.38	65713.20
17	33.12	36.22	71.29	4.45	17.57	10.58	1.37	67235.86
18	23.75	16.40	76.92	6.56	16.74	11.16	1.34	63818.46
19	22.43	4.35	69.55	5.03	17.16	10.82	1.36	65741.37
20	23.33	9.95	78.25	2.95	17.82	10.87	1.40	64611.81
21	18.46	5.55	79.03	2.12	18.73	10.79	1.40	65191.40
22	29.53	17.95	67.92	8.93	17.21	11.07	1.39	64057.14
23	14.22	11.05	78.16	2.98	17.95	10.66	1.38	67156.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	21.78	13.24	85.68	2.19	17.07	11.50	1.36	62835.99
最 大 值	37.58	37.77	109.19	8.93	19.14	12.84	1.87	67341.42
發生時間	7	4	4	22	8	4		8
最 小 值	9.42	2.79	67.92	0.29	14.51	10.58	1.29	54045.10
發生時間	0	3	22	16	12	17		4
零點偏移	-0.00 %	-0.02 %	-0.03 %	-0.11 %		-0.05	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.28 %	-0.10 %	0.08 %	-0.03 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.73	3.29	63.94	1.84	17.49	11.29	1.44	71388.54
1	16.55	2.40	54.15	2.00	19.65	10.61	1.44	78412.88
2	13.92	3.18	56.37	1.85	17.95	10.76	1.44	76552.71
3	11.64	3.17	53.00	2.07	19.00	10.01	1.44	83274.87
4	15.23	5.02	58.14	2.28	17.71	10.81	1.44	77150.90
5	8.78	4.98	58.91	1.86	17.56	11.07	1.44	74751.89
6	19.64	4.79	56.21	2.26	17.09	10.98	1.44	77458.08
7	17.38	11.89	56.42	2.85	15.95	11.15	1.45	74742.47
8	15.40	2.20	62.63	2.12	18.43	10.81	1.44	76397.97
9	15.07	13.86	53.84	1.96	18.65	10.02	1.42	81849.94
10	17.83	5.63	51.01	2.30	16.99	10.58	1.44	69776.34
11	23.62	10.37	55.58	1.95	16.78	10.02	1.44	73163.10
12	21.48	14.77	53.94	1.91	16.97	10.00	1.44	74686.96
13	22.09	7.09	54.45	2.19	16.75	10.46	1.44	73608.37
14	22.77	16.24	50.55	2.68	16.78	10.38	1.43	73481.84
15	18.71	26.09	42.36	1.88	18.61	9.77	1.44	73740.19
16	22.21	21.73	43.12	2.03	17.34	9.98	1.40	77062.59
17	28.63	33.20	41.64	2.64	18.21	9.59	1.41	82643.82
18	30.92	18.61	51.20	4.61	16.59	10.64	1.44	75785.00
19	15.94	7.10	54.35	3.98	17.26	10.29	1.46	74999.83
20	19.20	4.81	68.76	3.26	18.37	10.79	1.48	71555.81
21	8.33	7.16	67.73	2.22	17.50	10.74	1.48	69463.36
22	14.37	11.07	57.26	3.12	18.30	9.81	1.45	81554.17
23	18.63	21.20	47.89	2.67	18.69	9.71	1.44	85913.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.79	10.83	54.73	2.44	17.69	10.43	1.44	76225.61
最 大 值	30.92	33.20	68.76	4.61	19.65	11.29	1.61	85913.02
發生時間	18	17	20	18	1	0		23
最 小 值	8.33	2.20	41.64	1.84	15.95	9.59	1.38	69463.36
發生時間	21	8	17	0	7	17		21
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.05 %		-0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %	0.08 %		0.07	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %