P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.68	12.62	59.90	1.77	13.39	13.67	1.28	74804.30
1	4.44	7.32	52.94	1.75	13.11	13.73	1.28	73686.61
2	4.46	4.27	60.72	1.95	13.08	14.15	1.28	70230.19
3	4.20	4.17	63.51	1.83	12.98	13.86	1.24	73563.21
4	4.09	4.58	57.78	2.14	12.50	13.80	1.20	74260.76
5	3.37	3.81	54.72	1.67	13.42	13.51	1.22	76529.38
6	3.12	5.42	58.44	1.65	13.33	13.59	1.20	76238.17
7	3.15	6.33	59.62	1.68	13.14	13.60	1.20	76139.98
8	3.67	9.50	63.71	1.90	12.89	13.93	1.23	72936.38
9	2.89	15.59	54.17	1.32	13.47	13.45	1.20	76934.42
10	2.92	5.71	71.12	1.42	13.40	13.96	1.19	72208.79
11	2.57	25.85	52.10	1.38	13.55	13.43	1.21	76987.93
12	4.27	7.45	67.58	1.88	13.10	13.95	1.21	72834.60
13	3.68	5.53	76.34	1.02	14.06	13.31	1.22	78274.48
14	4.63	80.88	52.67	2.28	12.73	13.87	1.25	73686.65
15	5.14	42.57	46.67	3.32	12.54	13.77	1.30	74476.71
16	4.96	35.51	66.20	1.82	13.16	13.85	1.25	73435.29
17	3.56	6.57	61.18	1.48	13.41	13.83	1.22	73773.73
18	3.28	6.34	68.66	1.39	13.38	13.75	1.22	73802.21
19	3.05	5.37	77.91	1.78	12.92	14.01	1.31	71818.39
20	3.29	23.41	65.43	1.44	13.52	14.02	1.24	70960.70
21	2.98	12.51	64.89	1.85	12.87	14.42	1.19	66646.75
22	2.66	24.53	68.72	1.22	13.86	13.96	1.17	71763.14
23	2.83	4.93	72.75	1.33	13.49	13.44	1.19	76760.11
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.70	15.03	62.41	1.72	13.22	13.79	1.23	73864.70
最 大 值	5.68	80.88	77.91	3.32	14.06	14.42	1.58	78274.48
發生時間	0	14	19	15	13	21		13
最 小 值	2.57	3.81	46.67	1.02	12.50	13.31	1.14	66646.75
發生時間	11	5	15	13	4	13		21
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.21 %	-0.10 %	-0.00 %	-0.02 %		0.01	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.23	3.46	85.53	0.42	16.41	10.74	1.29	66635.23
1	16.24	1.55	99.79	0.20	19.13	9.91	1.28	68770.23
2	16.79	8.13	81.75	0.93	16.40	10.49	1.25	64970.74
3	20.52	3.20	79.43	1.26	17.26	10.31	1.25	64855.99
4	19.82	2.51	86.90	0.90	18.19	9.95	1.28	67223.96
5	15.52	1.30	84.60	0.59	17.64	10.05	1.29	65986.84
6	16.75	1.99	87.28	0.60	17.58	10.19	1.30	67898.57
7	7.88	2.19	88.97	0.14	18.56	9.84	1.33	67919.71
8	8.08	3.47	94.05	0.13	19.88	10.04	1.34	69667.65
9	10.50	2.47	100.99	0.10	19.52	9.97	1.34	70325.87
10	4.28	1.77	99.98	0.11	18.92	10.24	1.34	69483.91
11	4.38	2.03	105.81	0.10	18.61	10.30	1.34	70021.37
12	5.67	25.38	96.13	0.08	18.46	10.29	1.34	69607.38
13	6.00	67.31	108.64	0.06	16.89	10.61	1.34	65702.46
14	22.24	6.56	100.90	0.91	16.40	10.25	1.34	67950.63
15	21.99	2.11	112.51	0.85	16.09	10.37	1.34	67981.57
16	22.67	21.51	101.90	0.08	19.63	9.96	1.34	70926.62
17	11.90	3.53	109.39	0.08	19.07	10.16	1.34	68981.04
18	6.66	3.63	129.88	0.12	19.14	10.55	1.35	66128.37
19	13.81	3.97	113.59	0.17	19.15	10.12	1.34	69269.42
20	26.03	40.87	81.97	0.69	17.00	10.58	1.33	68571.23
21	19.45	8.94	87.87	0.41	17.45	10.66	1.34	67025.50
22	13.70	21.98	100.99	0.11	20.57	9.30	1.34	73712.21
23	10.67	5.18	94.22	0.13	18.11	10.38	1.34	69307.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.07	10.21	97.21	0.38	18.17	10.22	1.32	68288.51
最 大 值	26.03	67.31	129.88	1.26	20.57	10.74	1.36	73712.21
發生時間	20	13	18	3	22	0		22
最 小 值	4.28	1.30	79.43	0.06	16.09	9.30	1.25	64855.99
發生時間	10	5	3	13	15	22		3
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.04 %	-0.10 %		-0.04	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.11 %	-0.06 %		-0.01	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	26.46	7.00	53.59	2.64	15.85	9.86	1.48	80706.15
1	16.43	19.02	68.24	3.01	14.40	10.85	1.48	75662.84
2	11.80	2.09	74.85	1.51	15.84	10.62	1.47	84533.92
3	7.67	2.13	72.53	1.58	15.14	10.71	1.44	85664.03
4	7.58	2.11	85.19	1.50	15.58	10.71	1.41	86297.48
5	3.53	2.36	75.56	1.69	14.54	10.77	1.42	80757.85
6	5.53	2.43	83.33	1.71	14.76	10.84	1.43	81309.23
7	4.98	2.82	89.84	1.63	15.63	11.24	1.43	84870.89
8	3.43	2.62	93.14	1.53	15.41	11.06	1.46	84645.04
9	4.25	2.23	76.70	0.99	16.24	10.48	1.42	87821.22
10	6.06	2.37	77.30	1.13	15.91	10.84	1.43	83660.75
11	16.02	4.05	79.07	1.52	15.38	10.91	1.44	83407.93
12	9.75	1.93	93.64	1.10	16.11	11.02	1.45	81731.15
13	6.03	4.74	69.10	1.05	15.26	10.58	1.43	84869.45
14	10.55	2.88	69.90	1.43	15.04	10.60	1.41	86754.87
15	17.48	3.29	78.69	2.07	15.85	10.29	1.42	88775.98
16	15.12	6.18	96.72	1.60	17.75	10.21	1.43	86547.23
17	7.59	3.65	82.18	1.17	16.41	10.47	1.46	84759.09
18	9.07	2.19	90.63	1.09	17.78	10.29	1.47	90619.30
19	8.12	3.49	89.46	1.02	18.30	9.90	1.46	93330.19
20	5.83	5.34	73.75	1.10	15.61	10.91	1.47	87176.67
21	13.41	3.96	82.95	1.44	15.73	10.92	1.48	87116.47
22	8.89	3.58	73.76	1.25	15.68	10.65	1.46	89017.11
23	8.80	3.04	80.48	1.24	15.85	10.91	1.44	86773.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.77	3.98	79.61	1.50	15.84	10.65	1.44	85283.70
最 大 值	26.46	19.02	96.72	3.01	18.30	11.24	1.48	93330.19
發生時間	0	1	16	1	19	7		19
最 小 值	3.43	1.93	53.59	0.99	14.40	9.86	1.39	75662.84
發生時間	8	12	0	9	1	0		1
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.00	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.01 %	0.25 %	0.32 %		0.29	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %