

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年01月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.14	4.51	54.83	0.38	15.13	12.91	1.25	74754.39
1	7.20	6.12	57.76	0.43	15.23	13.15	1.25	73104.18
2	5.55	8.37	56.98	0.99	14.11	13.07	1.28	73289.78
3	7.39	72.28	51.50	1.12	14.39	12.63	1.29	77726.23
4	4.56	37.91	49.71	1.39	13.00	13.07	1.33	73350.76
5	3.27	8.15	64.82	0.20	15.34	12.97	1.31	74430.44
6	3.37	3.50	67.60	0.41	14.69	13.15	1.28	73906.72
7	5.25	13.27	57.53	0.70	14.35	13.01	1.28	75038.17
8	12.14	13.66	51.10	1.58	13.09	13.05	1.29	74684.84
9	12.26	26.93	71.55	0.87	14.62	13.00	1.28	74878.46
10	7.30	12.06	72.69	0.54	14.32	12.98	1.31	74906.16
11	5.71	12.43	68.80	1.62	13.02	13.91	1.35	64571.62
12	4.97	9.19	55.43	0.74	14.30	12.96	1.30	74692.20
13	6.06	6.23	60.86	1.00	13.88	13.37	1.35	70894.72
14	30.03	5.67	76.22	1.00	14.84	13.13	1.28	75715.57
15	29.36	5.86	71.33	1.45	14.13	13.23	1.29	75272.05
16	14.08	4.91	65.31	0.95	14.15	13.21	1.29	75429.63
17	10.57	4.65	69.12	0.94	14.30	13.42	1.22	74610.87
18	5.22	20.73	88.43	2.27	12.44	15.05	1.33	54480.37
19	5.15	14.93	74.80	2.12	12.47	14.16	1.27	63274.91
20	3.32	5.66	65.92	0.51	14.49	13.29	1.25	73768.01
21	6.24	38.95	62.97	1.89	13.23	13.23	1.30	73652.06
22	13.64	18.12	66.77	2.20	13.28	13.43	1.31	71652.39
23	9.55	14.46	63.58	0.84	14.47	13.30	1.26	74651.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.10	15.36	64.40	1.09	14.05	13.28	1.29	72614.00
最大值	30.03	72.28	88.43	2.27	15.34	15.05	1.43	77726.23
發生時間	14	3	18	18	5	18		3
最小值	3.27	3.50	49.71	0.20	12.44	12.63	1.20	54480.37
發生時間	5	6	4	5	18	3		18
零點偏移	-0.02 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.02 %	-0.00 %	0.09 %	0.12 %		-0.04	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年01月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.50	1.97	94.57	0.35	16.17	11.09	1.55	64533.02
1	19.23	1.67	117.07	0.39	17.04	10.80	1.52	65918.90
2	20.20	2.65	83.94	1.28	15.41	11.10	1.49	64844.34
3	16.54	14.78	81.14	1.37	15.18	11.02	1.49	64588.03
4	18.19	4.63	79.76	1.33	15.41	11.34	1.48	60818.89
5	20.24	2.35	81.77	1.39	15.94	11.09	1.47	60815.14
6	15.01	2.20	90.45	0.50	16.20	10.92	1.48	63682.68
7	17.90	8.29	87.85	0.82	15.88	10.91	1.46	65423.48
8	15.39	2.30	95.56	0.75	15.08	11.25	1.48	63266.13
9	13.07	2.22	91.60	0.32	16.84	10.78	1.51	65148.93
10	10.38	2.90	87.38	0.20	17.77	10.32	1.49	65709.54
11	11.07	9.99	83.40	1.01	14.42	11.82	1.47	55859.81
12	13.99	12.27	83.89	0.65	16.94	10.58	1.49	65383.05
13	18.02	2.97	88.88	0.72	16.59	11.01	1.52	64897.43
14	23.99	41.49	94.29	1.24	15.49	10.90	1.49	66929.56
15	24.83	7.52	85.95	1.48	14.68	11.24	1.48	65322.74
16	7.47	2.40	102.54	0.80	14.45	11.20	1.53	65426.95
17	7.58	11.60	97.09	0.60	15.78	11.15	1.48	62133.27
18	9.61	58.88	92.61	1.18	13.41	13.31	1.49	46269.01
19	12.23	29.80	76.59	0.93	15.92	11.67	1.45	56878.01
20	17.74	13.32	82.46	2.45	15.78	11.07	1.44	64648.59
21	12.46	5.95	80.25	1.04	15.49	11.15	1.46	62002.60
22	13.22	1.46	96.04	0.63	16.56	10.77	1.48	66406.29
23	14.57	3.36	95.53	0.66	16.29	10.96	1.50	65373.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	15.35	10.29	89.61	0.92	15.78	11.14	1.49	63011.64
最大值	24.83	58.88	117.07	2.45	17.77	13.31	1.56	66929.56
發生時間	15	18	1	20	10	18		14
最小值	7.47	1.46	76.59	0.20	13.41	10.32	1.43	46269.01
發生時間	16	22	19	10	18	10		18
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.12	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.70 %	-2.97 %	0.07 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年01月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.61	6.78	48.94	3.15	14.65	10.97	1.38	76987.91
1	25.48	6.54	58.95	4.81	16.09	10.60	1.38	79522.93
2	23.35	7.22	56.55	4.03	15.14	10.80	1.38	78735.61
3	15.91	3.56	57.74	3.43	14.85	10.75	1.40	79801.88
4	16.76	5.72	63.47	3.56	15.37	10.62	1.40	79541.87
5	14.41	8.36	49.77	3.12	14.22	10.82	1.39	81334.54
6	18.15	12.08	58.36	4.13	14.79	10.80	1.40	81089.65
7	17.22	5.66	55.71	3.31	15.17	10.68	1.41	81064.39
8	13.57	6.07	58.94	2.67	14.94	11.50	1.40	74468.57
9	10.74	5.68	68.58	1.59	15.66	11.25	1.43	73022.73
10	13.86	4.88	92.19	2.70	15.50	10.64	1.44	84004.19
11	12.27	21.63	104.10	3.33	13.17	12.91	1.45	63250.03
12	17.12	4.61	86.30	4.17	13.34	11.76	1.44	80228.06
13	10.38	14.85	83.39	2.97	12.91	12.75	1.44	73894.31
14	18.81	20.98	79.07	4.12	14.03	11.80	1.44	80513.64
15	28.79	6.34	70.38	4.70	13.77	11.33	1.44	85224.70
16	15.15	5.24	76.50	2.59	13.36	12.29	1.44	77763.21
17	8.82	5.05	63.02	2.07	13.86	11.64	1.41	83367.87
18	13.37	無效	73.49	3.75	11.66	13.65	1.39	60934.17
19	5.92	無效	108.73	4.21	11.86	14.05	1.43	50533.87
20	9.98	41.88	74.49	2.49	16.02	10.05	1.40	76539.86
21	16.65	17.83	68.05	5.12	13.53	10.87	1.38	77025.91
22	21.32	20.38	54.24	3.96	14.43	10.56	1.38	79034.27
23	17.31	8.97	58.07	2.26	15.46	10.62	1.38	79787.59
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	22	24	24	24	24	24	24
平均值	15.91	10.92	69.54	3.43	14.32	11.40	1.41	76569.66
最大值	28.79	41.88	108.73	5.12	16.09	14.05	1.47	85224.70
發生時間	15	20	19	21	1	19		15
最小值	5.92	3.56	48.94	1.59	11.66	10.05	1.37	50533.87
發生時間	19	3	0	9	18	20		19
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.08	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.58 %	-2.43 %	-2.03 %	-0.21 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	91.67 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行