

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年12月22日

[illegible]

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年12月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.21	10.56	67.36	0.12	20.26	9.76	1.42	65188.09
1	15.98	15.80	60.00	0.13	18.67	10.28	1.42	64469.82
2	16.23	8.67	48.74	0.19	19.73	10.40	1.42	62167.69
3	15.58	5.74	60.03	0.33	19.52	10.29	1.41	63053.16
4	15.55	14.68	58.50	0.26	17.73	11.31	1.43	58463.25
5	13.34	2.90	66.95	0.18	18.12	11.60	1.42	55012.34
6	12.16	6.45	70.92	0.10	18.42	12.16	1.41	52558.41
7	8.37	3.00	72.09	0.19	20.36	11.16	1.41	59878.96
8	15.94	16.84	63.60	0.78	18.88	10.04	1.41	67815.70
9	17.15	12.98	51.32	2.70	18.40	9.90	1.42	64056.13
10	15.65	40.39	67.77	2.14	18.24	10.36	1.40	60442.24
11	15.34	1.63	61.67	0.61	17.97	10.14	1.41	61706.20
12	16.68	10.12	56.60	0.90	16.77	10.46	1.44	60985.42
13	15.24	22.81	57.84	0.49	18.96	10.16	1.40	62498.80
14	15.65	22.44	66.85	0.48	19.01	9.99	1.40	64839.81
15	20.86	30.59	69.68	2.05	14.95	11.06	1.38	58576.36
16	無效	無效	69.55	6.65	13.57	11.65	1.38	58929.32
17	38.13	65.75	58.25	2.27	16.38	11.31	1.38	59503.38
18	22.84	52.87	55.98	0.31	18.72	10.04	1.36	58626.77
19	18.20	18.25	62.49	0.09	18.64	10.16	1.36	59790.81
20	17.04	7.31	61.59	0.09	18.70	9.98	1.38	62076.77
21	19.59	36.95	49.14	0.22	16.49	10.23	1.39	62591.87
22	16.29	12.80	59.13	0.20	16.79	10.70	1.39	57699.30
23	16.30	20.40	49.17	0.44	16.63	10.48	1.38	58578.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	24	24	24	24	24	24
平均值	17.14	19.13	61.05	0.91	18.00	10.57	1.40	60812.86
最大值	38.13	65.75	72.09	6.65	20.36	12.16	1.53	67815.70
發生時間	17	17	7	16	7	6		8
最小值	8.37	1.63	48.74	0.09	13.57	9.76	1.36	52558.41
發生時間	7	11	2	19	16	0		6
零點偏移	0.00%	-0.02%	-0.00 %	-0.03 %		-0.01	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.77%	-0.05%	0.21 %	0.10 %		0.12	-0.03	0.06 %
有效比率	95.83%	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年12月22日

[illegible]