

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年01月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.91	18.87	62.45	0.82	15.14	12.91	1.23	77444.06
1	4.54	4.29	71.50	0.13	16.62	13.26	1.17	76396.49
2	3.00	3.28	66.88	0.33	15.54	13.38	1.14	75313.45
3	2.49	26.7	45.46	2.29	15.18	12.50	1.21	77255.91
4	3.08	3.67	56.98	0.61	14.71	13.40	1.21	71916.73
5	3.18	18.93	46.31	0.56	14.82	13.19	1.19	77915.67
6	2.86	12.09	64.89	0.79	14.94	13.28	1.17	76670.75
7	3.02	3.33	64.82	0.83	14.67	13.21	1.18	77132.01
8	3.19	28.42	51.28	0.69	15.07	12.80	1.20	80164.91
9	3.38	3.75	61.46	0.72	14.95	13.27	1.21	75253.62
10	3.65	3.36	60.82	0.83	14.90	13.18	1.20	76369.88
11	4.57	7.6	61.27	1.34	14.45	13.12	1.17	77331.92
12	11.65	18.67	55.56	2.49	13.70	13.03	1.22	76493.83
13	12.85	24.38	53.16	2.18	13.71	12.83	1.22	79168.05
14	9.67	15.52	54.12	1.75	13.82	12.92	1.22	78562.35
15	7.56	13.78	55.69	2.06	13.61	13.36	1.24	72123.46
16	6.39	18.94	60.48	1.01	14.86	13.09	1.21	77993.96
17	4.98	5.5	61.60	1.35	13.70	13.32	1.21	75106.81
18	5.06	18.99	64.52	1.97	12.89	13.55	1.22	74720.57
19	7.79	無效	61.16	5.60	11.66	13.24	1.28	71068.24
20	8.54	6.05	65.28	2.04	13.32	13.14	1.22	76105.17
21	4.74	27.15	61.50	1.78	13.14	13.16	1.21	74753.12
22	7.86	6.85	58.68	1.89	13.66	13.37	1.21	73644.01
23	4.70	4.76	64.99	1.06	14.18	13.23	1.20	75114.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	5.61	12.82	59.62	1.46	14.30	13.16	1.20	76000.80
最大值	12.85	28.42	71.50	5.60	16.62	13.55	1.39	80164.91
發生時間	13	8	1	19	1	18		8
最小值	2.49	3.28	45.46	0.13	11.66	12.50	1.13	71068.24
發生時間	3	2	3	1	19	3		19
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.05 %	0.03 %	-0.05 %		0.03	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年01月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.72	2.44	120.13	0.10	18.59	11.23	1.34	60940.95
1	11.69	1.5	119.51	0.13	20.63	10.21	1.35	68566.60
2	14.41	26.5	95.70	0.44	19.93	10.05	1.35	68867.01
3	13.01	4.01	82.21	0.66	17.91	10.46	1.34	63677.47
4	12.07	8.85	81.28	0.71	17.66	10.31	1.32	67584.82
5	13.61	14.28	72.37	1.00	16.63	10.54	1.31	64470.30
6	7.84	2.59	105.55	0.25	18.25	11.10	1.29	61133.26
7	4.17	5.97	100.56	0.23	18.44	10.59	1.30	66007.29
8	11.51	2.99	91.64	0.34	18.54	10.37	1.30	66386.78
9	30.15	31.79	83.49	1.50	18.30	10.13	1.30	68584.67
10	20.61	4.21	97.16	1.12	16.40	10.96	1.30	67584.63
11	17.32	無效	140.87	8.60	12.03	13.87	1.29	47001.02
12	7.64	無效	106.34	14.20	10.09	14.96	1.29	59213.21
13	18.36	24.46	74.78	4.90	16.04	10.03	1.29	66686.23
14	17.25	6.3	77.88	2.15	16.81	10.13	1.29	65487.06
15	17.14	16.43	94.83	2.09	17.09	10.08	1.29	67673.41
16	15.50	3.89	88.67	1.78	16.08	10.78	1.29	64118.58
17	14.86	3.88	88.01	1.46	16.09	10.69	1.29	63940.27
18	17.20	2.79	93.76	1.79	15.82	10.87	1.30	65314.76
19	17.21	5.16	93.33	1.79	16.56	10.82	1.30	65350.21
20	13.17	8.28	101.81	1.04	16.72	10.63	1.32	65157.94
21	17.02	6.6	85.23	1.77	16.52	10.61	1.32	66304.85
22	18.26	11.07	95.64	1.91	15.48	10.92	1.32	64072.61
23	13.93	11.34	99.26	0.97	15.88	11.10	1.33	64055.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	22	24	24	24	24	24	24
平均值	14.82	9.33	95.42	2.12	16.77	10.89	1.31	64507.47
最大值	30.15	31.79	140.87	14.20	20.63	14.96	1.53	68867.01
發生時間	9	9	11	12	1	12		2
最小值	4.17	1.50	72.37	0.10	10.09	10.03	1.28	47001.02
發生時間	7	1	5	0	12	13		11
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.08 %		-0.14	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.00 %	-1.00 %	-3.19 %	-0.21 %		-0.05	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	91.67 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年01月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.26	6.39	84.33	2.16	15.23	11.55	1.40	78813.65
1	12.19	2.70	91.32	1.71	17.42	10.97	1.35	84736.23
2	15.90	7.50	101.39	2.34	15.00	12.31	1.34	73678.48
3	12.97	3.38	88.19	2.51	16.05	10.81	1.35	80871.95
4	17.71	3.23	85.02	2.76	15.55	10.90	1.39	85571.93
5	8.67	7.27	74.65	1.68	15.41	11.19	1.40	78747.83
6	8.75	3.54	80.64	1.70	15.26	11.38	1.39	77486.46
7	12.66	2.17	93.70	1.77	15.45	11.31	1.39	79651.39
8	7.09	4.85	93.97	1.57	15.98	11.75	1.39	75580.62
9	12.82	6.36	103.30	1.75	16.51	11.03	1.39	83591.03
10	15.38	8.49	66.14	1.94	15.17	11.01	1.37	83853.41
11	13.10	9.71	77.22	2.13	16.45	10.42	1.37	83715.52
12	16.97	9.14	77.40	3.23	13.84	10.80	1.38	79952.19
13	12.04	47.42	60.28	3.82	12.79	11.33	1.40	74254.29
14	17.55	10.86	79.09	2.61	15.50	11.00	1.38	80348.66
15	14.22	4.46	77.26	3.23	14.79	11.19	1.39	83003.82
16	11.96	17.63	82.65	2.43	15.21	11.08	1.40	81615.57
17	16.78	9.10	84.35	3.30	13.43	11.66	1.35	76447.02
18	10.59	7.05	71.89	3.03	13.60	11.42	1.35	77553.30
19	18.48	9.35	81.49	3.30	14.13	11.77	1.36	74874.70
20	11.21	5.26	86.64	2.13	15.17	11.39	1.38	79470.50
21	14.61	11.82	84.86	3.56	13.67	11.61	1.39	76553.55
22	22.00	8.58	82.57	3.25	14.55	11.34	1.38	77427.89
23	14.71	21.98	86.75	3.92	14.24	10.75	1.38	71724.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	13.78	9.51	83.13	2.58	15.02	11.25	1.38	79146.84
最大值	22.00	47.42	103.30	3.92	17.42	12.31	1.43	85571.93
發生時間	22	13	9	23	1	2		4
最小值	7.09	2.17	60.28	1.57	12.79	10.42	1.33	71724.26
發生時間	8	7	13	8	13	11		23
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.08	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.43 %	-2.49 %	-2.07 %	-0.27 %		-0.05	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行