P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.93	1.93	95.24	9.35	15.51	11.66	1.14	103325.85
1	3.23	1.87	90.39	9.69	16.19	11.75	1.15	101126.92
2	2.46	1.28	105.41	9.94	16.24	12.05	1.15	97706.76
3	3.64	1.88	89.94	9.27	13.90	11.75	1.23	103046.45
4	9.13	1.72	95.11	9.43	14.34	11.80	1.18	102938.64
5	8.34	1.48	98.17	9.36	14.40	11.70	1.18	103201.67
6	3.49	1.11	102.54	9.41	15.20	11.73	1.16	102849.14
7	3.09	1.50	101.92	9.48	14.94	11.84	1.15	101489.48
8	2.95	1.30	95.67	9.18	15.10	11.55	1.15	104726.23
9	3.85	1.81	95.39	9.70	13.76	12.08	1.12	100299.41
10	4.40	1.39	102.21	9.44	14.73	11.77	1.09	103180.80
11	6.63	1.53	91.54	9.36	14.26	11.80	1.14	90762.42
12	10.37	3.58	92.52	9.54	13.37	11.91	1.14	90111.65
13	7.61	1.87	97.35	9.65	14.45	11.94	1.08	89466.43
14	13.71	3.96	90.45	9.80	14.02	11.94	1.09	90227.14
15	18.42	5.81	94.35	9.95	12.83	11.97	1.11	90597.05
16	6.57	2.75	96.17	9.44	13.71	11.77	1.12	91809.09
17	4.47	1.85	93.25	9.68	13.72	11.98	1.06	89756.13
18	3.13	1.80	101.89	9.71	15.82	11.90	1.03	87957.25
19	2.10	1.46	93.21	9.68	16.65	11.59	1.04	90405.89
20	2.67	2.84	89.43	9.68	14.49	11.94	1.09	87093.22
21	4.98	1.49	97.17	9.40	14.75	11.79	1.05	89498.71
22	4.17	1.36	93.94	9.49	13.97	11.95	1.06	88684.29
23	4.30	1.68	97.20	9.62	13.93	12.06	1.07	87029.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.78	2.05	95.85	9.55	14.60	11.84	1.11	95303.75
最 大 值	18.42	5.81	105.41	9.95	16.65	12.08	1.30	104726.23
發生時間	15	15	2	15	19	9		8
最 小 值	2.10	1.11	89.43	9.18	12.83	11.55	1.00	87029.48
發生時間	19	6	20	8	15	8		23
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.04 %	-0.11 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	-0.01 %	-0.20 %		0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.65	1.97	79.41	5.08	13.65	11.99	0.66	75576.49
1	1.47	13.55	86.73	5.15	15.18	12.02	0.64	74150.70
2	1.31	0.54	100.86	5.37	13.97	12.39	0.64	71486.54
3	1.33	2.17	88.47	5.26	13.25	12.23	0.63	73391.85
4	1.35	1.35	82.32	4.98	14.51	11.84	0.65	75964.55
5	1.75	17.16	78.33	5.15	13.95	11.86	0.65	76197.59
6	1.73	0.60	99.73	5.31	14.40	12.34	0.65	72055.93
7	1.38	0.86	86.77	4.85	14.90	11.79	0.64	75915.62
8	1.36	1.19	72.82	4.75	14.85	11.63	0.64	77143.91
9	1.46	13.86	77.03	4.87	12.98	11.99	0.68	73566.67
10	1.64	0.72	91.26	4.94	13.80	12.15	0.68	71893.01
11	1.80	0.87	86.80	4.95	13.39	12.08	0.65	72767.26
12	2.15	5.37	81.85	5.05	12.66	12.10	0.63	73993.04
13	5.05	10.90	72.66	5.95	11.36	12.51	0.67	71688.44
14	4.73	45.30	79.55	6.47	10.95	12.53	0.72	71159.08
15	5.12	26.75	85.95	5.62	12.10	12.07	0.71	71218.28
16	2.47	3.82	77.36	4.78	13.20	11.85	0.64	73951.43
17	1.97	7.14	69.07	5.00	13.54	12.09	0.67	73389.74
18	1.50	44.40	77.89	5.04	13.67	12.16	0.67	74195.77
19	2.52	45.15	89.91	5.25	14.14	12.40	0.63	74135.07
20	2.14	3.09	80.75	5.05	13.25	12.29	0.61	75065.46
21	2.15	1.60	83.39	4.92	14.26	12.04	0.65	74322.12
22	1.78	0.89	90.01	4.81	14.92	11.81	0.64	76253.49
23	1.81	3.05	85.89	5.09	13.89	12.34	0.65	73061.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.15	10.51	83.53	5.15	13.62	12.10	0.65	73855.97
最 大 值	5.12	45.30	100.86	6.47	15.18	12.53	0.84	77143.91
發生時間	15	14	2	14	1	14		8
最 小 值	1.31	0.54	69.07	4.75	10.95	11.63	0.59	71159.08
發生時間	2	2	17	8	14	8		14
零點偏移	-0.08 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	0.03 %	0.02 %		0.01	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.92	3.04	77.75	9.28	13.23	12.12	1.70	93822.37
1	1.64	2.29	80.39	9.48	13.77	12.33	1.69	92477.61
2	1.72	2.68	80.28	10.01	12.61	12.69	1.67	89685.37
3	1.66	1.61	79.37	9.56	12.89	12.29	1.67	93879.16
4	1.73	1.58	80.17	9.65	12.88	12.33	1.67	93001.88
5	1.72	2.79	76.29	9.43	13.14	12.21	1.66	93574.28
6	1.75	3.82	72.15	9.14	13.37	12.02	1.67	95688.96
7	1.70	19.85	70.62	8.81	13.66	11.69	1.66	99325.00
8	1.68	2.08	70.09	8.95	13.22	11.91	1.67	94095.87
9	1.72	1.60	72.48	9.00	12.72	11.96	1.70	93572.11
10	2.00	10.64	66.95	9.08	12.34	12.04	1.68	93491.24
11	1.98	5.34	74.04	9.38	12.38	12.32	1.69	88729.28
12	1.88	4.44	76.18	9.70	11.62	12.61	1.67	86708.63
13	2.17	20.90	76.60	9.79	10.59	12.89	1.63	88035.44
14	2.06	17.99	75.76	9.62	11.65	12.49	1.66	92781.18
15	2.94	11.55	75.33	9.26	11.93	12.13	1.65	95244.09
16	2.05	10.92	73.06	9.31	11.00	12.35	1.61	89801.59
17	1.91	2.74	79.77	9.90	11.83	12.73	1.62	89894.13
18	1.75	2.14	78.73	9.36	13.55	12.39	1.66	93573.55
19	1.61	14.24	69.66	9.11	12.90	12.20	1.64	94005.12
20	1.65	4.15	77.56	9.54	12.28	12.40	1.61	92048.93
21	1.76	7.39	84.09	9.36	13.17	12.33	1.61	91791.46
22	1.58	1.05	82.79	9.57	13.23	12.47	1.61	91724.63
23	1.53	2.41	70.19	8.88	13.43	12.01	1.63	97163.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.84	6.55	75.85	9.38	12.64	12.29	1.66	92671.48
最 大 值	2.94	20.90	84.09	10.01	13.77	12.89	1.71	99325.00
發生時間	15	13	21	2	1	13		7
最 小 值	1.53	1.05	66.95	8.81	10.59	11.69	1.59	86708.63
發生時間	23	22	10	7	13	7		12
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.10 %	0.15 %	0.26 %		-0.47	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %