

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年04月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.98	19.11	53.36	3.33	13.21	12.93	1.52	69767.16
1	11.52	18.14	51.17	3.45	12.84	13.24	1.55	67196.70
2	11.59	84.04	45.00	3.92	12.06	12.93	1.56	69946.60
3	16.12	無效	44.18	4.63	11.52	13.27	1.55	66632.47
4	19.31	68.70	40.36	4.38	12.03	13.17	1.56	66607.27
5	21.04	76.92	42.09	4.15	12.09	13.10	1.59	66407.74
6	22.58	無效	36.91	7.46	11.19	12.86	1.56	69589.31
7	23.68	58.2	49.09	6.68	11.20	13.60	1.49	63233.33
8	19.70	53.34	64.24	4.95	11.42	13.33	1.41	65708.53
9	16.28	4.97	82.74	4.57	11.56	13.70	1.38	63081.05
10	20.03	80.73	67.28	5.37	10.95	13.30	1.45	65168.25
11	17.02	69.83	58.27	10.29	10.43	13.20	1.56	66613.13
12	14.65	71.21	59.84	14.45	10.43	13.28	1.66	64379.52
13	15.50	42.68	50.73	6.71	10.64	13.50	1.54	63388.70
14	19.70	38.06	47.66	6.53	9.94	13.47	1.51	65768.63
15	17.38	19.62	46.08	5.82	10.27	13.36	1.51	67711.10
16	21.27	26.28	52.73	5.67	10.78	13.37	1.48	67936.68
17	16.71	20.85	49.22	5.32	11.33	13.09	1.49	69552.75
18	20.66	30.59	50.68	6.04	10.55	13.25	1.57	68408.02
19	22.16	35.43	50.81	12.40	10.15	13.44	1.59	66049.02
20	17.18	31.09	52.20	5.66	10.76	13.11	1.52	68899.18
21	17.03	56.84	48.87	9.18	9.58	13.52	1.52	66126.06
22	15.98	67.30	59.91	6.85	10.13	13.74	1.44	64583.98
23	13.65	29.22	61.43	6.31	11.71	13.38	1.41	66230.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	22	24	24	24	24	24	24
平均值	17.66	45.60	52.70	6.42	11.12	13.30	1.51	66624.42
最大值	23.68	84.04	82.74	14.45	13.21	13.74	2.14	69946.60
發生時間	7	2	9	12	0	22		2
最小值	11.52	4.97	36.91	3.33	9.58	12.86	1.33	63081.05
發生時間	1	9	6	0	21	6		9
零點偏移	-0.02 %	0.00%	-0.01 %	-0.00 %		-0.12	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.32%	-0.10 %	-0.34 %		-0.05	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	91.67%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年04月17日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年04月17日

[illegible]