P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.65	25.38	78.97	4.41	12.21	14.63	1.34	67324.05
1	4.77	36.20	86.20	4.86	12.08	15.01	1.31	63254.94
2	4.15	2.36	120.86	4.70	12.84	15.47	1.29	58875.26
3	2.80	2.41	73.44	1.69	15.95	13.21	1.39	78918.46
4	2.69	20.20	47.49	2.35	14.53	13.13	1.43	79691.71
5	3.75	41.15	47.90	2.92	13.88	13.27	1.39	80548.91
6	4.82	24.66	57.53	3.09	13.62	13.76	1.40	76883.41
7	5.18	12.92	60.64	3.01	13.41	13.72	1.36	76910.65
8	5.03	24.10	76.84	3.24	13.35	14.30	1.33	70592.65
9	4.25	8.36	85.29	3.88	12.61	14.66	1.36	67046.55
10	6.96	23.40	87.10	4.55	12.07	14.80	1.35	65952.54
11	7.21	10.28	90.02	4.65	12.11	14.89	1.34	64220.82
12	6.88	3.89	98.84	4.32	12.00	14.60	1.40	67385.25
13	13.15	10.23	88.48	5.04	11.49	14.72	1.40	66977.95
14	12.47	6.90	80.82	5.11	10.99	14.64	1.43	67796.55
15	17.07	27.83	76.93	5.29	11.04	14.76	1.40	67510.33
16	11.10	19.83	74.95	4.81	11.69	14.73	1.38	66231.61
17	6.23	8.13	73.83	4.09	12.19	14.53	1.39	68185.24
18	6.92	5.27	70.71	3.72	12.38	14.13	1.42	72497.95
19	7.35	3.89	74.77	3.54	12.70	14.15	1.40	72145.95
20	17.57	10.77	67.65	4.43	11.62	14.29	1.39	70955.96
21	9.06	9.66	82.13	3.54	12.87	14.12	1.32	71355.62
22	13.52	9.88	68.49	4.06	12.08	14.15	1.36	71802.55
23	7.84	5.97	88.48	3.23	13.15	14.14	1.37	71746.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.73	14.74	77.43	3.94	12.62	14.33	1.37	70200.48
最 大 值	17.57	41.15	120.86	5.29	15.95	15.47	1.62	80548.91
發生時間	20	5	2	15	3	2		5
最 小 值	2.69	2.36	47.49	1.69	10.99	13.13	1.23	58875.26
發生時間	4	2	4	3	14	4		2
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.05 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.06 %	-0.00 %	0.08 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.76	3.04	76.78	0.41	18.07	10.91	1.40	66060.19
1	6.91	2.85	85.33	0.19	18.71	10.80	1.40	65729.96
2	9.33	2.89	92.91	0.24	18.42	11.55	1.40	61158.71
3	6.72	5.45	103.63	0.27	17.61	12.06	1.40	57919.29
4	11.05	2.58	80.68	0.74	17.01	11.26	1.40	63056.97
5	9.63	4.69	85.95	1.01	15.88	11.79	1.40	60262.76
6	6.76	4.60	94.03	0.50	16.67	11.75	1.38	60590.68
7	4.85	4.03	108.81	0.40	16.25	11.96	1.40	59392.97
8	8.73	11.69	79.79	0.30	17.51	11.29	1.40	62490.85
9	7.56	5.48	84.77	0.43	16.57	11.69	1.39	59857.95
10	19.71	35.98	72.29	1.49	15.54	11.49	1.42	62579.70
11	19.59	28.63	73.11	1.67	15.01	11.39	1.42	63551.31
12	30.40	65.68	76.68	2.64	13.72	11.77	1.41	62328.90
13	19.24	88.29	76.61	2.72	12.65	12.37	1.40	59177.37
14	15.26	69.41	88.05	2.40	12.59	12.36	1.40	59734.37
15	32.82	39.97	85.99	3.59	13.10	12.75	1.40	56546.64
16	23.03	37.96	80.53	2.73	13.25	12.47	1.41	57098.85
17	19.02	27.78	80.36	1.88	13.91	12.32	1.40	58490.99
18	15.35	46.65	77.81	1.85	13.77	12.27	1.40	58495.95
19	21.17	33.83	82.61	1.64	15.23	11.83	1.42	61148.13
20	22.83	5.42	78.09	1.63	15.19	11.63	1.42	62117.89
21	20.30	4.07	84.65	1.19	16.20	11.25	1.41	64153.22
22	20.36	6.45	78.97	1.71	15.10	11.76	1.42	61208.05
23	24.81	13.57	86.72	1.89	15.11	11.98	1.40	59836.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.05	22.96	83.96	1.40	15.54	11.78	1.40	60957.82
最 大 值	32.82	88.29	108.81	3.59	18.71	12.75	1.44	66060.19
發生時間	15	13	7	15	1	15		0
最 小 值	4.85	2.58	72.29	0.19	12.59	10.80	1.36	56546.64
發生時間	7	4	10	1	14	1		15
零點偏移	-0.02 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.03 %		-0.07	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.22 %	-0.01 %	-0.03 %		0.01	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.51	4.25	58.68	2.33	18.42	10.74	1.41	85860.20
1	8.60	4.24	69.77	2.50	18.76	11.14	1.39	81306.01
2	7.18	3.19	54.78	2.19	18.87	10.29	1.39	89126.41
3	7.30	3.58	57.26	2.17	19.81	10.70	1.39	84913.60
4	7.89	2.57	57.26	2.46	18.41	10.53	1.40	84474.42
5	13.37	2.72	55.38	2.92	18.41	10.26	1.42	86409.72
6	10.85	2.55	54.34	2.62	18.67	10.32	1.40	85603.88
7	10.47	30.30	54.73	2.67	18.59	10.44	1.42	81771.25
8	5.28	6.21	52.30	2.02	17.94	11.03	1.45	76116.79
9	15.49	5.41	49.59	2.54	17.18	10.24	1.46	86175.85
10	23.69	31.94	51.97	3.51	15.28	10.56	1.45	83282.92
11	26.20	36.39	47.43	4.18	15.64	10.58	1.47	77704.13
12	27.94	17.47	47.92	3.88	15.63	10.52	1.44	78090.12
13	12.37	10.37	46.48	2.62	16.52	10.54	1.44	72623.86
14	24.83	13.45	45.70	2.86	16.74	10.26	1.45	77093.59
15	37.20	26.44	51.63	4.23	15.27	10.63	1.45	79238.18
16	21.69	16.25	44.19	3.62	15.41	10.49	1.45	77183.05
17	20.71	16.22	48.82	2.86	15.82	10.79	1.45	74674.74
18	22.28	8.74	46.64	2.96	15.56	10.58	1.44	74785.15
19	27.83	16.88	45.76	3.12	17.22	10.11	1.45	76845.92
20	25.47	21.68	42.05	3.30	15.62	10.60	1.46	73800.37
21	19.60	19.54	46.68	2.36	16.85	10.21	1.45	77494.39
22	30.05	34.02	47.87	3.59	15.21	10.53	1.44	73730.89
23	30.75	13.37	43.60	3.48	16.97	10.36	1.44	76784.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.48	14.49	50.87	2.96	17.03	10.52	1.43	79795.41
最 大 值	37.20	36.39	69.77	4.23	19.81	11.14	1.48	89126.41
發生時間	15	11	1	15	3	1		2
最 小 值	5.28	2.55	42.05	2.02	15.21	10.11	1.38	72623.86
發生時間	8	6	20	8	22	19		13
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.51 %	0.15 %	-0.05 %	-0.15 %		0.10	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %