P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.38	3.44	118.55	11.12	11.39	12.81	1.40	88608.80
1	7.54	1.02	116.53	10.30	13.34	11.99	1.40	98282.78
2	15.55	1.33	112.41	10.62	12.84	11.89	1.40	99503.70
3	9.53	0.81	113.09	9.96	13.15	11.61	1.38	102360.91
4	13.67	1.16	102.26	10.27	11.98	11.85	1.41	101577.21
5	14.22	2.41	89.53	10.80	11.83	12.22	1.39	100122.60
6	6.43	1.82	104.76	10.95	12.27	12.64	1.33	92551.61
7	4.27	1.77	115.33	10.81	12.41	12.59	1.28	98081.91
8	4.68	1.25	126.19	10.67	12.82	12.52	1.27	95414.71
9	2.66	1.64	120.35	9.46	14.01	11.44	1.34	101666.52
10	5.03	1.35	115.80	10.18	12.75	12.04	1.31	100743.65
11	6.48	3.54	89.31	10.19	13.18	12.02	1.26	101235.59
12	8.67	2.76	89.94	10.57	12.51	12.34	1.30	97557.94
13	8.83	2.09	88.79	10.32	12.14	12.18	1.32	98438.87
14	6.64	1.68	94.64	10.41	12.77	12.18	1.28	101171.79
15	7.06	1.33	93.01	10.43	12.96	12.19	1.28	100579.87
16	13.30	0.88	103.66	10.29	13.57	11.94	1.30	103225.03
17	19.36	1.35	96.96	10.58	12.31	12.11	1.30	101430.44
18	17.55	1.25	92.55	10.34	13.38	11.99	1.29	101264.29
19	5.65	1.26	96.00	10.21	14.61	11.99	1.30	100103.84
20	10.04	1.17	99.01	10.49	12.61	12.15	1.30	100306.68
21	18.98	2.63	93.42	10.92	12.22	12.31	1.26	101323.70
22	14.69	2.84	114.01	10.53	12.86	12.19	1.27	100943.74
23	9.42	1.61	96.85	10.17	12.15	12.02	1.38	103827.11
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.07	1.77	103.46	10.44	12.75	12.13	1.32	99596.80
最 大 值	19.36	3.54	126.19	11.12	14.61	12.81	1.46	103827.11
發生時間	17	11	8	0	19	0		23
最 小 值	2.66	0.81	88.79	9.46	11.39	11.44	1.22	88608.80
發生時間	9	3	13	9	0	9		0
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.08	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.08 %	-0.14 %	-0.11 %		0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.48	16.79	70.90	5.34	13.49	12.04	0.90	69001.18
1	4.56	7.63	76.37	5.30	16.62	11.96	0.85	71108.88
2	6.10	8.98	76.10	5.82	11.43	12.60	0.85	69885.69
3	5.97	6.32	96.60	6.22	11.43	13.17	0.83	66107.47
4	8.62	3.46	90.61	5.81	11.27	12.56	0.84	70872.12
5	9.55	2.33	82.41	5.82	11.14	12.32	0.86	72490.04
6	7.44	16.81	78.59	5.59	11.50	12.24	0.90	69757.27
7	5.03	2.11	105.84	5.64	12.25	12.94	0.86	67401.46
8	4.94	0.20	120.77	5.42	12.65	12.62	0.86	69483.60
9	6.04	0.34	102.55	5.21	12.27	12.28	0.88	71746.02
10	7.31	2.30	92.61	5.32	11.86	12.26	0.87	73370.78
11	6.90	3.75	90.93	5.32	12.08	12.26	0.87	73479.12
12	6.95	9.05	78.87	5.54	11.65	12.35	0.86	73335.70
13	6.55	4.69	81.31	5.66	11.45	12.51	0.87	71698.51
14	6.84	11.30	78.06	5.49	11.66	12.25	0.94	70559.37
15	7.60	5.54	83.16	5.55	12.11	12.27	0.90	72966.90
16	9.88	2.01	86.26	5.87	11.42	12.62	0.87	71243.06
17	6.43	1.56	96.68	5.83	12.13	12.91	0.89	66580.92
18	5.22	18.28	88.65	5.24	15.49	11.99	0.87	72881.09
19	4.10	20.24	79.78	5.31	16.56	12.02	0.89	71727.10
20	4.47	0.99	95.84	5.58	11.77	12.63	0.93	67344.64
21	4.83	0.13	114.00	5.48	11.65	12.55	0.92	69156.87
22	10.26	1.08	103.49	5.98	11.15	12.79	0.89	69620.02
23	8.98	2.69	91.13	5.70	11.62	12.37	0.91	70864.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.67	6.19	90.06	5.59	12.36	12.44	0.88	70528.41
最 大 值	10.26	20.24	120.77	6.22	16.62	13.17	0.96	73479.12
發生時間	22	19	8	3	1	3		11
最 小 值	4.10	0.13	70.90	5.21	11.14	11.96	0.81	66107.47
發生時間	19	21	0	9	5	1		3
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.05 %		-0.31	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.58 %	0.16 %	-0.10 %	-0.32 %		0.12	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.89	4.16	85.32	10.14	10.42	12.35	2.09	92172.74
1	5.40	4.74	84.75	10.42	11.59	12.34	2.09	91380.56
2	4.55	7.89	95.20	10.94	10.33	12.84	2.10	87208.41
3	5.31	12.88	112.98	11.23	10.03	12.94	2.10	86113.57
4	7.31	22.82	88.89	9.95	10.29	12.08	2.10	94103.31
5	8.56	43.10	75.63	10.12	10.40	12.26	2.10	92018.81
6	6.86	8.97	104.58	11.45	9.88	13.28	2.11	81903.80
7	6.81	2.32	105.98	10.60	10.35	12.43	2.11	90956.10
8	5.73	5.74	84.30	9.44	10.31	12.12	2.05	93833.11
9	6.03	38.01	93.99	11.16	9.97	13.32	2.06	81779.62
10	3.96	62.22	124.98	11.65	10.21	13.34	2.11	81052.03
11	5.06	12.26	92.66	9.30	11.45	11.61	2.03	97485.11
12	4.92	15.81	81.39	9.50	11.69	11.92	2.03	94200.40
13	5.35	16.61	73.12	9.50	11.33	12.11	2.04	92857.44
14	5.25	3.50	86.02	10.07	11.46	12.45	2.07	89292.00
15	5.96	7.79	84.11	9.56	11.00	12.03	2.08	94112.42
16	6.39	9.29	77.25	9.52	11.33	12.05	2.07	93753.78
17	5.78	4.93	89.69	10.15	11.12	12.55	2.03	89746.99
18	4.45	1.86	89.04	10.05	11.74	12.34	2.06	92243.62
19	3.67	4.28	100.16	10.48	12.25	12.64	2.03	87513.68
20	3.69	5.11	109.70	10.98	10.74	13.10	2.03	83107.51
21	3.55	3.76	109.77	10.48	10.49	12.79	2.05	84874.97
22	5.66	2.92	105.71	10.44	10.56	12.81	2.04	86225.97
23	6.26	1.42	103.07	9.84	10.97	12.18	2.06	93292.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.56	12.60	94.10	10.29	10.83	12.50	2.07	89634.53
最 大 值	8.56	62.22	124.98	11.65	12.25	13.34	2.20	97485.11
發生時間	5	10	10	10	19	10		11
最 小 值	3.55	1.42	73.12	9.30	9.88	11.61	2.02	81052.03
發生時間	21	23	13	11	6	11		10
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.12 %	-0.01 %	0.20 %		-0.47	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %