P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.67	3.73	99.97	9.15	14.60	12.13	1.41	83460.60
1	2.83	5.41	96.37	9.52	15.66	12.30	1.21	83721.75
2	2.12	2.47	92.53	9.54	16.29	12.15	1.15	85524.46
3	2.80	3.45	104.78	9.64	14.31	12.56	1.08	83152.25
4	2.04	2.24	101.11	9.05	16.04	11.87	1.21	83810.51
5	1.82	2.14	93.41	9.15	15.03	12.12	1.25	81973.26
6	1.65	3.02	91.84	9.55	14.37	12.24	1.41	83030.09
7	1.61	4.72	91.88	9.32	14.66	11.98	1.09	86156.99
8	1.64	2.25	86.90	8.77	15.16	11.49	1.16	87642.05
9	1.78	2.56	80.33	8.62	14.49	11.42	1.25	85685.95
10	1.83	2.28	78.99	8.59	14.71	11.38	1.25	82147.15
11	2.17	9.75	82.60	8.70	14.97	11.36	1.25	84430.77
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	6.55	3.62	82.91	9.15	13.46	11.71	1.17	88862.64
17	6.61	1.73	93.82	8.99	14.81	11.72	1.11	88711.11
18	9.55	2.09	87.25	9.16	14.03	11.81	1.13	87775.20
19	9.70	7.35	95.69	9.74	15.30	12.35	1.12	83462.96
20	13.49	11.47	96.75	9.53	15.28	11.87	1.13	88545.50
21	15.55	2.58	91.03	9.43	13.42	11.97	1.06	89137.81
22	16.36	2.66	90.82	9.64	13.66	11.87	1.07	90309.26
23	11.43	2.96	88.72	9.39	13.89	11.80	1.06	90060.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	5.71	3.92	91.39	9.23	14.71	11.91	1.17	85880.03
最 大 值	16.36	11.47	104.78	9.74	16.29	12.56	2.03	90309.26
發生時間	22	20	3	19	2	3		22
最 小 值	1.61	1.73	78.99	8.59	13.42	11.36	0.99	81973.26
發生時間	7	17	10	10	21	11		5
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	0.02 %	-0.11 %		0.12	0.02	0.19 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.42	1.49	121.02	5.43	13.00	12.97	0.39	70295.03
1	3.07	2.70	92.55	5.23	13.85	12.65	0.41	72573.11
2	2.71	1.66	86.27	5.07	15.42	12.23	0.42	73733.47
3	2.82	1.91	83.05	4.94	13.49	12.06	0.43	75519.93
4	2.84	3.16	69.53	4.93	13.51	12.10	0.42	75250.09
5	2.66	4.61	70.41	4.81	13.83	11.81	0.43	77386.28
6	2.58	1.18	82.47	4.97	13.01	12.34	0.44	73423.10
7	2.68	0.81	96.83	5.36	12.30	12.95	0.45	69288.13
8	2.55	1.21	94.90	5.22	12.95	12.74	0.45	71456.12
9	2.40	1.83	88.50	5.12	13.30	12.52	0.42	73046.94
10	2.62	11.15	75.55	4.82	13.29	11.93	0.46	77983.37
11	2.56	1.63	77.56	4.83	13.73	12.03	0.42	76333.37
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	2.96	7.56	73.60	5.18	11.77	12.28	0.47	75579.66
17	2.93	3.35	84.85	5.10	12.39	12.34	0.48	74620.91
18	2.77	1.35	88.42	5.14	12.79	12.46	0.49	73044.31
19	2.65	7.92	85.80	5.16	13.43	12.53	0.46	72120.67
20	2.79	14.34	85.42	5.62	11.78	12.92	0.44	70073.55
21	3.78	4.46	84.37	5.58	11.31	12.61	0.46	73294.42
22	3.38	4.65	79.31	5.27	12.03	12.41	0.48	74426.87
23	2.84	1.26	77.31	4.94	13.14	12.08	0.48	76653.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	2.85	3.91	84.89	5.14	13.02	12.40	0.44	73805.16
最 大 值	3.78	14.34	121.02	5.62	15.42	12.97	0.53	77983.37
發生時間	21	20	0	20	2	0		10
最 小 值	2.40	0.81	69.53	4.81	11.31	11.81	0.39	69288.13
發生時間	9	7	4	5	21	5		7
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.24 %	-0.06 %	-0.14 %		-0.00	-0.04	-0.14 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.63	7.17	86.41	8.52	12.79	11.66	1.48	99573.29
1	2.07	7.41	60.93	7.98	13.96	11.64	1.49	99646.85
2	1.89	2.97	74.74	8.56	13.51	12.12	1.49	95309.67
3	2.53	5.72	65.19	8.51	12.60	11.97	1.52	97373.98
4	2.41	67.01	60.03	8.29	12.93	11.75	1.53	98914.06
5	2.46	45.59	58.91	8.37	12.45	11.84	1.51	98815.46
6	2.67	5.44	65.22	8.49	12.72	12.09	1.49	95328.88
7	1.83	1.55	93.01	9.60	12.47	12.75	1.48	88787.56
8	2.06	1.08	78.62	8.82	13.60	12.35	1.55	90859.13
9	1.99	42.49	58.65	7.84	13.51	11.57	1.54	99235.27
10	2.25	29.40	61.58	8.30	12.47	11.84	1.57	94976.21
11	3.15	12.89	64.03	8.40	12.27	11.89	1.55	93515.27
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	2.21	13.22	63.35	8.19	12.99	11.76	1.59	93034.67
17	2.01	22.75	59.50	8.06	12.87	11.73	1.59	93133.18
18	1.95	11.44	58.29	7.91	13.30	11.66	1.58	92991.56
19	1.97	8.91	67.93	8.77	12.37	12.40	1.59	86546.83
20	2.48	48.34	65.92	8.39	11.99	11.92	1.56	92239.49
21	2.43	34.19	67.71	8.47	11.75	11.98	1.56	90509.63
22	3.42	33.23	65.04	8.46	11.55	11.93	1.60	92860.40
23	2.99	24.21	58.51	8.01	12.91	11.55	1.59	97625.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	2.37	21.25	66.68	8.40	12.75	11.92	1.54	94563.85
最 大 值	3.42	67.01	93.01	9.60	13.96	12.75	1.60	99646.85
發生時間	22	4	7	7	1	7		1
最 小 值	1.83	1.08	58.29	7.84	11.55	11.55	1.47	86546.83
發生時間	7	8	18	9	22	23		19
零點偏移	-0.04 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.07 %		-0.04	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.19 %	0.10 %	0.01 %	-0.12 %		0.35	-0.02	0.06 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %