

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年04月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.05	16.29	73.36	4.95	11.12	13.46	1.53	68824.05
1	10.55	19.65	82.09	4.45	11.56	13.56	1.54	67783.80
2	8.97	35.87	71.00	4.65	10.86	13.62	1.51	67765.73
3	9.78	50.58	59.21	4.33	11.90	12.97	1.46	72849.59
4	8.70	19.45	58.11	4.31	11.33	13.45	1.49	67690.35
5	9.99	無效	47.35	4.49	12.24	13.16	1.49	69638.30
6	9.57	87.58	38.96	5.63	11.01	13.18	1.49	70586.76
7	14.35	60.42	58.96	5.53	10.63	13.37	1.49	67832.98
8	15.14	61.33	60.01	6.83	9.87	13.59	1.43	67175.93
9	11.53	32.08	65.68	5.22	10.72	13.58	1.42	67416.04
10	12.37	18.94	58.49	5.30	10.20	13.28	1.53	69823.59
11	8.77	4.56	73.91	4.51	10.83	13.63	1.49	65689.69
12	6.07	4.71	68.99	4.56	10.78	13.82	1.44	65271.18
13	6.70	58.63	46.74	4.88	12.07	13.13	1.48	69319.13
14	8.30	33.46	47.33	5.97	9.83	13.65	1.59	65590.09
15	8.21	29.36	40.04	5.77	11.39	13.19	1.50	69544.41
16	8.50	58.89	46.60	5.12	10.14	13.51	1.59	67430.00
17	6.69	20.22	47.61	4.29	11.43	13.25	1.55	69586.86
18	7.97	17.82	57.94	5.03	11.28	13.46	1.49	70328.39
19	7.34	3.79	79.59	4.22	11.95	13.90	1.43	65870.25
20	6.25	6.91	53.16	3.67	11.96	13.25	1.50	70879.53
21	9.31	23.52	67.74	4.38	11.41	13.52	1.44	68098.60
22	8.33	34.09	47.48	6.05	11.12	13.21	1.53	70299.69
23	9.19	31.98	51.82	4.37	11.43	13.28	1.51	69360.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	9.48	31.74	58.42	4.94	11.13	13.42	1.50	68527.32
最大值	15.14	87.58	82.09	6.83	12.24	13.90	1.66	72849.59
發生時間	8	6	1	8	5	19		3
最小值	6.07	3.79	38.96	3.67	9.83	12.97	1.35	65271.18
發生時間	12	19	6	20	14	3		12
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.19	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.24 %	0.06 %	-0.01 %	0.02 %		0.11	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年04月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	32.46	8.99	100.99	5.35	17.61	10.79	1.41	64417.45
1	15.59	8.01	123.05	1.26	18.78	11.29	1.40	59862.46
2	27.82	6.75	90.66	3.45	17.80	10.51	1.40	64297.67
3	18.90	4.12	92.51	2.36	18.64	10.32	1.40	65397.25
4	26.52	3.69	96.33	3.00	18.51	10.24	1.40	65920.57
5	27.02	4.27	98.13	2.17	18.88	10.27	1.40	66496.67
6	26.80	5.07	96.48	2.54	17.55	10.74	1.40	64572.41
7	30.29	1.20	101.95	2.09	18.81	10.04	1.35	68622.06
8	28.80	2.85	102.09	2.36	18.21	10.56	1.31	65358.90
9	18.78	2.58	107.19	1.63	18.40	11.00	1.35	63852.94
10	4.75	1.24	110.64	0.14	19.68	10.62	1.35	63439.07
11	18.17	5.01	109.63	1.38	19.34	10.09	1.32	66747.13
12	29.92	54.24	93.45	1.92	17.76	10.69	1.33	65194.62
13	27.98	41.76	102.29	2.57	16.87	10.76	1.32	65951.14
14	19.71	30.25	105.48	0.92	17.18	10.99	1.31	65506.99
15	30.42	4.43	108.77	2.37	18.52	10.57	1.34	65920.18
16	26.84	3.53	109.39	1.68	18.21	10.86	1.36	64684.61
17	9.29	4.09	99.30	0.63	18.63	10.30	1.36	65521.59
18	10.03	1.71	109.26	0.60	20.13	10.00	1.36	68031.96
19	7.59	9.17	111.36	0.57	18.43	10.68	1.36	65983.88
20	5.21	4.47	95.77	0.37	18.40	10.24	1.36	67336.60
21	4.75	12.66	108.74	0.42	18.37	10.60	1.36	64507.20
22	17.10	6.60	103.83	1.30	18.53	10.42	1.36	66323.13
23	17.66	3.14	103.60	1.15	18.15	10.63	1.36	64740.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	20.10	9.58	103.37	1.76	18.39	10.55	1.36	65361.95
最大值	32.46	54.24	123.05	5.35	20.13	11.29	1.43	68622.06
發生時間	0	12	1	0	18	1		7
最小值	4.75	1.20	90.66	0.14	16.87	10.00	1.29	59862.46
發生時間	10	7	2	10	13	18		1
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.06 %	-0.06 %		-0.04	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	0.12 %	0.06 %		0.05	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年04月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.32	3.86	76.49	3.25	15.90	10.50	1.44	81479.24
1	10.09	4.59	74.45	3.24	15.36	10.54	1.44	80524.49
2	9.52	3.29	78.28	3.52	15.45	10.60	1.44	78685.48
3	16.91	4.41	70.07	4.18	15.22	10.27	1.45	81298.75
4	17.13	3.78	85.45	3.85	15.44	10.64	1.46	78787.00
5	13.96	4.91	79.88	3.65	15.01	10.78	1.48	78530.21
6	19.17	16.72	74.66	4.49	15.68	10.11	1.48	81777.24
7	20.40	7.17	89.90	5.74	13.38	10.86	1.50	75448.11
8	14.62	2.24	71.02	3.30	15.19	10.23	1.49	78628.17
9	11.09	2.46	69.84	2.94	15.85	10.14	1.45	78406.23
10	6.31	2.57	68.45	2.62	15.20	10.31	1.48	77800.18
11	3.76	1.95	88.07	2.29	17.16	10.11	1.49	80489.42
12	4.25	4.82	66.77	2.29	15.87	10.17	1.48	81339.97
13	11.68	3.00	70.09	2.86	15.74	10.24	1.47	82545.77
14	10.90	11.92	60.83	2.63	15.55	10.24	1.48	81547.26
15	6.84	3.16	68.74	2.62	15.27	10.25	1.48	81945.05
16	5.47	15.75	70.69	2.79	15.14	10.41	1.48	80455.30
17	停機	停機	停機	停機	無效	停機	無效	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	2.25	2.88	86.66	2.37	16.80	10.08	1.46	89886.15
監測時數	18	18	18	18	19	18	19	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	18
平均值	11.09	5.53	75.02	3.26	15.51	10.36	1.47	80531.89
最大值	20.40	16.72	89.90	5.74	17.16	10.86	1.51	89886.15
發生時間	7	6	7	7	11	7		23
最小值	2.25	1.95	60.83	2.29	13.38	10.08	1.44	75448.11
發生時間	23	11	14	11	7	23		7
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.09 %	0.11 %	0.01 %		0.04	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	94.74 %	100.00 %	94.74 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行