

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月14日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	7.41	4.63	53.47	2.10	17.41	10.51	1.30	81735.97
1	4.91	6.16	49.14	1.98	17.63	10.58	1.30	84582.26
2	5.29	4.30	56.66	2.42	15.52	11.20	1.30	77758.12
3	9.76	3.45	52.95	2.80	16.84	10.56	1.30	81108.05
4	8.62	5.71	49.78	2.60	16.58	10.78	1.31	81128.07
5	6.57	3.64	54.91	2.21	17.18	10.66	1.30	83029.91
6	6.45	6.10	45.73	2.31	18.99	9.37	1.30	86836.99
7	16.98	3.28	42.56	3.20	18.37	9.46	1.36	88041.20
8	7.61	3.49	38.98	2.07	16.21	10.42	1.36	80908.84
9	8.46	1.35	42.85	1.76	16.82	10.55	1.36	82314.47
10	7.02	1.06	40.58	1.84	16.60	10.23	1.33	79475.46
11	5.69	1.16	44.19	2.05	15.65	10.55	1.36	78303.35
12	3.00	1.90	44.84	1.51	15.67	10.56	1.34	79539.95
13	2.51	2.22	48.77	2.05	14.39	11.02	1.33	76051.06
14	1.72	0.80	46.91	1.24	16.48	10.43	1.34	80158.09
15	5.99	3.50	48.83	2.37	14.60	10.94	1.35	77893.42
16	5.87	2.50	51.41	2.23	14.79	10.95	1.35	79402.46
17	3.92	1.20	53.07	1.90	15.48	10.87	1.36	78717.71
18	2.70	3.19	59.69	1.74	16.54	10.76	1.35	82513.28
19	4.14	4.56	56.63	1.75	17.03	10.53	1.37	84484.62
20	6.02	6.31	55.26	1.90	16.29	10.62	1.37	85760.75
21	6.74	8.78	58.09	2.51	14.68	11.03	1.38	83218.13
22	6.21	4.05	57.02	2.38	16.12	10.72	1.38	83374.22
23	6.03	3.08	58.83	2.01	17.51	10.73	1.38	85507.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.23	3.60	50.46	2.12	16.39	10.58	1.34	81743.51
最 大 值	16.98	8.78	59.69	3.20	18.99	11.20	1.38	88041.20
發生時間	7	21	18	7	6	2		7
最 小 值	1.72	0.80	38.98	1.24	14.39	9.37	1.30	76051.06
發生時間	14	14	8	14	13	6		13
零點偏移(率)	-0.08 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.26	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.04 %	0.16 %	-0.33 %	0.34 %		0.34	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								