P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.19	1.61	79.72	8.85	16.60	11.28	0.89	91510.51
1	2.60	1.78	82.50	8.87	16.26	11.46	0.77	89439.55
2	2.80	1.39	82.16	8.93	16.62	11.44	0.94	90123.55
3	1.84	2.08	82.06	9.35	19.61	11.10	0.77	90123.07
4	1.79	6.88	88.61	9.07	18.37	11.09	0.83	89054.63
5	2.25	1.58	91.18	8.91	16.88	11.40	0.79	88304.02
6	4.31	2.18	75.80	9.22	15.49	11.76	0.90	90581.34
7	2.69	1.57	87.14	9.24	16.43	11.67	0.79	88421.55
8	3.00	1.52	90.46	9.33	16.32	11.78	0.74	87706.46
9	4.73	3.58	70.88	9.11	15.44	11.54	0.84	89416.27
10	6.78	6.67	79.30	9.34	13.45	11.90	0.75	87799.86
11	8.39	2.81	78.77	9.18	13.81	11.71	0.81	86817.82
12	12.67	2.71	80.62	9.24	14.35	11.59	0.80	89051.16
13	7.00	3.77	78.99	9.37	13.32	11.88	0.73	89196.17
14	20.30	11.21	83.14	9.64	13.70	11.91	0.74	88092.72
15	21.36	24.01	79.15	9.74	13.33	11.81	0.78	89606.90
16	17.11	23.99	86.61	9.01	14.89	11.52	0.79	85106.56
17	5.45	2.16	88.46	8.89	16.59	11.41	0.81	78170.53
18	5.15	17.07	81.66	8.79	16.80	11.13	0.94	87833.01
19	3.64	1.84	84.42	8.95	16.80	11.34	0.78	89707.12
20	3.23	2.26	75.63	8.86	15.04	11.48	0.76	85856.97
21	5.72	2.54	85.68	8.81	15.78	11.46	0.74	90402.42
22	3.88	2.42	83.07	8.99	15.15	11.64	0.71	89433.08
23	7.15	3.88	82.95	9.13	14.94	11.75	0.69	88546.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.50	5.48	82.46	9.12	15.67	11.54	0.79	88345.92
最 大 值	21.36	24.01	91.18	9.74	19.61	11.91	1.72	91510.51
發生時間	15	15	5	15	3	14		0
最 小 值	1.79	1.39	70.88	8.79	13.32	11.09	0.66	78170.53
發生時間	4	2	9	18	13	4		17
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.16	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.25 %	0.06 %	-0.09 %		-0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.56	3.12	71.26	4.99	14.37	12.10	0.48	74220.41
1	1.36	2.21	79.08	4.96	14.96	12.01	0.49	74831.68
2	1.35	5.40	75.74	4.98	14.65	12.08	0.47	74407.15
3	1.22	10.16	84.68	4.73	18.19	11.75	0.49	73717.23
4	1.02	9.44	76.83	4.92	14.98	11.85	0.51	75816.19
5	1.15	1.69	85.61	5.15	14.94	12.28	0.51	72249.88
6	1.15	2.17	73.62	4.83	15.03	11.76	0.52	76545.37
7	1.32	1.37	97.84	4.94	15.46	11.98	0.54	74205.09
8	1.24	1.71	85.88	4.86	15.71	11.74	0.49	76051.27
9	1.24	20.00	78.34	4.93	14.40	11.87	0.52	75989.12
10	1.58	25.56	79.69	5.01	13.07	12.12	0.50	75210.76
11	3.74	12.02	100.40	5.03	12.53	12.02	0.54	76371.99
12	6.93	0.86	100.75	5.38	11.87	12.18	0.48	75086.31
13	10.36	7.40	106.28	6.16	11.33	12.36	0.45	74028.35
14	4.94	0.38	106.95	4.98	13.46	11.97	0.46	75569.08
15	3.00	1.12	86.90	5.00	14.34	12.04	0.48	74203.18
16	2.24	0.74	95.11	5.20	14.22	12.37	0.53	71628.16
17	2.04	1.12	88.09	5.09	14.24	12.11	0.54	73993.23
18	1.77	0.57	91.19	4.88	15.35	11.80	0.55	75875.62
19	1.50	9.44	63.06	4.85	15.86	11.52	0.52	77309.99
20	1.40	3.46	64.76	4.84	15.06	11.61	0.55	77450.13
21	1.48	2.40	69.33	4.91	14.14	11.90	0.52	75841.64
22	1.58	1.88	76.10	4.99	13.68	12.11	0.51	74512.92
23	1.49	1.00	76.95	4.94	14.28	11.92	0.51	75614.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.36	5.22	83.93	5.02	14.42	11.98	0.51	75030.39
最 大 值	10.36	25.56	106.95	6.16	18.19	12.37	0.59	77450.13
發生時間	13	10	14	13	3	16		20
最 小 值	1.02	0.38	63.06	4.73	11.33	11.52	0.42	71628.16
發生時間	4	14	19	3	13	19		16
零點偏移	-0.09 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.11	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	-0.02 %	0.03 %		-0.06	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.28	5.69	64.39	8.12	12.82	11.89	1.42	94276.77
1	2.29	2.25	96.24	9.52	11.78	12.84	1.43	85272.88
2	2.19	1.44	100.73	9.86	11.73	13.05	1.42	83522.28
3	2.03	2.70	74.19	8.54	13.32	12.21	1.39	90525.60
4	2.16	18.08	81.99	9.68	11.56	13.15	1.40	82022.43
5	1.91	2.60	90.30	9.42	12.09	12.66	1.41	87362.67
6	1.94	1.10	74.57	8.30	13.00	11.89	1.39	94602.27
7	2.13	23.07	78.93	9.37	11.85	12.93	1.42	84888.05
8	1.77	9.63	99.79	10.57	12.03	13.47	1.58	78420.15
9	1.64	1.23	86.71	9.46	12.57	12.69	1.50	85797.03
10	1.65	10.81	77.83	8.73	12.75	12.06	1.49	91589.55
11	2.98	23.53	59.91	8.04	11.78	11.57	1.49	96949.76
12	5.90	65.18	67.47	8.51	11.05	11.90	1.48	91224.13
13	4.60	26.11	65.84	8.71	11.24	12.08	1.48	92073.12
14	3.36	4.60	74.87	9.01	12.07	12.39	1.47	88583.46
15	2.46	13.64	78.12	8.62	12.66	12.00	1.45	91276.97
16	2.64	13.92	69.07	8.05	13.03	11.53	1.47	92861.80
17	2.94	16.09	61.88	8.00	13.13	11.67	1.46	94738.97
18	2.69	2.07	84.71	9.32	12.03	12.59	1.44	85038.08
19	2.13	1.61	89.96	8.90	13.27	12.35	1.45	88618.23
20	1.92	6.51	69.65	8.09	13.65	11.74	1.46	95127.70
21	4.47	46.07	60.54	8.80	11.50	11.92	1.44	94469.05
22	5.44	43.61	59.81	9.03	10.95	12.08	1.42	93083.27
23	3.52	16.46	62.54	8.44	12.04	11.87	1.40	94958.04
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.79	14.92	76.25	8.88	12.25	12.27	1.45	89886.76
最 大 值	5.90	65.18	100.73	10.57	13.65	13.47	1.63	96949.76
發生時間	12	12	2	8	20	8		11
最 小 值	1.64	1.10	59.81	8.00	10.95	11.53	1.37	78420.15
發生時間	9	6	22	17	22	16		8
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.08 %		0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.19 %	-0.18 %	-0.10 %	-0.19 %		0.22	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %