

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年04月09日

報表日期: 111年04月09日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月09日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月09日

項目 單位	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.50	8.11	48.23	1.64	16.86	10.96	1.49	74120.44
1	14.55	14.49	53.57	1.76	18.01	10.78	1.49	75429.63
2	15.10	7.96	50.38	1.86	17.00	10.81	1.47	73557.47
3	14.73	13.78	49.97	1.74	17.96	10.40	1.46	76829.71
4	15.04	7.07	52.47	1.92	16.05	10.88	1.45	73336.41
5	15.92	6.69	52.84	1.82	17.68	10.33	1.46	77666.09
6	15.40	10.78	47.03	2.05	16.83	10.47	1.46	77865.65
7	校正	校正	無效	校正	校正	校正	1.47	無效
8	校正	校正	保養	校正	校正	校正	1.48	80330.59
9	14.64	3.72	63.65	1.45	17.14	10.27	1.47	99265.56
10	13.78	1.83	55.47	1.74	19.07	9.43	1.46	129179.54
11	14.81	8.63	53.36	1.62	16.40	10.00	1.43	74196.85
12	14.33	3.42	62.85	1.78	16.44	10.45	1.45	71509.05
13	14.15	4.98	58.88	1.95	16.35	9.99	1.45	74136.78
14	14.74	4.72	63.11	1.53	17.51	9.98	1.45	74159.94
15	14.26	2.35	63.57	1.40	18.42	9.72	1.44	75587.25
16	14.22	2.30	58.37	1.32	18.06	9.89	1.43	72166.62
17	14.68	10.97	52.42	1.39	17.36	9.72	1.44	73280.11
18	13.80	16.90	48.74	1.39	16.71	9.90	1.43	72509.85
19	14.84	2.67	59.08	1.40	16.93	10.11	1.43	69504.82
20	14.29	3.52	60.69	1.78	15.48	10.42	1.44	69679.91
21	14.95	4.08	60.69	1.63	16.13	10.51	1.43	69263.90
22	14.34	1.81	66.23	1.50	17.17	10.42	1.43	70557.03
23	14.60	1.83	70.09	1.47	17.52	10.28	1.44	72163.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	24	23
平 均 值	14.62	6.48	56.90	1.64	17.14	10.26	1.45	77230.31
最 大 值	15.92	16.90	70.09	2.05	19.07	10.96	1.50	129179.54
發生時間	5	18	23	6	10	0		10
最 小 值	13.78	1.81	47.03	1.32	15.48	9.43	1.42	69263.90
發生時間	10	22	6	16	20	10		21
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.00 %	0.00 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.85 %	2.35 %	0.85 %	-0.23 %		-0.07	0.00	0.20 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	100.00 %	95.83 %
備註								