P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.18	1.56	91.62	8.99	14.48	11.49	1.37	102770.99
1	3.08	1.67	93.93	9.16	15.27	11.52	1.36	102517.11
2	1.80	1.26	99.82	8.98	16.58	11.22	1.36	106708.55
3	2.08	1.23	96.05	8.86	16.04	11.10	1.37	109916.62
4	1.88	1.45	115.58	8.93	16.29	11.31	1.37	107503.79
5	3.21	2.22	88.20	9.24	14.65	11.54	1.40	104713.39
6	3.52	1.95	97.95	9.44	14.31	11.80	1.34	101716.19
7	2.98	1.27	99.75	9.28	15.48	11.46	1.29	105325.32
8	3.68	2.18	91.88	9.35	15.20	11.36	1.31	105504.39
9	3.81	1.53	109.81	9.58	14.94	11.84	1.30	99729.56
10	3.86	1.99	88.48	9.07	15.99	11.04	1.33	109410.24
11	11.26	3.56	87.07	9.67	14.26	11.36	1.34	107363.11
12	12.32	2.71	97.05	9.89	13.28	11.67	1.35	105002.66
13	13.58	9.49	92.85	9.66	13.89	11.41	1.33	106860.05
14	9.64	17.75	90.29	9.80	14.64	11.24	1.38	106370.41
15	13.77	2.28	92.71	9.93	14.30	11.16	1.35	109038.91
16	14.09	3.11	93.69	9.72	13.64	11.54	1.37	105408.94
17	11.51	4.67	89.29	9.45	13.34	11.60	1.38	100823.69
18	11.64	6.07	97.98	9.67	14.57	11.68	1.34	103831.51
19	12.35	5.52	93.47	9.89	14.80	11.63	1.34	102504.69
20	16.74	13.00	91.61	10.43	12.34	11.81	1.36	98250.33
21	19.18	28.26	94.79	11.15	12.36	11.98	1.34	99312.69
22	11.86	1.94	97.90	10.21	13.93	11.69	1.33	101915.72
23	7.68	3.30	97.66	9.92	13.07	11.81	1.36	98586.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.28	5.00	95.39	9.59	14.49	11.51	1.35	104211.88
最 大 值	19.18	28.26	115.58	11.15	16.58	11.98	1.49	109916.62
發生時間	21	21	4	21	2	21		3
最 小 值	1.80	1.23	87.07	8.86	12.34	11.04	1.24	98250.33
發生時間	2	3	11	3	20	10		20
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.09 %	-0.03 %	-0.01 %	-0.22 %		0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.25	1.60	78.16	5.78	13.19	11.85	1.08	75743.91
1	3.33	2.47	80.24	5.24	17.73	11.77	1.09	72569.31
2	4.25	14.54	73.09	5.92	15.80	11.51	1.08	76667.54
3	6.33	1.36	87.06	5.99	13.62	12.09	1.10	71978.50
4	2.64	0.86	87.90	5.28	14.67	11.80	1.14	71406.66
5	2.30	2.49	98.10	5.09	14.81	11.44	1.13	75002.67
6	3.65	4.31	100.94	5.50	13.83	11.69	1.09	76623.28
7	5.39	38.95	76.65	5.69	13.03	11.75	1.04	76885.25
8	4.49	5.88	70.52	5.28	15.00	11.57	1.05	76385.00
9	3.07	1.38	103.97	5.64	13.93	12.62	1.10	66831.45
10	2.89	15.62	98.13	5.16	15.54	11.72	1.09	74096.13
11	7.06	16.72	80.16	6.03	14.80	11.21	1.08	79396.54
12	14.05	38.65	83.75	7.01	12.66	11.69	1.09	76417.03
13	12.93	17.36	73.67	6.34	12.69	11.71	1.11	76490.16
14	13.35	14.96	84.70	6.74	11.99	11.83	4.19	76190.88
15	8.85	11.83	80.03	5.62	12.93	11.56	1.08	77259.40
16	12.98	9.85	82.06	5.70	11.84	11.92	1.10	74916.27
17	14.12	3.88	80.05	5.55	12.79	11.94	1.09	73605.26
18	4.82	2.85	75.99	5.18	15.79	11.82	1.05	73568.21
19	4.23	26.06	80.78	5.63	15.89	11.98	1.07	72200.92
20	17.15	6.84	90.94	6.88	11.42	12.27	1.12	71253.51
21	5.00	0.74	99.13	5.29	13.36	12.04	1.11	71631.75
22	8.26	2.50	75.11	5.99	13.09	11.94	1.05	74944.11
23	9.65	1.33	80.49	5.83	12.92	12.00	1.05	74806.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.38	10.13	84.23	5.77	13.89	11.82	1.15	74452.92
最 大 值	17.15	38.95	103.97	7.01	17.73	12.62	11.92	79396.54
發生時間	20	7	9	12	1	9		11
最 小 值	2.30	0.74	70.52	5.09	11.42	11.21	1.02	66831.45
發生時間	5	21	8	5	20	11		9
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.19	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.02 %	0.16 %	0.01 %	0.08 %		-0.04	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.05	2.50	101.98	10.13	11.28	12.74	2.23	89333.83
1	3.36	0.82	91.20	9.20	15.16	12.10	2.22	93804.63
2	3.11	1.77	93.04	9.69	13.45	12.41	2.23	91294.43
3	3.07	0.69	118.06	10.36	12.02	12.70	2.25	86401.56
4	2.87	1.96	91.63	8.31	13.60	10.92	2.23	103889.91
5	3.74	52.16	81.69	8.99	12.38	11.45	2.20	100408.98
6	6.03	10.10	75.65	8.99	11.75	11.65	2.19	98706.13
7	4.97	1.96	81.91	8.78	13.17	11.43	2.22	99256.30
8	3.61	1.01	78.94	8.54	13.77	11.56	2.15	97768.09
9	3.84	19.20	70.83	8.36	13.35	11.32	2.18	99204.98
10	3.51	29.59	74.84	7.97	14.52	11.12	2.20	100245.97
11	3.77	13.94	71.15	8.14	13.20	10.96	2.20	100792.26
12	4.72	23.48	65.58	8.41	12.68	11.33	2.20	98120.83
13	4.44	48.02	60.81	8.33	11.92	11.26	2.22	97360.59
14	4.60	19.00	67.97	8.33	11.05	11.27	2.24	98533.00
15	4.44	13.44	62.46	8.05	12.43	10.94	2.23	99954.91
16	3.83	18.96	71.79	8.21	12.79	11.10	2.24	99604.50
17	5.35	25.83	73.49	8.78	11.08	11.67	2.24	95969.77
18	4.95	9.31	74.50	8.66	13.08	11.60	2.20	98295.25
19	3.74	8.69	67.13	8.16	15.36	11.30	2.23	98983.73
20	8.00	12.06	72.30	8.95	11.05	11.64	2.26	95662.28
21	8.74	9.58	95.17	9.81	11.63	12.23	2.24	92712.27
22	4.24	0.91	96.31	9.53	12.67	12.15	2.19	93899.71
23	3.79	1.73	80.95	9.07	12.47	11.93	2.23	95841.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.45	13.61	79.97	8.82	12.74	11.62	2.22	96918.58
最 大 值	8.74	52.16	118.06	10.36	15.36	12.74	2.29	103889.91
發生時間	21	5	3	3	19	0		4
最 小 值	2.87	0.69	60.81	7.97	11.05	10.92	2.06	86401.56
發生時間	4	3	13	10	14	4		3
零點偏移	-0.05 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.12	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %