P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.82	5.19	93.56	0.49	20.01	11.31	1.48	66892.07
1	13.91	6.63	80.95	0.30	20.86	10.63	1.42	71110.05
2	12.72	4.73	108.24	0.58	19.17	11.49	1.46	66308.95
3	16.19	3.99	79.67	0.83	18.34	10.80	1.36	71635.58
4	13.98	7.70	81.81	1.09	16.49	11.43	1.37	67428.76
5	14.85	3.81	72.57	0.97	17.31	11.10	1.40	69895.94
6	13.58	4.13	77.37	0.81	17.74	11.03	1.38	70452.51
7	14.86	6.39	74.26	1.06	16.91	11.28	1.37	69048.88
8	11.73	5.57	78.57	0.93	17.09	11.35	1.40	68798.65
9	15.91	6.54	70.26	1.37	15.58	11.49	1.35	68918.94
10	13.38	21.60	71.60	1.50	15.04	11.39	1.00	67087.69
11	11.15	12.74	67.73	1.66	15.29	11.35	0.88	66952.66
12	13.39	21.21	65.73	2.48	16.33	11.21	0.88	68220.05
13	15.84	21.77	67.53	4.14	16.68	11.19	0.79	69081.82
14	11.51	39.55	66.82	1.73	14.78	11.66	0.72	67457.23
15	13.41	49.92	69.85	1.49	15.69	11.43	0.75	67682.51
16	22.73	63.35	73.85	1.85	15.87	11.36	0.83	68848.45
17	27.86	40.57	79.75	2.54	15.64	11.40	0.92	68902.02
18	13.95	6.64	94.41	1.19	16.57	12.09	0.99	64577.00
19	17.41	11.61	98.74	0.85	17.92	11.66	1.02	66800.68
20	28.71	82.78	69.07	1.72	17.47	11.09	1.01	70442.30
21	36.69	32.55	74.57	1.94	16.65	11.35	1.03	69625.56
22	30.45	20.38	73.71	1.58	17.39	11.01	1.05	71583.70
23	15.76	9.20	71.59	1.15	17.31	11.41	1.07	70743.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.16	20.36	77.59	1.43	17.01	11.31	1.11	68687.30
最 大 值	36.69	82.78	108.24	4.14	20.86	12.09	1.59	71635.58
發生時間	21	20	2	13	1	18		3
最 小 值	11.15	3.81	65.73	0.30	14.78	10.63	0.66	64577.00
發生時間	11	5	12	1	14	1		18
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.14 %	-0.08 %	-0.02 %	0.02 %		0.20	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.31	3.97	97.58	0.14	18.45	11.78	1.53	55273.28
1	12.4	11.17	76.95	0.15	20.94	10.13	1.47	66759.71
2	12.91	4.13	74.32	0.11	18.71	10.42	1.45	66093.59
3	20.01	3.6	76.29	0.41	16.67	11.31	1.44	63475.99
4	13.88	1.83	80.32	0.19	17.18	11.35	1.44	64325.39
5	14.94	14.27	78.45	0.18	17.82	11.06	1.47	65936.07
6	10.09	1.8	79.92	0.1	17.14	11.17	1.44	62025.69
7	27.4	6.66	79.23	0.24	17.99	10.67	1.44	64865.27
8	22.94	2.6	76.39	0.41	17.1	11.23	1.44	63904.12
9	17.11	6.48	76.04	0.2	17.07	10.64	1.41	63466.78
10	29.29	1.58	85.28	0.41	17.15	11.08	1.38	62664.12
11	13.18	4.91	87	0.54	16.37	11.65	1.41	60574.72
12	14.13	18.96	82.57	0.7	15.39	11.48	1.42	62758.16
13	13.16	3.54	76.48	0.47	15.8	11.57	1.4	62326.97
14	15.44	19.52	83.71	0.73	15.47	10.98	1.38	62203.70
15	15.5	29.65	89.28	0.82	14.8	11.26	1.36	58708.79
16	21.27	42.17	97.27	1.05	15.51	10.74	1.36	64827.23
17	14.08	6.47	81.48	0.38	15.52	11.14	1.35	61736.23
18	13.79	4.09	90.63	0.23	17.79	11.17	1.36	61113.76
19	15.65	12.53	101.58	0.09	17.78	10.41	1.39	66240.13
20	18.16	29.58	94.72	0.4	16.61	10.79	1.42	63178.46
21	12.88	16.92	80.71	0.13	18.55	10.47	1.42	61676.99
22	15.39	3.69	89.36	0.12	19.39	10.01	1.41	66794.77
23	13.51	1.57	94.31	0.13	19.75	10.35	1.41	65520.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.02	10.49	84.58	0.35	17.29	10.95	1.41	63185.42
最 大 值	29.29	42.17	101.58	1.05	20.94	11.78	1.62	66794.77
發生時間	10	16	19	16	1	0		22
最 小 值	7.31	1.57	74.32	0.09	14.80	10.01	1.34	55273.28
發生時間	0	23	2	19	15	22		0
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		0.01	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	1.07 %	0.05 %	0.21 %		0.03	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.84	2.1	101.95	2.59	19.57	10.49	1.38	81332.36
1	11.99	2.64	111.92	2.41	19.59	10.05	1.38	89709.40
2	10.83	17.5	94.86	2.66	18.12	10.2	1.36	84726.57
3	14.01	3.78	89.67	2.7	17.56	10.57	1.34	79418.61
4	11.99	6.09	79.05	2.64	16.24	10.54	1.34	79811.04
5	12.01	6.62	79.9	2.8	16.18	10.83	1.35	76455.49
6	11.82	9.51	76.73	2.93	15.63	10.6	1.34	75929.34
7	13.73	5.07	96.57	3.28	15.13	11.3	1.35	75993.95
8	12.94	7.13	83.93	3.89	15.61	11	1.38	72678.41
9	13.06	8.8	75.8	2.69	16.06	10.46	1.41	76776.09
10	30.39	8.02	90.62	3.37	15.54	11.33	1.44	78088.43
11	13.28	4.1	96.32	2.51	16.38	10.89	1.41	78217.20
12	12.59	3.73	91.27	2.94	14.98	10.91	1.39	76345.87
13	10.04	9.6	76.82	2.86	14.92	11.01	1.42	74731.40
14	14.73	10.83	82.3	3.7	14.22	11.15	1.42	74615.26
15	13.75	14.59	87.57	3.35	15.27	11.09	1.43	73173.83
16	15.83	30.37	94.96	3.8	13.8	11.12	1.44	76091.67
17	10.66	6.57	110.4	3.4	14.59	11.38	1.43	75041.75
18	21.7	16.11	101.6	3.39	15.57	11.05	1.41	75529.10
19	36.16	64.88	110.59	5.36	13.72	11.35	1.42	77342.64
20	25.32	40.08	96.25	4.68	14.06	11.05	1.41	76201.88
21	18.41	4.13	120.84	3.47	16.36	11.01	1.42	78031.22
22	15.59	3.9	111.82	3	16.23	11.2	1.42	80126.60
23	15.92	2.58	108.09	2.7	17.04	10.92	1.41	83091.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.73	12.03	94.58	3.21	15.93	10.90	1.40	77894.16
最 大 值	36.16	64.88	120.84	5.36	19.59	11.38	1.45	89709.40
發生時間	19	19	21	19	1	17		1
最 小 值	10.04	2.10	75.80	2.41	13.72	10.05	1.34	72678.41
發生時間	13	0	9	1	19	1		8
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.38 %	0.09 %	0.17 %	0.15 %		0.06	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %