

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月01日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月01日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月01日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.25	2.69	50.94	1.90	16.68	10.45	1.84	75845.77
1	14.40	7.46	52.50	2.20	17.14	9.97	1.85	75364.81
2	12.02	5.12	60.89	2.25	17.26	9.58	1.86	75961.35
3	12.55	7.53	58.89	2.01	16.64	9.81	1.87	76197.32
4	12.16	4.31	57.64	1.69	17.61	9.73	1.88	80118.56
5	10.79	3.17	70.61	1.67	17.16	10.07	1.90	76671.24
6	13.81	3.99	71.57	2.04	16.44	10.58	1.90	73791.00
7	7.40	4.30	70.73	2.26	15.76	11.84	1.81	71537.72
8	11.67	2.86	73.74	1.46	17.29	11.02	1.80	77600.59
9	11.37	3.19	76.51	1.33	19.45	11.01	1.82	79904.94
10	13.40	10.60	53.82	1.31	17.68	10.68	1.82	84649.81
11	11.85	11.09	62.01	1.53	16.56	11.69	1.80	76249.94
12	11.32	5.33	67.69	1.63	17.15	11.02	1.80	78288.87
13	13.00	1.53	49.72	1.49	17.22	10.61	1.80	75163.11
14	12.51	1.67	57.08	1.66	19.22	9.44	1.81	88209.91
15	16.13	21.34	55.69	3.42	14.95	10.78	1.81	75796.35
16	15.03	3.45	54.73	1.93	16.12	10.70	1.85	76205.31
17	12.08	5.71	55.23	1.68	15.85	11.37	1.85	72359.70
18	11.70	2.88	55.68	1.57	16.07	10.97	1.85	75569.03
19	12.56	2.68	65.25	1.54	17.85	10.53	1.88	78926.46
20	13.07	11.11	55.44	1.51	16.68	10.87	1.85	79759.16
21	13.26	2.32	55.80	1.62	16.20	11.04	1.86	74783.93
22	12.85	0.71	55.22	1.56	17.56	10.44	1.88	76983.02
23	12.43	4.59	59.05	1.57	16.49	11.24	1.90	71697.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.53	5.40	60.27	1.78	16.96	10.64	1.85	76984.79
最 大 值	16.13	21.34	76.51	3.42	19.45	11.84	1.91	88209.91
發生時間	15	15	9	15	9	7		14
最 小 值	7.40	0.71	49.72	1.31	14.95	9.44	1.80	71537.72
發生時間	7	22	13	10	15	14		7
零點偏移(率)	-0.09 %	0.00 %	-0.05 %	-0.04 %		-0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.76 %	0.13 %	-0.08 %	0.22 %		0.18	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								